

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż elementów wyposażenia i urządzeń dla Żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza w Lublinie – II części

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza montaż windy gastronomicznej o prędkości podnoszenia wynoszącej 0,40 m/s? Wyjaśniamy, że w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3b do SIWZ) Zamawiający podał prędkość podnoszenia 0,45 m/s, która stanowi maksymalną wartość w przypadku tego typu urządzeń. Standardowa prędkość podnoszenia dla wind gastronomicznych mieści się w przedziale pomiędzy 0,25 a 0,45 m/s, a więc oczekiwanie maksymalnej wartości w tym zakresie ogranicza wybór urządzeń, jakie Wykonawcy mogą brać pod uwagę przygotowując oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zwracamy również uwagę na znikomą różnicę pomiędzy prędkością podaną w powyższym pytaniu a zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, która dla funkcji użytkowych urządzenia nie będzie miała żadnego znaczenia.
2. Czy Zamawiający dopuszcza obudowę konstrukcji samonośnej windy gastronomicznej płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu, malowanymi na wybrany kolor?
3. Czy Wykonawcy składający oferty w przedmiotowym postępowaniu przy wycenie dostawy i montażu ścianek mobilnych, powinni przewidzieć koszt obróbki torów (przy suficie), które jako element konstrukcyjny wymagają zabudowy, czy obróbka torów będzie wykonana przez innego Wykonawcę w ramach robót wykończeniowych?


W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza dźwigu towarowego małego prędkości 0,40 m/s. Prędkość 0,45 m/s nie ogranicza grona dostawców i producentów ponieważ występuje na rynku u różnych producentów

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza obudowy konstrukcji samonośnej windy gastronomicznej z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu

Ad. 3 Zgodnie zapisem pkt 3.2.2. SIWZ oraz § 2 ust. 2 i 3 wzoru umowy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zm. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Piłchowska
Z-ca DYREKTORA
Mura Zamówień Publicznych

ZP-P-I.271.1.53.2018	Odpowiedzi na zapytania	Strona 1 z 1 numer
----------------------	-------------------------	--------------------