

Treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej **na dostawę sprzętu elektronicznego i elektrycznego – sprzęt elektryczny** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Pozycja nr 1.

Błąd w nazwie. „Wyłącznik różnicowy” to nieprecyzyjna nazwa uniemożliwiająca właściwą wycenę

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w następujący sposób:

Jest:

Wyłącznik różnicowy

Wyłącznik różnicowy 25A do wykonywania prostych instalacji elektrycznych z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Parametry: prąd znamionowy 25 A, prąd różnicowy 30 mA, liczba modułów 4, typ elektryczny A lub AC

Szerokość w modułach 17,5 mm: 4

Gwarancja 24 miesiące

Otrzymuje brzmienie:


Wyłącznik różnicowo- prądowy

Wyłącznik różnicowy 25A do wykonywania prostych instalacji elektrycznych z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

Parametry: prąd znamionowy 25 A, prąd różnicowy 30 mA, liczba modułów 4, typ elektryczny A lub AC

Szerokość w modułach 17,5 mm: 4

Gwarancja 24 miesiące



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ZP-P-I.271.145.2018	Treść zapytań wraz z odpowiedziami	Strona 1 z 11
---------------------	------------------------------------	---------------

Nr dokumentu Mdok:5265/01/2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2. Pozycja nr 2.

Co oznacza „typ B”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w następujący sposób:

Jest:

Wyłącznik nadprądowy

Wyłącznik nadprądowy 10A do wykonywania prostych instalacji elektrycznych

Parametry: typ B, prąd znamionowy 10A, jednobiegunowy 230/400V,

Szerokość 17,5mm

Gwarancja 24 miesiące

Otrzymuje brzmienie:

Wyłącznik nadprądowy

Wyłącznik nadprądowy 10A do wykonywania prostych instalacji elektrycznych

Parametry: charakterystyka B, prąd znamionowy 10A, jednobiegunowy 230/400V,

Szerokość 17,5mm

Gwarancja 24 miesiące

3. Pozycja nr 3.


Co oznacza „typ B”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w następujący sposób:



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Jest:

Wyłącznik nadprądowy

Wyłącznik nadprądowy 16A do wykonywania prostych instalacji elektrycznych

Parametry: typ B, prąd znamionowy 16A, jednobiegunowy 230/400V

Szerokość 17,5mm

Gwarancja 24 miesiące

Otrzymuje brzmienie:

Wyłącznik nadprądowy

Wyłącznik nadprądowy 16A do wykonywania prostych instalacji elektrycznych

Parametry: charakterystyka B, prąd znamionowy 16A, jednobiegunowy 230/400V

Szerokość 17,5mm

Gwarancja 24 miesiące

4. Pozycja nr 9.

Proszę o potwierdzenie, czy odporność materiału obudowy na wysoką temperaturę została prawidłowo opisana.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - Opis przedmiotu zamówienia i aktualnie obowiązującym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy - Wykaz wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego zamieszczonym w dniu 07.01.2019 r na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w zakładce „Zamówienia publiczne / Ogłoszone zamówienia publiczne/ Dostawy: <https://bip.lublin.eu/urząd-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/2018-12-28-licytacja-elektryczna-na-dostawe-sprzetu-elektrycznego-i-elektrycznego-sprzetelektryczny> zapisy dot. odporności materiału obudowy na wysoką temperaturę zostały usunięte.

5. Pozycja nr 10, Pozycja nr 11, Pozycja nr 12.

Proszę o potwierdzenie zakresu temperatury pracy.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - Opis przedmiotu zamówienia i aktualnie obowiązującym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy -Wykaz wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego zamieszczonym w dniu 07.01.2019 r na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w zakładce „Zamówienia publiczne / Ogłoszone zamówienia publiczne/ Dostawy <https://bip.lublin.eu/urząd-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/2018-12-28-licytacja-elektroniczna-na-dostawe-sprzetu-elektronicznego-i-elektrycznego-sprzetelektryczny> zapisy dot. Min. zakresu temperatury zostały usunięte.

6. Pozycja nr 13

- 1) Nie ma urządzeń o podanej nazwie.
- 2) Proszę o potwierdzenie zakresu temperatury pracy.

Odpowiedź:

Ad pkt. 1

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w następujący sposób:

Jest:

Wyłączniki przepięciowe

Un=230V,

Umax=340V,

Charakterystyka typu C,

Stopień ochrony co najmniej IP2x,

Przekrój przewodów przyłączeniowych 1,5 mm²-35mm²

Rodzaj zacisków: tulejkowe,


Montaż szyna TH(TS) 35 (DIN),

Napięcie izolacji co najmniej 690 V,

Wymienny wkład w komplecie,



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Produkt oznakowany znakiem CE,
Gwarancja: 24 miesiące
Jednofazowy

Otrzymuje brzmienie:

Ograniczniki przepięć

Un=230V,
Umax=340V,
Charakterystyka typu C,
Stopień ochrony co najmniej IP2x,
Przekrój przewodów przyłączeniowych 1,5 mm²-35mm²
Rodzaj zacisków: tulejkowe,
Montaż szyna TH(TS) 35 (DIN),
Napięcie izolacji co najmniej 690 V,
Wymienny wkład w komplecie,
Produkt oznakowany znakiem CE,
Gwarancja: 24 miesiące
Jednofazowy


Ad pkt 2.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z **aktualnie obowiązującym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - Opis przedmiotu zamówienia i aktualnie obowiązującym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy -Wykaz wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego** zamieszczonym w dniu **07.01.2019 r** na stronie internetowej **www.bip.lublin.eu** w zakładce „Zamówienia publiczne / Ogłoszone zamówienia publiczne/ Dostawy:<https://bip.lublin.eu/urząd-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/2018-12-28-licytacja-elektroniczna-na-dostawe-sprzetu-elektronicznego-i-elektrycznego-sprzetelektryczny> zapisy dot. Min. zakresu temperatury pracy zostały usunięte.


7. Pozycja nr 14

Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający pyta o rozdzielnicę, na przykład z prefabrykacją, czy o pustą obudowę? Brak wskazania o typie wykonania, wnękowa/nawierzchniowa.

Odpowiedź:



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ZP-P-I.271.145.2018	Treść zapytań wraz z odpowiedziami	Strona 5 z 11
---------------------	------------------------------------	---------------

Nr dokumentu Mdok:5265/01/2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w następujący sposób:

Jest:

Rozdzielnica

Liczba zacisków:3x(4x16/4x10) mm² (N) + 11x16/11x10 mm,
Ilość modułów:2x12,
Stopień ochrony co najmniej IP40,
Napięcie izolacji co najmniej 690 V,
Klasa izolacji II,
Materiał: tworzywo izolacyjne,
Drzwi transparentne,
Produkt oznakowany znakiem CE,
Gwarancja: 24 miesiące

Otrzymuje brzmienie:

Rozdzielnica modułowa natynkowa


Liczba zacisków:3x(4x16/4x10) mm² (N) + 11x16/11x10 mm,
Ilość modułów:2x12,
Stopień ochrony co najmniej IP40,
Napięcie izolacji co najmniej 690 V,
Klasa izolacji II,
Materiał: tworzywo izolacyjne,
Drzwi transparentne,
Produkt oznakowany znakiem CE,
Gwarancja: 24 miesiące

8. Pozycja nr 19. Nie ma urzędzeń o podanej nazwie. Czy urządzenie, którego Państwo potrzebujecie na pewno będzie miało prąd znamionowy 25kA?

Odpowiedź:



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ZP-P-I.271.145.2018	Treść zapytań wraz z odpowiedziami	Strona 6 z 11
---------------------	------------------------------------	---------------

Nr dokumentu Mdok:5265/01/2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w następujący sposób:

Jest:

Wyłączniki przepięciowe

Graniczny prąd wyładowczy (8/20us): 50kA

Napięcie pracy trwałej: 275V AC

Napięciowy poziom ochrony: <1,5kV

Prąd znamionowy: 25kA

Stopień ochrony co najmniej IP2x

Przekrój przewodów przyłączeniowych co najmniej 1,5 mm²-2,5 mm²

Liczba modułów: 1

Typ: T1+T2 (B+C)

Montaż szyna TH(TS) 35 (DIN)

Napięcie izolacji co najmniej 690 V

Min. zakres temperatura pracy: -10 do 50 °C

Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja: 24 miesiące

Otrzymuje brzmienie:

Ograniczniki przepięć

Graniczny prąd wyładowczy (8/20us): 50kA

Napięcie pracy trwałej: 275V AC

Napięciowy poziom ochrony: <1,5kV

Prąd udarowy co najmniej: 25kA

Stopień ochrony co najmniej IP2x

Przekrój przewodów przyłączeniowych co najmniej 1,5 mm²-2,5 mm²


Liczba modułów: 1

Typ: T1+T2 (B+C)

Montaż szyna TH(TS) 35 (DIN)

Napięcie izolacji co najmniej 690 V

Min. zakres temperatura pracy: -10 do 50 °C



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja: 24 miesiące

9. Pozycja nr 20.

Błąd ortograficzny w nazwie.

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w następujący sposób:

Jest:

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

Napięcie znamionowe 230/400V

Charakterystyka B

Prąd znamionowy 10A, 16A, 20A, 25A

Liczba biegunów: 1

Stopień ochrony IP 20,

Stopień ochrony IP2x

Przekrój przewodów przyłączeniowych co najmniej
1,5 mm²-2,5 mm²

Montaż szyna TH(TS) 35 (DIN)

Trwałość mechaniczna: min. 20 000 przestawień

Napięcie izolacji co najmniej 690 V

Temperatura pracy: min. zakres od 0 do 40 °C

Przystosowany do późniejszego montażu urządzeń pomocniczych

Możliwość połączenia za pomocą szyny grzebieniowej

Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja: 24 miesiące

Otrzymuje brzmienie:

Wyłączniki nadmiarowo prądowe

Napięcie znamionowe 230/400V

Charakterystyka B



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Prąd znamionowy 10A, 16A, 20A, 25A
Liczba biegunów: 1
Stopień ochrony IP 20,
Stopień ochrony IP2x
Przekrój przewodów przyłączeniowych co najmniej
1,5 mm²-2,5 mm²
Montaż szyna TH(TS) 35 (DIN)
Trwałość mechaniczna: min. 20 000 przestawień
Napięcie izolacji co najmniej 690 V
Temperatura pracy: min. zakres od 0 do 40 °C
Możliwość połączenia za pomocą szyny grzebieniowej
Produkt oznakowany znakiem CE
Gwarancja: 24 miesiące

10. Pozycja 26.

Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający pyta o rozdzielnicę, na przykład z prefabrykacją, czy o pustą obudowę?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w następujący sposób:

Jest:

Rozdzielnica natynkowa 12 modułowa


Rozdzielnica natynkowa do montażu zabezpieczeń prądowych
12 modułów w jednym rzędzie, zaciski N+PE.

Montaż natynkowy, boczne przetłoczenia do wprowadzenia przewodów, otwierana przezroczysta szybka, możliwość plombowania.

Wykonanie z tworzywa sztucznego, kolor dowolny, posiadająca etykiety opisowe

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Otrzymuje brzmienie:



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ZP-P-I.271.145.2018	Treść zapytań wraz z odpowiedziami	Strona 9 z 11
---------------------	------------------------------------	---------------

Nr dokumentu Mdok:5265/01/2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rozdzielnica natynkowa 12 modułowa

Rozdzielnica natynkowa do montażu zabezpieczeń prądowych,
12 modułów w jednym rzędzie, zaciski N+PE.

Montaż natynkowy, boczne przetłoczenia do wprowadzenia przewodów, otwierana przezroczysta szybka, możliwość plombowania.

Wykonanie z tworzywa sztucznego, kolor dowolny, posiadająca etykiety opisowe

Pusta obudowa

Gwarancja: min. 12 miesięcy

11. Pozycja 28.

Proszę o doprecyzowanie aparatury w jaką należy wyposażyć. Obudowy do zabezpieczeń dla układów fotowoltaicznych, w opisanym wykonaniu, nie da się wyposażyć w gniazda „siłowe”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w następujący sposób:

Jest:

Rozdzielnica elektryczna


Rozdzielnica elektryczna gotowa do montażu z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi do wykonywania zajęć praktycznych z montażu instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Prąd znamionowy 40A, klasa zabezpieczeń IP65, gniazda 230V i siłowe, wyłącznik różnicowo-prądowy.

Dwa gniazda siłowe i dwa gniazda instalacji jednofazowej zabezpieczone wyłącznika nadprądowymi.


Obudowa tworzywowa z szybką, montaż naścienny

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Otrzymuje brzmienie:



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ZP-P-I.271.145.2018	Treść zapytań wraz z odpowiedziami	Strona 10 z 11
---------------------	------------------------------------	----------------

Nr dokumentu Mdok:5265/01/2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica elektryczna gotowa do montażu z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi do wykonywania zajęć praktycznych z montażu instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Prąd znamionowy 40A, klasa zabezpieczeń IP65, gniazda 230V, wyłącznik różnicowo-prądowy.

Dwa gniazda instalacji jednofazowej zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi.

Obudowa tworzywowa z szybką, montaż naścienny

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Ponadto Zamawiający informuje że działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy - Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego poprzez zmianę pkt. 27 w następujący sposób:

pkt 27 otrzymuje brzmienie:

Puszki natynkowe rozgałęźne

Puszka elektryczna rozgałęźna, natynkowa do wykonywania prostych instalacji elektrycznych.

Puszka łączeniowa, złączka 2,5 mm;

Możliwość montażu na podłożu drewnianym.

Kolor dowolny, przykręcana lub wciskana pokrywa.

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Mając na względzie powyższe Zamawiający dokonuje zgodnie z art 12a ust. 1 ustawy Pzp zmiany treści pkt IV. 4) i IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz pkt V ogłoszenia o zamówieniu na stronie, na której będzie prowadzona licytacja - <https://licytacje.uzp.gov.pl/> w zakresie terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej, w następujący sposób:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: 2019-01-18 godzina: 11:30

Pozostałe zapisy ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- 1) Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia.
- 2) Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 wzoru umowy – Wykaz/wycena sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Zm. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ZP-P-I.271.145.2018	Treść zapytań wraz z odpowiedziami	Strona 11 z 11
---------------------	------------------------------------	----------------

Nr dokumentu Mdok:5265/01/2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

