

Treść zapytań wraz z odpowiedziami

I. Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, przy ul. Głowackiego w Lublinie po pożarze** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1/ Załącznik 1b

Czy Zamawiający dopuści wydzieli łóżka i materace do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie łóżek i materacy do odrębnego pakietu.

2/ Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 40-80 cm, bez możliwości zawieszenia leża na dwóch wysokościach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wysokość leża zaproponowaną przez Wykonawcę, z możliwością zawieszenia leża na jednej wysokości.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

3/ Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ, 1a do wzoru umowy-stawka 23%

Poz. 2 Szafa do szatni pracowników-21 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 1800x800x500 mm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie szaf o wymiarach 1800 x 800 x 500 mm z uwagi na rozmiary pomieszczenia, w którym mają stać.

4/ Poz. 3 Szafa ognioodporna- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 1950x950x550 mm

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie szafy o wymiarach 1950x950x550 mm z uwagi na wymiary wnęki, w której w/w szafa ma stać.

5/ Poz. 4 Szafa metalowa na dokumentację- 6 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 199x80x43,5 cm

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie szaf o wymiarach 199 x 80 x 43,5 cm z uwagi na rozmiary pomieszczenia, w którym mają stać.

6/ Poz. 25. Chłodziarka podblatowa- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie chłodziarki o wymiarach (wys.xszer.xgł.) 125x55x61,2 cm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o wymiarach (wys.xszer.xgł.) 125x55x61,2 cm z uwagi na konieczność dopasowania chłodziarki do mebli pod wymiar.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 25 – chłodziarka wolnostojąca zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz.25- chłodziarka wolnostojąca.

7/ Poz. 28 Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca- 3 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie kuchenki o wymiarach (GxSxW) 35,4x48,9x27,5 cm

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie kuchenki o wymiarach 35,4x48,9x27,5 cm z uwagi zbyt małe rozmiary.

8/ Poz. 29 Okap teleskopowy podszafkowy- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie okapu o poziomie hałasu 62 dB.

2. Prosimy o dopuszczenie okapu o poziomie hałasu 65 dB.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie okapu o poziomie hałasu 62 dB oraz 65 dB z uwagi na znaczną różnicę od wymaganego przez Zamawiającego maksymalnego dopuszczanego poziomu hałasu.

9/ Poz. 32 Ksero- 1 szt.

1. Zamawiający wymaga: funkcje, wysyłanie.

Czy Zamawiający ma na myśli funkcję faksu?

2. Zamawiający wymaga: pamięć minimum:768 MB.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 256MB pamięci.

3. Zamawiający wymaga: Powiększenie/pomniejszenie-ZOOM 50%,70%,100%, 141%, 200% lub więcej.

Prosimy o usunięcie tego parametru.

4. Zamawiający wymaga: Rozdzielczość drukowania: 2400x600 dpi

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o rozdzielczości drukowania 1200x600 dpi

5. Zamawiający wymaga: Funkcje wykańczania dokumentów.

Jaka funkcję Zamawiający ma na myśli? Prosimy o doprecyzowanie funkcji lub usunięcie tego parametru.

W związku z wycofaniem z produkcji opisanego ksero prosimy o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach:

- rozdzielczość 3600 punktów na cal (dpi)

- gramatura papieru: podajnik 1:Od 60 do 220 g/m2 (zwykły papier), od 105 do 220 g/m2 (papier błyszczący), podajnik 2: Od 60 do 220 g/m2 (zwykły papier), od 105 do 220 g.m2 (papier błyszczący); Opcjonalne podajniki 3+:Od 60 do 220 g/m2 (zwykły papier), od 105 do 220 g/m2 (papier błyszczący); ADF (automatyczny podajnik dokumentów): od 45 do 199

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie nr 1 Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o funkcję faksu.

W odpowiedzi na zapytanie nr 2 Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 256 MB pamięci z uwagi na fakt, że proponowany parametr jest gorszej jakości.

W odpowiedzi na zapytanie nr 3 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie parametru „Powiększenie/pomniejszenie – ZOOM 50%, 70%, 100%, 141%, 200% lub więcej” z uwagi na charakter pracy i różnorodne potrzeby ten parametr jest wymagany.

W odpowiedzi na zapytanie nr 4 Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie urządzenia o rozdzielczości drukowania 1200x600 dpi. Proponowane urządzenie jest gorszej jakości.

W odpowiedzi na zapytanie nr 5 Zamawiający usunął parametr dotyczący funkcji wykańczania dokumentów.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 32 – Ksero zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 32- Ksero.

10/ Poz. 33 Maszyna do czyszczenia powierzchni płaskich- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie maszyny zasilanej sieciowo~230V z wyposażeniem standardowym:

-ssawa 510mm

- szczotka czyszcząca

- listwa ssąca

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza maszyny zasilanej sieciowo i z w/w wyposażeniem. Zamawiający z uwagi na rozmiary czyszczonych powierzchni wymaga zasilania na baterie a także wyposażenia, które jest wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

11/ Poz. 35 Piec konwekcyjno-parowy- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie pieca o następujących parametrach:

Potrójna szyba w drzwiach

Wy.miary:948x871x1824 mm

Moc [kW]: 37,1

Pozostałe zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 35 – piec konwekcyjno-parowy zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 35- piec konwekcyjno-parowy.

12/ Poz. 36 pakowarka próżniowa- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie pakowarki o następujących parametrach:

Wymiary komory [mm]: 370x450x(H)170/220

Wymiary zewnętrzne [mm]: 425x560x[H]460

Moc (W): 750

Pozostałe zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie proponowanego urządzenia z uwagi na zbyt niską moc urządzenia i wymiary komory nie spełniające wymagań zawartych w SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 36 – pakowarka próżniowa zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 36- pakowarka próżniowa.

13/ Poz. 37. Wózek jezdny bema 3-komorowy- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie bema o następujących parametrach:

Długość: 1320 mm

Szerokość: 690 mm

Wysokość: 900 mm

Bez kranów spustowych- Instalacja spustowa z jednym zaworem pod płytą dolną umożliwia spust wody jednocześnie ze wszystkich komór

Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza w/w wózka jeźdnego bemar 3-komorowy z uwagi na to, iż wymiar- długość oferowanego sprzętu a także brak kranów spustowych utrudni codzienne użytkowanie.

14/ Dotyczy: zał. nr 1b do SIWZ- nr 1 b do wzoru umowy- stawka 8%

Poz. 1 Łóżko rehabilitacyjne- 41 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o jednej wysokości zawieszenia leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o jednej wysokości zawieszenia leża.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

15/ Poz. 3 Stolik przyłóżkowy- 40 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy o wymiarach blatu 700x400 mm+/_ 5mm?

2. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy o regulacji w zakresie 80-105 cm+/_ 5mm?

Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy bez regulacji kąta nachylenia?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie stolika przyłóżkowego bez regulacji kąta nachylenia. Jest to parametr niezbędny z uwagi na wygodę użytkownika stolika przez mieszkańca.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 – stolik przyłóżkowy zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 3- stolik przyłóżkowy.

16/ Poz. 4 – Sterylizator- 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści sterylizator z maksymalną temperaturą procesu 136°C?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

zamawiający nie dopuszcza sterylizatora z maksymalną temperaturą procesu 136°C.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 4 – sterylizator zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 4- sterylizator.

17/ Załącznik nr 1b

Poz. 1. Przedmiot Łóżko rehabilitacyjne

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka rehabilitacyjnego o konstrukcji wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka rehabilitacyjnego o konstrukcji wykonanej z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym. Proponowane łóżko jest bardziej podatne na uszkodzenia np. zadrapania, które później wyglądają nieestetycznie.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

18/ Poz. 3 Przedmiot Stolik przyłóżkowy

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stolika przyłóżkowego z regulacją wysokości w zakresie 62-94 cm oraz kątową regulacją blatu 0° do 70°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stolika przyłóżkowego z uwagi na zbyt niską regulację wysokości stolika.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 – stolik przyłóżkowy zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 3- stolik przyłóżkowy.

19/ Poz. 5 Przedmiot Podnośnik

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podnośnika o wymiarach: długości 127,9 cm, szerokość 64 i wysokości 134,4 cm spełniającym pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podnośnika o w/w wymiarach. Proponowany podnośnik jest zbyt duży co utrudni jego transport i składowanie.

20/ Dotyczy pozycji nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy do szatni dla pracowników o wymiarach 180x800x500mm pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza szaf o wymiarach 180 x 800 x 500 mm z uwagi na rozmiary pomieszczenia, w którym mają stać.

21/ Dotyczy pozycji nr 3

Czym Zamawiający dopuści szafę ognioodporną o wymiarach 195x93x52 cm pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie szafy o wymiarach 195x93x52 mm z uwagi na wymiary wnęki, w której ma w/w szafa stać.

22/ Dotyczy pozycji 4 Szafa metalowa na dokumentację

Czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach 199x80x43,5 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza szaf o wymiarach 199 x 80 x 43,5 cm z uwagi na rozmiary pomieszczenia, w którym mają stać.

23/ Dotyczy pozycji 36 Pakowarka próżniowa

Czy Zamawiający dopuści pakowarkę próżniową o wymiarach komory 44x44,5,6,7 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 36 – pakowarka próżniowa zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 36- pakowarka próżniowa.

24/ Dotyczy pozycji Pozycja 3 Przedmiot: Stolik przyłóżkowy- część b

Czy Zamawiający dopuści niniejszy stolik z 23% VAT? Niniejszy opis wskazuje na jednego producenta, który stolik sprzedaje z 23% VAT a sam stolik nie ma deklaracji zgodności z wyrobem medycznym i tym samym nie może być sprzedany na 8% VAT.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie stolika przyłóżkowego na 23% VAT. Stolik musi posiadać deklarację zgodności z wyrobem medycznym, co wskazuje na 8% stawkę podatku vat.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 – stolik przyłóżkowy zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 3- stolik przyłóżkowy.

Jednocześnie opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje na jednego producenta.

25/ Dotyczy pozycji Pozycja 3 Przedmiot: Stolik przyłóżkowy- część b

Czy Zamawiający dopuści w miejsce stolika przyłóżkowego stolik polskiego producenta z deklaracją zgodności i z wyrobem medycznym, który może być zakupiony z 8% Vat. Stolik o parametrach:

- | <u>Lp.</u> | <u>Wymagane parametry i warunki</u> |
|------------|---|
| <u>1.</u> | <u>Wymiary blatu 800-1050mm</u> |
| <u>2.</u> | <u>Regulacja wysokości 44-700mm</u> |
| <u>3.</u> | <u>Stolik na stelażu metalowym malowanym farbą proszkową.</u> |
| <u>4.</u> | <u>Bez możliwości nachylenia blatu</u> |
| <u>5.</u> | <u>Koła z możliwością hamowania</u> |
| <u>6.</u> | <u>Wysokość stolika regulowana bezstopniowo</u> |
| <u>7.</u> | <u>Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej o wykonawcy</u> |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stolika przyłóżkowego z uwagi na brak możliwości nachylenia blatu, wymiary blatu a także zakres regulacji wysokości.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 – stolik przyłóżkowy zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 3- stolik przyłóżkowy.

26/ Dotyczy pozycji łóżka rehabilitacyjnego

Czy Zamawiający dopuści łóżko polskiego producenta o parametrach poniżej z wpisem do wyrobów medycznych (deklaracja zgodności z wyrobem medycznym)?

Opis

- leże czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym (pilot z kluczykiem umożliwiającym blokowanie wszystkich funkcji jednocześnie przez personel medyczny)
- obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi
- pozycja Trendelenburga i anty-Trendelendurga
- - indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych

- w leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej (w opcji w leżu metalowa siatka malowana farbą proszkową mocowana na stałe)

Parametry

- szerokość całkowita 1050 mm+/-10mm (950mm+/-10mm)

- długość całkowita 2140mm +/-10mm

- wymiary leża 2020x790mm+/-5mm

- regulacja wysokości 400-800mm +/-5mm

- regulacja segmentu pleców w zakresie $0^{\circ}, 70^{\circ}$ (+/- 5°)

- regulacja segmentu uda w zakresie $0^{\circ}, 30^{\circ}$ (+/- 5°)

- kąt przechyłu Trendelenburga $0-12^{\circ}$ (+/- 5°)

- kąt przechyłu anty-Trendelenburga $0-12^{\circ}$ (+/- 5°)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie proponowanego łóżka z uwagi na fakt, że oferowany przedmiot nie spełnia wymagań z uwagi na zbyt wąskie wymiary leża.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

27/ Dotyczy pozycji 35

Czy Zamawiający dopuści piec o mocy 38,4 kW pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Czy Zamawiający zwiększy zakres dopuszczenia różnic wymiarów z 5% na 10% ponieważ opisy niektórych produktów różnią się o kilka milimetrów a to raczej nie wpływa na użytkowanie i nie pozwalają zaproponować danego produktu. Produkty wytwarzane o niestandardowych parametrach wymagają czasu produkcyjnego oraz zwiększają znacznie koszty samego produktu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie proponowanego urządzenia z uwagi na fakt, że oferowany przedmiot posiada zbyt dużą moc przyłączeniową.

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie zakresu dopuszczenia różnic wymiarów z 5% na 10%. Opisy zawarte w SIWZ podyktowane są wymiarami pomieszczeń, w których sprzęt ma być rozmieszczony a także funkcjonalne użytkowanie i przechowywanie.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 35 – piec konwekcyjno-parowy zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 35- piec konwekcyjno-parowy .

28/ W treści SIWZ OPZ- załącznik nr 1a-pozycja 24 zamawiający opisuje:

Przedmiot: Lodówka podblatowa

- | | |
|-----|--|
| Lp. | Wymagane parametry i warunki |
| 1. | O wymiarach: 85 x 55 x 58 cm (+/- 10%) |
| 2. | Położenie zamrażarki na górze |
| 3. | Poziom hałasu; max [dB] 39 |
| 4. | Liczba agregatów min. 1 |
| 5. | Pojemność chłodziarki- 100l (+/- 10%) |
| 6. | Pojemność zamrażalnika- 15 l (+/-5%) |
| 7. | Klasa energetyczna min. A+ |
| 8. | Lodówka wolnostojąca |

W związku z powyższym, prosimy o wskazanie czy lodówka ma być podblatowa (do zabudowy) czy wolnostojąca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o lodówkę do zabudowy.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 24 – lodówka zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 24- lodówka .

29/ W treści SIWZ OPZ- załącznik nr 1a-pozycja 25 Zamawiający opisuje:

Pozycja 25

Przedmiot: chłodziarka podblatowa

- | | |
|-----|--|
| Lp. | Wymagane parametry i warunki |
| 1. | O wymiarach: 122 x 55 x 55 cm (+/-10%) |
| 2. | Liczba agregatów min. 1 |
| 3. | Pojemność chłodziarki- 220 l (+/-5%) |
| 4. | Klasa energetyczna minimum A+ |
| 5. | Chłodziarka podblatowa. |

W związku z powyższym, prosimy o wskazanie czy chłodziarka ma być podblatowa (do zabudowy) czy wolnostojąca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o chłodziarkę wolnostojącą.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 25 – chłodziarka wolnostojąca zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 25- chłodziarka wolnostojąca.

30/ W treści SIWZ OPZ- załącznik nr 1b-pozycja 1- łożko rehabilitacyjnego

Zamawiający opisuje minimum dwie wysokości zawieszenia leża. Prosimy o wyjaśnienie takiego zapisu. Czy Zamawiający dopuszcza łożko rehabilitacyjne z jedną wysokością zawieszenia leża regulowaną w zakresie od 40 cm do 80 cm za pomocą pilota sterującego elektrycznymi siłownikami.

Odpowiedź:

Zamawiający opisując minimum dwie wysokości zawieszenia leża, kierował się bezpieczeństwem i komfortem mieszkańców - użytkowników. Mając doświadczenie Zamawiający brał pod uwagę osoby niskie i osoby z trudnościami w poruszaniu się. Niższe zawieszenie leża ułatwia przesiadanie się na wózek oraz wstawanie osobom niższym i z trudnościami w chodzeniu.

Zamawiający dopuszcza łóżko rehabilitacyjne w zakresie regulacji leża 40 do 80 cm za pomocą pilota sterującego elektrycznymi siłownikami z jedną wysokością leża.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

31/ W treści SIWZ OPZ-poz. 12 krzesło drewniane gięte. Zamawiający nie wskazuje rodzaju stelaża.

Czy Zamawiający dopuszcza krzesło drewniane na stelażu metalowym, chromowanym?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące pozycji 12 Zamawiający informuje, że chodzi o krzesło drewniane gięte czyli na stelażu drewnianym. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu na stelażu metalowym, chromowanym.

32/ W treści SIWZ OPZ- poz. 13 krzesło drewniane lakierowane. Zamawiający nie wskazuje rodzaju stelaża.

W związku z powyższym prosimy o dokładne opisanie poz. 13, wraz ze wskazaniem rodzaju stelaża z jakiego ma być wykonane krzesło drewniane lakierowane.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące pozycji 13 Zamawiający informuje, że chodzi o krzesło na stelażu drewnianym.

33/ W SIWZ wyznaczony termin składania ofert jest dn. 04.09.2020 r godz. 11.00. Na miniportalu (zrzut ekranu w załączeniu) termin składania ofert jest 08.09.2020 r . Prosimy o jednoznaczne określenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2020 r o godz. 11:00.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść pkt 11 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

11.2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

11.3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2020 r. do godz. 11:00.

11.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój nr 302 dnia 29.09.2020 r. o godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

11.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.