


Załącznik graficzny do Zarządzenia nr 419./2019 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20.10.2019 r.

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE GAZOWE
Ś/C PE100 RC SDR11 typ 2 dn25x3,0 L=32m
PRZEWIERT STEROWANYM NA ODCINKU
PRF-W

PROJEKTOWANA SZAFKA
GAZOWA 80x80x25 Z
GAZOMIERNEM G4, W LINII
OGRODZENIA

Rura osłona PE
dn80 L=31m



Miejsce włączenia projektowanego
przyłącza ś/c PE dn25 do sieci
gazowej ś/c STAL DN50 za
pomocą trójnika DN20 "wiercący
krosnał", złącza PE/Stal 25/20
mufy elektrodo. dn25