



# Radni Rady Miasta Lublin

## Dariusz Jezior, Piotr Popiel

Lublin, dn. 22.09.2017 r.

Urząd Miasta Lublin  
Biuro Obsługi Mieszkańców  
ul. Filaretów 44  
WYŁYNEŁO

Dnia **22. 09. 2017**

DKO4279992

L.Dz..... Zał.....

*BEY*

*[Signature]*

**Sz. P. dr Krzysztof Żuk**  
**Prezydent Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Sz. P. Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Interpelacja radnych w sprawie: działań remontowo-inwestycyjnych na terenie Zalewu Zemborzyckiego

**Szanowny Panie Prezydencie**

W nawiązaniu do naszych wypowiedzi na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin w dniu 7 września b.r. odnoszących się do niskiego stanu wody w Zalewie Zemborzyckim, zarybiania, jak również remontu prawej zapory bocznej zbiornika i terminu wykonania przebudowy przepompowni zwracamy się z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji o zaplanowanych działaniach remontowo-inwestycyjnych na terenie tego obiektu.

Zalew można niewątpliwie uznać za „perłę Lublina”, gdyż niewiele miast na terenie Polski może cieszyć się tak dużym zbiornikiem wodnym w granicach administracyjnych miasta. Wskazać jednocześnie należy, iż oprócz funkcji rekreacyjnych jakie on pełni, jest to śródlądowy obiekt hydrotechniczny, wymagający systematycznego nadzoru. Niestety ujęte w budżecie miasta Lublin zadania związane z remontem prawej zapory bocznej i przebudowy przepompowni nie zostały do dnia dzisiejszego nawet rozpoczęte. Z pisemnej odpowiedzi na skierowane zapytanie w dniu 2 lutego b.r. podczas XXV sesji Rady Miasta Lublin (pismo znak OR-ZU-II.0003.2.1.2017) wynika, że cała dokumentacja związana z planowanym remontem zapory bocznej prawej w zbiorniku Zalew Zemborzycki jest przygotowana, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie planuje przystąpić do realizacji zadania w tym roku.

Podczas przeprowadzonych przez nas w ostatnich dniach wizji lokalnych zaobserwowaliśmy liczne miejsca, w których dochodzi do przesiąków wody ze zbiornika do rowu opaskowego, jak również stwierdziliśmy obecność głębokich jam (dł. >1m) w górnej części nasypu, co niewątpliwie w czasie podwyższonego poziomu wody mogłoby doprowadzić do jej przerwania.

Z uwagi na powyższe fakty, wyrażając zaniepokojenie stanem technicznym tak, jakże ważnego obiektu, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu prawej zapory bocznej zbiornika i przebudowy przepompowni?
2. Czy w przygotowanej dokumentacji remontu zapory bocznej uwzględnione zostały elementy chroniące nasyp przed wpływem dzikich zwierząt (np. siatka)?
3. Czy zasadne jest połączenie przedmiotowych zadań i ogłoszenie jednego przetargu?

*Dariusz Jezior*

Z poważaniem  
*Piotr Popiel*



# Radni Rady Miasta Lublin

## Dariusz Jezior, Piotr Popiel

Lublin, dn. 22.09.2017 r.

**Sz. P. dr Krzysztof Żuk**  
**Prezydent Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Sz. P. Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Interpelacja radnych w sprawie: działań remontowo-inwestycyjnych na terenie Zalewu Zemborzyckiego

*Szanowny Panie Prezydencie*

W nawiązaniu do naszych wypowiedzi na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin w dniu 7 września b.r. odnoszących się do niskiego stanu wody w Zalewie Zemborzyckim, zarybiania, jak również remontu prawej zapory bocznej zbiornika i terminu wykonania przebudowy przepompowni zwracamy się z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji o zaplanowanych działaniach remontowo-inwestycyjnych na terenie tego obiektu.

Zalew można niewątpliwie uznać za „perłę Lublina”, gdyż niewiele miast na terenie Polski może cieszyć się tak dużym zbiornikiem wodnym w granicach administracyjnych miasta. Wskazać jednocześnie należy, iż oprócz funkcji rekreacyjnych jakie on pełni, jest to śródlądowy obiekt hydrotechniczny, wymagający systematycznego nadzoru. Niestety ujęte w budżecie miasta Lublin zadania związane z remontem prawej zapory bocznej i przebudowy przepompowni nie zostały do dnia dzisiejszego nawet rozpoczęte. Z pisemnej odpowiedzi na skierowane zapytanie w dniu 2 lutego b.r. podczas XXV sesji Rady Miasta Lublin (pismo znak OR-ZU-II.0003.2.1.2017) wynika, że cała dokumentacja związana z planowanym remontem zapory bocznej prawej w zbiorniku Zalew Zemborzycki jest przygotowana, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie planuje przystąpić do realizacji zadania w tym roku.

Podczas przeprowadzonych przez nas w ostatnich dniach wizji lokalnych zaobserwowaliśmy liczne miejsca, w których dochodzi do przesiąków wody ze zbiornika do rowu opaskowego, jak również stwierdziliśmy obecność głębokich jam (dł. >1m) w górnej części nasypu, co niewątpliwie w czasie podwyższonego poziomu wody mogłoby doprowadzić do jej przerwania.

Z uwagi na powyższe fakty, wyrażając zaniepokojenie stanem technicznym tak, jakże ważnego obiektu, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu prawej zapory bocznej zbiornika i przebudowy przepompowni?
2. Czy w przygotowanej dokumentacji remontu zapory bocznej uwzględnione zostały elementy chroniące nasyp przed wpływem dzikich zwierząt (np. siatka)?
3. Czy zasadne jest połączenie przedmiotowych zadań i ogłoszenie jednego przetargu?

Z poważaniem

Dariusz Jezior

Piotr Popiel