



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

DP.0500.39.2016

Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 07.04.2016
DK03090953
L.Dz.....zał.....

Pan Stanisław Brzozowski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.57.2016

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10 marca 2016 r. dotyczącą oświetlenia drogowego uprzejmie informuję, że oświetlenie miasta w przeważającej części, tj. około 98 % jest sterowane centralnie z poziomu dyspozytora w Centrum Dyspozytorskim, znajdującym się w strukturach i w siedzibie PGE Dystrybucja S.A., Rejon Energetyczny Lublin - Miasto przy ul. Wolskiej 12. Pozostała niewielka część infrastruktury oświetleniowej znajdująca się w peryferyjnych rejonach miasta jest sterowana lokalnie poprzez zegary astronomiczne zamontowane w szafach zasilająco - rozdzielczych.

Czasy załączania i wyłączania oświetlenia w obu ww. przypadkach są szczegółowo (tj. indywidualnie dla każdego dnia w roku) określone w tzw. „tabeli świecenia oświetlenia”, która została opracowana na podstawie astronomicznych czasów wschodów i zachodów słońca w Lublinie. Dla oświetlenia sterowanego centralnie przewidziano możliwość wprowadzania bieżących korekt w tabeli świecenia w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych w granicach : +/- 10 minut będących w gestii dyspozytora w Centrum Dyspozytorskim, +/- 30 minut będących w gestii upoważnionych pracowników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Dodatkowo dyspozytor Centrum Dyspozytorskiego wspomagany jest informacjami spływającymi z fotokomórek mierzących poziom natężenia oświetlenia w ośmiu lokalizacjach na terenie miasta.

Należy dodatkowo zauważyć, że postrzeganie funkcjonowania oświetlenia w określonych warunkach atmosferycznych ma dla poszczególnych użytkowników przestrzeni publicznej charakter subiektywny i wynika z ich aktualnych potrzeb. Dostosowanie czasu załączania i wyłączania oświetlenia do każdej grupy mieszkańców indywidualnie jest niewykonalne. Nadmieniam, że Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie oraz służby eksploatacyjne zajmujące się oświetleniem w PGE Dystrybucja S.A. odnotowują znikomą ilość interwencji odnośnie czasów funkcjonowania oświetlenia drogowego

Otrzymują:
1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

Artur Szyjnczyk