

**LUBLIN**

1918 — 2018

Inspiruje
nas wolność

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin


ISO 9001:2015
PB 583556

Departament Inwestycji i Rozwoju

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

DP.0500.163.2018

Lublin, dnia 26 listopada 2018 r.



Pan Stanisław Brzozowski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy OR-ZU-II.0003.1.303.2018

Odpowiadając na interpelację z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przywrócenia zdemontowanych opraw oświetleniowych przy ul. Żywnego oraz ul. Związkowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych informuję Pana Radnego, że pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie wraz z przedstawicielami PGE Dystrybucja S.A. przeprowadzili dodatkowe kontrole oświetlenia we wskazanych miejscach przy ul. Żywnego i ul. Związkowej. W wyniku wizji i wykonanych pomiarów nie stwierdzono konieczności realizacji wnioskowanych prac. Ponadto, w przypadku ul. Związkowej ewentualny montaż dodatkowej oprawy miałby negatywny wpływ na warunki ruchu drogowego – powodowałby bowiem olśnienie kierowców pojazdów poruszających się od strony ul. Stefczyka.

Proszę wziąć pod uwagę, że proponowane w kilku kolejnych interpelacjach Pana Radnego szczegółowe sposoby przebudowy istniejących urządzeń oświetleniowych bynajmniej nie oferują rozwiązań gotowych do wdrożenia, nie uwzględniają bowiem w żaden sposób istniejących uwarunkowań technicznych i formalnych, a ich weryfikacja powoduje często nieuzasadnione angażowanie służb zajmujących się oświetleniem drogowym na terenie Lublina.


Każda ingerencja w konfigurację sieci elektroenergetycznej (np. zmiana mocy opraw w elektroenergetycznej sieci oświetleniowej) powoduje równocześnie zmianę warunków jej pracy. Zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownika oraz wymaganej pewności zasilania po ewentualnym wprowadzeniu zmian w urządzeniach oświetleniowych, wymaga zatem każdorazowo wcześniejszego przeprowadzenia szczegółowej analizy możliwości technicznych dotyczących m.in. aktualnych obciążeń w sieci, spadków napięć, wartości i wybiórczości zabezpieczeń. Ponadto, montaż dodatkowych opraw oświetleniowych powoduje równoczesny wzrost mocy zainstalowanej - a tym samym istotne są również uwarunkowania formalno - prawne wynikające z zawartych umów na dystrybucję, przesył i dostawę energii elektrycznej związane m.in. z ewentualną zmianą mocy umownej lub zmianą grupy przyłączeniowej - np. zmiana grupy przyłączeniowej jest możliwa nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Temat odpowiedniego oświetlenia ulic, ciągów pieszych, placów, parków skwerów i innych miejsc w przestrzeni publicznej - zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego oraz bezpieczeństwa osób i mienia - jest od wielu lat traktowany priorytetowo i sukcesywnie podejmowany poprzez systematyczny rozwój sieci oświetleniowej na terenie Lublina.

Tempo rozwoju miejskiej sieci oświetleniowej w ostatnich latach (na przykładzie ilości punktów świetlnych - czyli opraw oświetleniowych) ilustrują poniższe dane: :

| rok | ilość punktów świetlnych na koniec roku | wzrost w stosunku do roku poprzedniego | |
|------|---|---|------|
| | szt. | szt. | % |
| 2010 | 24 677 | x | x |
| 2011 | 25 240 | 563 | 2,28 |
| 2012 | 26 065 | 825 | 3,27 |
| 2013 | 26 626 | 561 | 2,15 |
| 2014 | 27 525 | 899 | 3,38 |
| 2015 | 28 711 | 1 186 | 4,31 |
| 2016 | 29 070 | 359 | 1,25 |
| 2017 | 29 544 | 474 | 1,63 |

Nadmieniam jednocześnie, że pomimo znaczącego zakresu wykonanych inwestycji poprawiających w istotny sposób warunki oświetlenia Lublina nadal istnieje szereg miejsc wymagających budowy lub przebudowy oświetlenia. Skala potrzeb w omawianym zakresie, przy aktualnych możliwościach finansowych Gminy powoduje, że realizacja poszczególnych zadań odbywa się sukcesywnie.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk

Do wiadomości:

Pan Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin