



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

DP.0500.28.2018

Lublin, dnia 8 marca 2018 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców
pl. Króla Władysława Łokietka 1
W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia 12. 03. 2018

L. Dz. Zł.

Pan Piotr Popiel
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy BRM-II.0003.62.2018

Odpowiadając na interpelację z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie oświetlenia ulicy Suchej, uprzejmie informuję Pana Radnego, że istniejące oświetlenie ul. Suchej jest zamontowane na słupach napowietrznej abonenckiej linii 0.4 kV, której właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A. Lokalizacja słupów jest uwarunkowana istniejącą konfiguracją sieci wynikającą głównie z ilości oraz lokalizacji napowietrznych przyłączy do budynków. Obecnie ulicę Suchą oświetlają cztery oprawy sodowe wysokoprężne o mocy 70W, których średnia odległość od siebie wynosi 44 m - jest to zatem typowe rozwiązanie funkcjonujące na wielu ulicach w Lublinie oświetlonych oprawami montowanymi na słupach linii abonenckich. Na słupach o numerach 1-04, 3-04 i 5-04 nie są zamontowane oprawy oświetleniowe, ze względu na fakt że są one ustawione stosunkowo blisko od słupów wyposażonych w oprawy - średnia odległość to 22 m.

W wyniku interwencji Pana Radnego pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz PGE Dystrybucja S.A. przeprowadzili w godzinach wieczornych dodatkową kontrolę stanu oświetlenia ulicy Suchej. Wizja w terenie nie wykazała zasadności montażu dodatkowych opraw. Ewentualny (możliwy technicznie) montaż trzech dodatkowych opraw zgodnie z Pana wnioskiem spowodowałby oświetlenie ulicy Suchej niewspółmierne zarówno do wymagań jak również w odniesieniu do innych analogicznie oświetlonych ulic. Instalacja trzech dodatkowych opraw o mocy 70W powodowałaby (poza kosztami związanymi z realizacją prac montażowych w kwocie ok. 4 400 zł) również wzrost wydatków związanych z eksploatacją tj. z bieżącym utrzymaniem oraz zużyciem i dystrybucją energii elektrycznej na poziomie ok. 860 zł rocznie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk