



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju


Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

DP.0500.11.2018-27

Lublin, dnia 6 lutego 2018 r.



Pan Tomasz Pitucha
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy OR-ZU-II.0003.2.1.2018

Odpowiadając na zapytanie dotyczące budowy ul. Nałkowskich, zgłoszone przez Pana Radnego na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 25 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że na odcinku ulicy Nałkowskich objętym opracowaniem brak jest obecnie kanalizacji deszczowej, w związku z czym jej budowa jest konieczna i stanowi integralną część kompleksowej przebudowy drogi. Brak jest zatem możliwości wyłączenia kanalizacji deszczowej z opracowania i zrealizowania jej w późniejszym terminie.

Jednocześnie informuję, że Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wystąpił do MPWiK Sp z o.o. z prośbą o rozważenie możliwości rezygnacji z budowy odcinka kolektora deszczowego 1500 wraz z docelowymi urządzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe. Należy podkreślić, że problematyczny nie jest wymóg zaprojektowania urządzenia podczyszczającego ale jego wymagane gabaryty (2 stalowe separatory o wymiarach 3,5 m x 13 m), które mają zapewniać nie tylko oczyszczenie ścieków z nawierzchni drogowej ul. Nałkowskich, ale również ze zlewni obejmującej swym zakresem odwodnienie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz odwodnienie istniejących pasów drogowych ulic Woronieckiego, Rodakiewicza i Słomkowskiego, odwadnianych obecnie lokalnie poprzez wpusty oraz zbiorniki rozsączające. MPWiK nie wyraził zgody na odstąpienie od budowy ww. elementów sieci kanalizacji deszczowej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN
Artur Szymczyk