



# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /GminaLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)



ISO 9001:2008  
FS 583555

OR-ZU-II.0003.1.163.2013

Lublin, dnia 02.10.2013 r.

**Pani**  
**Elżbieta Dados**  
**Radna Rady Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Pana**  
**Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.163.2013

Odpowiadając na interpelację Pani Elżbiety Dados Radnej Rady Miasta z dnia 20.09.2013 r. w sprawie - termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10 wyjaśniam:

- budynek Szkoły Podstawowej nr 10 posadowiony jest na schronach nie posiadających wentylacji co zawsze powodowało zawilgocenie ścian schronowych i wilgoć przedostawała się na ściany nadziemne. Nie stwierdzono zawilgocenia w salach lekcyjnych. Po wymianie instalacji centralnego ogrzewania i zamontowania dodatkowo wentylacji mechanicznej w schronach budynek będzie intensywnie poddany osuszeniu w sezonie grzewczym 2013/14 r. Po osuszeniu ścian będą wykonane prace wykończeniowe na fragmentach ścian, które były zawilgocone, a opaska wokół budynku zostanie poprawiona, jak również wszystkie inne usterki które zaistnieją w okresie gwarancyjnym.

**Zastępca Prezydenta**

**Stanisław Kalinowski**