



Radny Rady Miasta Lublina Stanisław Brzozowski

Lublin dn. 18 lipiec 2022 r.

Pan Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublina
Za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublina

Interpelacja w sprawie fatalnego stanu oświetlenia drogowego na Kalinowszczyźnie.

Azremowicz *Kevin* *Prezydentowi*

W ostatnich latach zarówno miasto, jak i spółka PGE Dystrybucja S. A. wykonały i dalej wykonują znaczące prace poprawiające stan miejskiego oświetlenia ulic. Niestety w tym wszystkim, szczególnie jeśli mówimy o infrastrukturę będącą własnością PGE do tej pory pomijana praktycznie była dzielnica Kalinowszczyzna. Odbiło się to na stanie obecnym tych instalacji, które wymagają pilnych interwencji modernizacyjno-naprawczych. Poniżej wskazuję konkretne zgłoszenia prosząc o odniesie się do nich.

1. z uwagi na zły stan techniczny (pęknięcia, odpryski i ubytki betonu, odsłonięte skorodowane pręty zbrojeniowe lub znaczne odchylenie od pionu) wymiany wymagają poniższe betonowe słupy latarni:

- przy ul. Kleeberga: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 66/1 (przy skrzyżowaniu z al. Andersa), 114, 116, 121, 125, 126, 127, 128, 178 i 180 (łącznie 23 szt.),
- przy ul. Orlika-Ruckemana: nr 22, 24, 27, 28, 31, 32 i 33 (łącznie 7 szt.),
- przy ciągu pieszo-jezdnym łączącym ul. Orlika-Ruckemana z ul. Wołyńską (wzdłuż osiedlowego boiska): nr 54, 55, 92 i 93 (łącznie 4 szt.),
- przy ul. Tumidajskiego: nr 2, 4, 7, 8, 10, 14, 16 i 144 (łącznie 8 szt.),
- przy parkingu między blokami Tumidajskiego 12-14-16: nr 137, 139 i 140 (łącznie 3 szt.),
- przy ul. Niepodległości: nr 18, 31, 95, 96 i 106 (łącznie 5 szt.),
- przy ul. Trześniowskiej (odcinek od ul. Niepodległości do wys. ul. Pankiewicza): nr 200, 201, 202, 204, 205, 206, 208 (łącznie 7 szt.),
- przy ul. Wołyńskiej: nr 95, 96, 97 i 98 (łącznie 4 szt.),
- przy ul. Koryznowej: nr 8, 11, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 i 34 (łącznie 12 szt.),

- przy ul. Kuronia: nr 125, 126, 127, 128 i 129 (łącznie 5 szt.).

Powyższe daje łącznie liczbę 78 sztuk latarni kwalifikujących się do wymiany. Proszę o informację zwrotną ze strony PGE Dystrybucja S. A. oddział Lublin (właściciel tego oświetlenia), które z ww. słupów zostaną wymienione w roku obecnym, a które zostaną ewentualnie zakwalifikowane do wymiany w roku przyszłym.

2. na odcinku ul. Tumidajskiej od wysokości ul. Pankiewicza (skrzyżowanie z ul. Koryznowej) do wylotu w al. Andersa aktualnie z uwagi na zły stan techniczny do wymiany kwalifikują się wszystkie latarnie – nr 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 i 171 (łącznie 11 szt.). Na tym odcinku ulicy aktualnie oświetlenie funkcjonuje w oparciu o wysokie słupy betonowe typu parkowego + oprawy parkowe typu „kula”. Taki sposób nie daje jednak prawidłowego oświetlenia szerokiego pasa drogowego (jezdnia + ciąg pieszy + miejsca parkingowe po obu stronach drogi). W związku z koniecznością wymiany wszystkich 11 sztuk latarni przy tym odcinku proszę o podjęcie rozmów z PGE Dystrybucja S. A. oddział Lublin (właściciel tej instalacji) o zastosowanie podczas wymiany typowych słupów betonowych do oświetlenia ulicznego o wysokości 9 metrów (typ EOP-9) wraz z montażem na nich wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego (a nie jak obecnie parkowego) – w znaczący sposób poprawi to oświetlenie tego odcinka drogi i tym samym bezpieczeństwo w ruchu po zmroku (zarówno pojazdów, jak i pieszych), ale również wprowadzi unifikację z oświetleniem pozostałej części ciągu ulic okrążających osiedle (ulice: Tumidajskiego – Niepodległości – Trześniowska). Warto podkreślić, że takie rozwiązanie nie oznacza konieczności zakupu nowych opraw oświetleniowych po stronie PGE, gdyż z powodzeniem mogą być tu zamontowane oprawy używane, choćby te zdjęte w ostatnim czasie jako zbędne po zmianie zabudowy w różnych częściach miasta.

Proszę o informację czy PGE zaakceptowała taki wniosek modernizacji oświetlenia tego odcinka ul. Niepodległości oraz czy prace w tym zakresie zostaną wykonane w roku bieżącym.

Stan obecny słupów wskazanych w pkt. 1 i 2 obrazuje poniższa fotografia:



3. część słupów oświetleniowych w dzielnicy stwarza zagrożenie dla osób postronnych z uwagi na niezabezpieczone wnęki rewizyjne z miejscem przyłącza linii kablowych pod napięciem – osłony są tu zerwane lub z dziurami w wyniku korozji i wymagają wymiany na nowe, dotyczy to poniższych latarni:

- przy ul. Kleeberga: nr 11,
- przy ul. Kiwerskiego: nr 100,

- przy ul. Tumidajskiego: nr 15,
- przy parkingu między blokami Tumidajskiego 12-14-16: nr 136 i 140,
- przy ul. Niepodległości: nr 24, 25 i 107,
- przy ul. Trzeźniowskiej: nr 199 i 205,
- przy ul. Koryznowej: nr 9 i 29.

Powyższe dotyczy łącznie aż 12 szt. latarni, proszę o informację w jakim terminie zostaną na nich założone nowe osłony wnek rewizyjnych. Nadmieniam, że te prace z uwagi na zagrożenie powinny zostać zrealizowane możliwe szybko.

4. z uwagi na zmiany w otoczeniu w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat na terenie dzielnicy mamy także do czynienia z kilkoma zbędnymi już oprawami oświetleniowymi, które jedynie niepotrzebnie generują koszty energii elektrycznej i bieżącej konserwacji. W związku z tym proszę o demontaż opraw na wskazanych poniżej słupach wraz z obciążeniem zbędnych po nich ramion wysięgników (są to miejsca, gdzie nie będą już one przydatne w przyszłości):

- przy ul. Kiwerskiego: nr 99 (na górze schodów terenowych do ul. Wołyńskiej) – demontaż oprawy skierowanej w drzewo (teoretycznie w dół schodów, kilka lat temu w środkowej części schodów dobudowano dwie dodatkowe latarnie) wraz ze skierowaniem pozostawionej oprawy prostopadle na ciąg pieszy i jezdnię ul. Kiwerskiego (przy okazji poprawi się też oświetlenie drogi),
- przy ciągu pieszo-jezdnym łączącym ul. Orlika-Ruckemana z ul. Wołyńską (wzdłuż osiedlowego boiska): nr 55 – demontaż oprawy skierowanej w drzewa i na teren zielony,
- przy ul. Tumidajskiego: nr 15 – demontaż oprawy skierowanej w drzewa i na teren zielony,
- przy ul. Niepodległości: nr 36 – demontaż oprawy skierowanej na teren zielony (jest zbyt oddalona od sąsiednich ciągów pieszych, aby zapewnić im oświetlenie).

Proszę o informację zwrotną ze wskazaniem terminu demontażu ww. 4 punktów oświetleniowych w dzielnicy.

5. z uwagi na optymalne wykorzystanie istniejącego oświetlenia do poprawy bezpieczeństwa proszę o zmianę nakierowania wysięgników w poniższych latarniach:

- przy ul. Kleeberga: nr 19 – skierowanie oprawy na jezdnię główną ul. Kleeberga zamiast jak obecnie na dojazd do garaży,
- przy ul. Tumidajskiego: nr 135 – skierowanie oprawy na przejście dla pieszych zamiast jak obecnie na wjazd parkingu,

6. w związku ze skablowaniem fragmentu linii napowietrznej wzdłuż ul. Koryznowej oraz kiepskim stanie technicznym słupa energetyczno-oświetleniowego nr 1 przy ul. Koryznowej (przy skrzyżowaniu z ul. Wiejską), a także względami estetyki przy świeżo wyremontowanym fragmencie drogi, proszę o podjęcie rozmów z PGE (jako właścicielem infrastruktury) na temat

przeniesienia punktu oświetleniowego (przyłącze, wysięgnik i oprawa) na sąsiedni słup energetyczny nr 13 przy ul. Wiejskiej i następnie demontaż zbędnego już słupa nr 1.

Proszę o informację zwrotną czy postulat ten został zaakceptowany przez PGE i jeśli tak to jaki jest termin planowanych prac w tym zakresie.

7. z uwagi na zły stan techniczny (liczne odpryski betonu i wystające skorodowane pręty zbrojeniowe), a także newralgiczne położenie i bardzo ważną rolę (łączy napowietrzne linie elektryczne z kilku kierunków) proszę o zwrócenie się do PGE (jako właściciela słupa) z wnioskiem o wymianę słupa energetyczno-oświetleniowego nr 28/1 przy skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Ponikwoda (sąsiednia dz. Ponikwoda). Jednocześnie z uwagi na umiejscowienie proszę o podjęcie rozmów z PGE w celu wymiany słupa na pojedynczy (dziś ma trzy „nogi”) i po takiej wymianie przywrócenie istniejących opraw oświetleniowych poprzez ich nakierowanie na obie strony wysepki tj. wysięgniki równoległe do jezdni ul. Walecznych.

Proszę o informację zwrotną czy wniosek ten został zaakceptowany przez PGE oraz w jakim terminie planowana jest wymiana tego słupa.

W odpowiedzi proszę o osobne odniesienie się do każdego z 7 punktów interpelacji wraz ze wskazaniem oczekiwanych przeze mnie informacji zwrotnych. Wierzę, że dzięki stosownemu zaangażowaniu i przychylności pracowników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, a także skutecznej pracy i przychylnemu nastawieniu ze strony lubelskiego oddziału spółki PGE Dystrybucja S. A. już wkrótce stan oświetlenia w tym rejonie miasta ulegnie znaczącej poprawie.

2 powierzenie
Stawisław Barowski