

**Dane Geodezyjne**

1. Długość odcinka gazociągu w/c znajdującego się na działce nr ewid. 15/4 - 2,52 m
2. Całkowite pole powierzchni zajęte przez strefę kontrolowaną projektowanego gazociągu w/c na działce nr ewid. 15/4- pas szer. 6,0 m po 3,0 m na każdą stronę od osi gazociągu - 29,07 m<sup>2</sup>
3. Całkowite pole powierzchni zajęte przez pas montażowy projektowanego gazociągu w/c na działce nr ewid 15/4 - 75,19 m<sup>2</sup>

**Dane dotyczące strefy kontrolowanej i pasa montażowego projektowanego gazociągu:**

1. Szerokość strefy kontrolowanej 6,0 m (po 3,0 m po obu stronach od osi gazociągu) zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)
2. Szerokość pasa montażowego gazociągu w/c wynosi 10,0 m po 5,0 m po obu stronach od osi gazociągu zgodnie z załączonym projektem zagospodarowaniem terenu na którym został naniesiony pas montażowy.


**MAPA DO CELÓW PRAWNYCH**  
skala mapy 1:500

Miasto: Lublin, ul. Abramowicka, Odległa  
 Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 06\_63\_01\_1 - LUBLIN  
 Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0001 - Abramowice  
 Arkusz nr 15, 14  
 Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0069 - Wólka Abramowicka  
 Arkusz nr 15, 14, 2, 4, 6, 10, 11  
 powiat: Lublin, woj. lubelskie;  
 Układ współrzędnych PUWG 2000/24  
 Poziom odniesienia Kronsztad 60  
 Przedmiotem aktualizacji jest obszar zakreślony linią przerywaną koloru zielonego  
 Mapa aktualna na dzień 3.06.2013r.  
 Godło mapy : 8.150.08.04.3.2, 8.150.08.04.3.4, 8.150.08.04.3.3, 8.150.08.09.1.1  
 Godło mapy : 8.150.08.03.4.4, 8.150.08.08.2.2, 8.150.08.08.2.4, 8.150.08.08.4.2  
 Godło mapy : 8.150.08.08.4.4, 8.150.08.13.2.2, 8.150.08.13.2.4, 8.150.08.13.4.2

Wszelkie trwałe obiekty podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.



KIEROWNIK ROBOTY  
 GEODETA UPRAWNIONY  
 nr upr. 2016  
 inż. Krystian Blicharski



Treść mapy zgodna z oryginałem zarejestrowanym w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie pod numerem 0663.9-7021/2013.  
 Wszystkie pieczęcie przeniesione metodą skanowania.

Przebieg gazociągu w/c DN200 został uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin - opinia ZUDP Nr 32/2014. Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną oraz pasem montażowym został naniesiony na treść mapy przez projektanta.

mgr inż. Katarzyna Tara  
 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
 Nr ewid. PDK/0042/POOS/12