

Oznaczenia:



A - Oprawa świetłówkowa typ RSD 4x18 LL (do sufitu podwieszanego)



B - Oprawa świetłówkowa typ 2D BR 38 (klosz mleczny)



C - Oprawa świetłówkowa typ 2D BR 28



- przewód prowadzony na lince nad stropem podwieszanym



- przewód ułożony w ścianie



- Wyłącznik jednobiegunowy



- Wyłącznik jednobiegunowy trójobwodowy



- Wyłącznik świecznikowy

Uwagi:

1. Instalację wykonywać przewodami:
oświetleniowy YDYp 3(4,5)x1,5 750V - przewody prowadzony na lince nad stropem podwieszanym pod i p/t.
2. Do montażu osprzętu stosować puszkę typu PKW - 60/61 i PKW - 2x60 montaż przełączników oświetleniowych (puszki głębokie , montaż osprzętu na wkręty.

Układ sieci -TN
Ochrona przeciwporażeniowa
Wyłącznik przeciwporażeniowy 30mA

Remont pomieszczeń biurowych z przystosowaniem do BOM Lublinul. ul.Kleeberga 12a				
Plan instalacji oświetlenia				Skala 1:50
Projektował:	mgr inż. G. Świerczyński Upr. LUB/0092/PWOE/06		Data Maj 2007	Rys. Nr 4
Opracował:	mgr inż. G. Świerczyński			