

Uwaga:

- liniami grubszymi zaznaczono część projektowaną
- liniami cienkimi zaznaczono części istn. i pozostające bez zmian

Uklad sieci -TN
Ochrona przeciwporażeniowa
Wyłącznik przeciwporażeniowy 30mA

Remont pomieszczeń biurowych z przystosowaniem do BOM Lublinul. ul.Kleeberga 12a				
Schemat zasilania				Skala
Projektował:	mgr inz. G. Świerczyński Upr. LUB/0092/PWOE/06		Data Maj 2007	Rys. Nr 1
Opracował:	mgr inz. G. Świerczyński			