


## Układ gniazd na stanowisku



1. Podstawa naścienna 2-krotna + ramka Pu - 2F + RU2
2. Gniazdo podwójne z bolcem nie odwracające fazy - GWP - 232 PF
3. Gniazdo komputerowe jednokrotne typ złącza 1xRJ45 kat. 5 GKP - 18F5
4. Gniazdo komputerowe jednokrotne typ złącza 1xRJ45 kat. 5 GKP - 18F5 (telefoniczne)

<b>Układ sieci -TN</b>
Ochrona przeciwporażeniowa
Wyłącznik przeciwporażeniowy 30mA

Remont pomieszczeń biurowych z przystosowaniem do BOM Lublinul. ul.Kleeberga 12a				
<b>Układ gniazd na stanowisku</b>				Skala
				Rys. Nr <b>3a</b>
Projektował:	mgr inż. G. Świerczyński Upr. LUB/0092/PWOE/06		Data Maj 2007	
Opracował:	mgr inż. G. Świerczyński			