


ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH RUR WODOCIĄGOWYCH I GAZOWYCH (średnicy do 150mm)



UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem

"SANIT-GAZ" s.c.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
20-471 Lublin ul. Olszewskiego 8
tel. 444-10-29, fax 444-10-28

AKTUALIZACJA Projektu Budowlano-Wykonawczego
obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE BYŁEGO POLIGONU
WOJSKOWEGO NA OSIEDLU CZECHÓW W LUBLINIE
w ulicach: Poligonowej, Zelwerowicza i Koncertowej – II etap

nr zlecenia:

skala:

specjalność:

konstrukcja

numer uprawnień

podpis

projektował:

mgr inż. Tadeusz Małek

St-586/81

opracował:

techn. Danuta Rybicka

sprawił:

inż. Ryszard Jabłoński

2611/Lb/85

data:
05.2007r.

numer rysunku:
K10