



Urząd Miasta Lublin



Biuro Zamówień Publicznych

Pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, tel.: +48 81 466 30 00, fax: +48 81 466 30 01, e-mail: zam_publiczne@lublin.eu

ZP.P.I.341-1-54/09

Lublin, dnia 13.08.2009 r.

- wg rozdzielnika -

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na renowację klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

A.

1. W udzielonych w dniu 27.07.2009 odpowiedziach część N odp. 1 dotycząca kosztorysu Zewn. podłączenia kanalizacji sanitarnej brzmi: „W przedmiarze i kosztorysie ofertowym należy dodać następującą pozycję:

- Poz. 54 – Kalkulacja własna – Wycena indywidualna – Ręczne zasypywanie rowów szer. Dna wykopu do 0,6 m gł. Rowu do 0,4 m (kat. gruntu I-II (podsypka pisakowa pod rurociąg gr. 10 cm) ilość 24,5 m”

Kosztorys ofertowy na ten zakres robót kończy się na pozycji nr 43. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wprowadzić zmianę w specyfikacji.

2. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wprowadzić zmiany w przedmiarach i kosztorysach ofertowych wynikające z odpowiedzi Zamawiającego a nie wprowadzone do załączonych nowych przedmiarów i kosztorysów ofertowych (np. odpowiedzi pakiet N odpowiedź na pytanie nr 2). Czy Wykonawca może zmienić pozycję kosztorysu ofertowego jeżeli zmiana taka wynika z udzielonych odpowiedzi Zamawiającego.

3. Prosimy o wyjaśnienie odpowiedzi część G odpowiedź 1 „W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym należy wprowadzić następującą zmianę: - w poz. 75 „UPE 32-80(B)”. Jednocześnie w załączonych przedmiarach i kosztorysach ofertowych wprowadza się następującą zmianę pozycji 75: „Instalowanie pomp Grundfos typu: UPE 65-120F ilość 2 szt., UPE 32-80(B) ilość 2 szt., UPE 50-120F ilość 2 szt., TPE 80-180 ilość 2 szt. - 4 kpl”. Jak należy interpretować te zmiany, która wersja jest obowiązująca i jak zmieniony opis ma się do wprowadzonej dodatkowej pozycji nr 102 na dostawę pomp rezerwowych – 4 szt. Prosimy o ponowne przeanalizowanie udzielonych odpowiedzi i zajęcie jednoznacznego stanowiska.

4. Zgodnie z odpowiedzią pakiet G pytanie 21 i 22 zwiększono długości rur w kosztorysie ofertowym w poz. 10 ze 146 na 206,8 mb i dodano w pozycji 45 10,7 mb rur PCV 250. Jednocześnie nie skorygowano przedmiarów dotyczących robót ziemnych.





Prosimy o korektę przedmiarów w tym zakresie.

Z uwagi na dużą ilość odpowiedzi oraz konieczność analizy wprowadzonych zmian zarówno w nowych kosztorysach ofertowych jak i odpowiedziach Inwestora prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

B.

I. Branża budowlana

Zestawienie różnic między odpowiedziami a przedmiarem

Nr poz.	Wg przedmiaru	Wg odpowiedzi	
82			Różnica opisu str.72 p 7
261		86,05	Różnica obmiaru str. 47 p3.3
333	32,835	328,35	Różnica obmiaru str. 47 p , str. 60 p ,str,72 p 13 – pomyłka w numerze pozycji – powinno być 332
386	3,273	5,12	s 64 p 4 obmiar
387	1,637	2,56	S 64 p4 obmiar
388	32,730	51,20	S 64 p4 obmiar
389	32,730	51,20	S 64 p4 obmiar
390	32,730	51,20	S 64 p4 obmiar
391	32,730	51,20	S 64 p4 obmiar
392	32,730	51,20	S 64 p4 obmiar
471	29,520	0	S67 p3 obmiar
472	14,76		S 34 p24 – obmiar 0 S 87 p5- obmiar 14,760
474	12,528	0	S 34 p24 obmiar
478	2,358	2,36	Obmiar s 67 p 1
479	2,665	2,670	Obmiar s 67 p1
580			Opis s 77 p5
595			Opis s 77 p 5
601			Opis s 77 p 5
607			Opis s 77 p 5
708			Opis – analogia s 45
765 ,767			Dwa różne systemy tynków Akusz
778	4670	4690	S 87 p 11-4690 ,w innych p -4670
778			Zdublowany numer pozycji str. 70 p.4 wyrównanie ścian pod tynki – 519,93
771-777			S 64 p 2- zdublowane pozycje – pomyłka w numeracji – powinno być 791-797, jw. S 81p4





681	Zdublowany numer pozycji		S 73 p14- lakierowanie ... -443 m2
Wyposażenie wewnątrz	Zmiana opisu pozycji		Str 74 p6 brak numeru w przedmiarze
778	Pomyłony numer poz. 778		Str 76 p2 - powinno być 798
Wyposażenie wewnątrz	Brak numeru p 108		Str. 87 p 9 – wieszak szatniowy –szt. 309

II. Branża sanitarna

Dział G ad.8

Odpowiedź: W pozycji 19 „ zestaw wodomierzowy wraz z konsolą – wodomierz sprzężony DN 50/20

Przedmiar: poz. 19 „ wodomierze skrzydełkowe, domowe DN 40 mm

Natomiast odpowiedzi dział N i P ad.4 podaje

Poz. 51 – Kalkulacja własna – wycena indywidualna – dostawa i montaż zestawu wodomierzowego wraz z konsolą – wodomierz sprzężony DN 50/20

Czy w pozycji 19 pozostawić wodomierz dn40 i dodać pozycję 51, czy zmienić poz. 19 na wodomierz 50/20?

Dział N ad.3 – niezgodność odpowiedzi z pytaniem

Dział G ad. 9, dział N ad. 4

Odpowiedź: poz. 50 – kalkulacja własna – wycena indywidualna – dostawa i montaż wodomierzy do rozliczeń wewnętrznych **D:20 mm** – 9 kpl

Przedmiar: poz. 50 – kalkulacja własna – wycena indywidualna – dostawa i montaż wodomierzy do rozliczeń wewnętrznych **D:25 mm** – 9 kpl

Proszę podać właściwą treść.

Dział G ad. 10

Odpowiedzi: poz 17 zawór antyskażeniowy EA DN50 mm

Przedmiar zawór antyskażeniowy BA294, DN 40 mm

Proszę podać właściwą treść.





Dział G ad. 27

Odpowiedzi: należy dodać pozycje

Poz. 54 – kalkulacja własna – wycena indywidualna – dostawa i montaż trójników kanalizacyjnych T1=1 KPL

Poz. 54 – kalkulacja własna – wycena indywidualna – dostawa i montaż trójników kanalizacyjnych T2=1 KPL

Brak tych pozycji w przedmiarach

Dział G ad 30

Odpowiedzi: poz. 27 – ilość 2 szt.

poz. 28 – ilość -2

Przedmiar: poz. 27 – ilość 1 studnia

poz. 28 – ilość -1

Która wartość jest prawidłowa?

Dział N i P ad.2

Zewnętrzne podłączenie kanalizacji sanitarnej

Odpowiedzi: poz. 21 – 208 m³

poz. 22 – 160 m³

poz. 23 – 160 m³

Przedmiar: : poz. 21 – 206 m³

poz. 21 – 16 m³

poz. 21 – 110 m³

Które wartości są prawidłowe?

Dział N i P ad. 1

Odpowiedzi: w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym należy dodać następującą pozycję

Poz. 54 – kalkulacja własna – wycena indywidualna – ręczne zasypywanie rowów, szerokość dna wykopu do 0,6 m, gł. rowu do 0,4 m, kat. Gruntu I-II (podsypka piaskowa pod rurociąg gr. 10 cm) ilość=24,5 m

Brak tej pozycji w przedmiarze, ten kosztorys ma tylko 43 pozycje.

III. Branża elektryczna

Kosztorys elektryczny – Instalacja nagłośnienia





Nr poz.	Wg przedmiaru	Wg odpowiedzi	
	Brak	Poz. 9,1	str.82 p.12 brak pozycji w przedmiarze

Kosztorys elektryczny- Instalacja wewnętrzna

Nr poz.	Wg przedmiaru	Wg odpowiedzi	
	Brak	Poz. 9,15	str.81 p 6 brak pozycji w przedmiarze
	Brak	Poz.9,16	Str. 81 p 8 brak pozycji w przedmiarze

C.

1. Prosimy o wyjaśnienie, która wersja kosztorysów i przedmiarów jest obowiązująca, ta zamieszczona w dniu 27.07.2009 r. na stronie Zamawiającego, czy wersja papierowa przesłana w dniu 28.07.2009 r. pocztą. Wersje te nie są zgodne. Dotyczy np. kosztorysu nr 17 – Instalacje wodociągowe i hydrantów oraz nr 16 – wewnętrzne instalacje wodociągowe, w których nie zgadzają się ilości pozycji.

2. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy prawidłowo przygotować kosztorys ofertowy w świetle udzielonych odpowiedzi pakiet nr G pyt. Nr 8, wedle których należy dokonać zmiany „W poz. 19 – Zestaw wodomierzowy wraz z konsolą – wodomierz sprzężony DN 50/20”. Jednocześnie w załączonych do odpowiedzi przedmiarach i kosztorysach ofertowych pozycja nr 19 nie ulega zmianie, a pojawia się nowa pozycja nr 51 w dziale „Uzupełnienia” o takim samym opisie. Prosimy o sprecyzowanie, która wersja jest prawidłowa.

3. Prosimy o wyjaśnienie sytuacji jak wyżej odnoszącej się do odpowiedzi pakiet G pyt. Nr 10, według odpowiedzi należy dokonać zmiany - „W poz. 17 – zawór antyskażeniowy EA DN 50”, a w załączonych przedmiarach i kosztorysach pozycja ta została dopisana w dziale „Uzupełnienia”.

D.

1. W dokumentacji projektowej, w części Instalacje sanitarne – Technologia SWC zamieszczony został dobór wymienników ciepła firmy LPM. Według dokumentacji dobrano następujące wymienniki:

LSK 275-68,

HL 2-56

HL 2-114

HL 1-52

Zwracamy uwagę, iż według otrzymanych od producenta informacji, wyżej wymienione wymienniki ciepła, należą do nie produkowanego już typoszeregu. W związku z powyższym prosimy o ponowny dobór tych urządzeń oraz związane z tym poprawienie przedmiarów.

E.

Branża Budowlana





1. Zestaw B pyt. 20

Czy należy zmienić opis pozycji nr 506 na „drzwi otwierane”?

2. Zestaw B pyt. 21.

Czy należy zmienić opis pozycji nr 512, 515, 516 na „drzwi drewniane”?

3. Zestaw B pyt. 23.

Czy należy zmienić opis pozycji nr 467 na „drzwi drewniane”?

4. Zestaw B pyt. 24.

Czy obmiar poz. 471, 472 powinien wynosić „0”?

5. Zestaw B pyt. 24.

Czy obmiar poz. 474 powinien wynosić „0”?

6. Zestaw D pyt. 4

Podano błędny numer do wprowadzonej nowej pozycji i podano 778, zaś pozycja została dopisana do nowego kosztorysu pod numerem 802. Prosimy o sprostowanie.

7. Zestaw F pyt. 1 oraz zestaw T pyt. 5

W kosztorysie budowlanym w poz. 104 są ujęte sztankiety (8 kpl.). W zestawieniu wyposażenia na końcu również ujęto sztankiety dekoracyjne i oświetleniowe. Czy pozycje się nie dublują? W związku z powyższym proponujemy wyzerować pozycję 104.

8. Zestaw F pyt. 2 poz. 333

Błędne odniesienie do pozycji, powinno być odniesienie do pozycji 332. Prosimy o sprostowanie.

9. W dziale 1.42. zmieniono kolejność pozycji. W związku z tym zgodnie z nowym kosztorysem poz. 333 – dotyczy wykonania posadzek z płyt gumowych, zaś panele podłogowe ujęto w poz. 332. Proszę o sprostowanie.

10. Zestaw F pyt. 3

Proszę o naniesienie zmiany w ilości do kosztorysu dla poz. 261 (zgodnie z odpowiedzią powinno być 86,05 m²).

11. Zestaw F pyt. 5

Czy w poz. 684 należy zmienić ilość z pierwotnego kosztorysu 115,20 na 115,60 m²? Jeżeli tak proszę o skorygowanie przedmiaru.

12. Zestaw J pyt. 1

Zachodzi rozbieżność pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na pyt. 1 zestaw J a pyt. 3 zestaw F. Podano różne rodzaje wykładzin dla pozycji 261 i 372 kosztorysu. Prosimy o sprecyzowanie i ujednoczenie odpowiedzi z wyszczególnieniem, jakie wykładziny oraz w jakich ilościach należy ostatecznie ująć w tych pozycjach.

13. Zestaw M pyt. 2 oraz zestaw X pyt. 4

Prosimy o sprostowanie numerów pozycji wprowadzonych do nowego kosztorysu. Zamiast pozycji 771+777 powinno być 791 ÷ 797, zgodnie z przekazanym nowym kosztorysem.

14. Zestaw M pyt. 4

Zmiany ilościowe wskazane w odpowiedziach w poz. od 386 do 392 nie pokrywają się z ilościami wprowadzonymi do nowego kosztorysu. Prosimy o sprostowanie.

15. Zestaw O pyt. 1 ppkt m)

W odpowiedzi wskazano ilość 2,99 m², zaś w nowym kosztorysie jest 2,86 m². Prosimy





o sprostowanie.

16. Zestaw O pyt. 3 i 4

Zgodnie z odpowiedziami nie należy wycenić poz. 468 – 472 oraz 472, 473 i 474. Czy należy wyzerować obmiar poz. Nr 471, 472, 474?

Ponadto zgodnie z zestawem Ź pyt. 16 obmiar 474 ma wynosić 12,528. Prosimy o wyjaśnienie.

17. Zestaw Q pyt. 14.

W poz. 335 należy zmienić ilość na 345,20 m²; w nowym kosztorysie jest 328,35 m². Ponadto należy dodać poz. 681 a w nowym kosztorysie nadano mu numer 803. Prosimy o sprostowanie.

18. Zestaw R pyt. 1

Nie zmodyfikowano opisu pozycji 114 i 115 przedmiaru wyposażenie wnętrz. Czy zmienić opis pozycji?

19. Zestaw Ź pyt. 11

Zamiast pozycji 789 należy dodać pozycję 780. Prosimy o sprostowanie.

20. Ponadto w aktualnym kosztorysie ofertowym stwierdzono rozbieżności ilościowe w stosunku do wersji pierwotnej kosztorysu, a nie wynikające bezpośrednio z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. Dotyczy to pozycji o numerach: od 245 do 252; od 308 do 315; od 325 do 331; 333; 334; 337; 338; od 360 do 371; 373. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć ilości w w/w pozycjach zgodnie z przekazanym nowym kosztorysem

Uwagi do kosztorysu Inżynieria drogowa

21. Czy w pozycji 71 kosztorysu i przedmiaru nowego Inżynieria drogowa nie powinno być: Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 4 szt? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu N Ad. 5 Inżynieria Drogowa.

22. Czy w pozycji 72 kosztorysu i przedmiaru nowego Inżynieria drogowa nie powinno być: Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. Ponad 0,3 m² – 5 szt? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu N Ad. 5 Inżynieria Drogowa.

Uwagi do kosztorysu zagospodarowanie terenu

23. Informujemy, iż kosztorys ofertowy i przedmiar robót nowy zagospodarowania terenu kończy się na pozycji 87. Czy należy dodać pozycję 88) Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 25) Kalkulacja własna - Wycena indywidualna – Dostawa i montaż ogrodzenia klombowego – ilość 25 m?

Uwagi do kosztorysu architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp

24. Czy w pozycji 28 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Dc-01) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB – 16,80 m²? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 33.

25. Czy w pozycji 35 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm2) – Tynk wewn. o pow. ponad 5 m² z zapr. wap. lub cem.-wap. kat. II wyk. ręcznie na stropach ceram. płaskich w pom. o wys. do 4 m –





5,712 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 34.

26. Czy w pozycji 36 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm2) – Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem – jeden raz – 5,712 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 34.

27. Czy w pozycji 37 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm2) – Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich – dwa razy – 5,712 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 34.

28. Czy w pozycji 38 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm2) – Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych – 11,088 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 34.

29. Czy w pozycji 39 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm2) – Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowe – 11,088 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 34.

30. Czy w pozycji 41 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm1) Tynk wewn. o pow. ponad 5 m2 z zapr. wap. lub cem.-wap. kat. II wyk. ręcznie na stropach ceram. płaskich w pom. o wys. do 4 m – 35,496 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 35.

31. Czy w pozycji 42 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm1) Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem – jeden raz – 35,496 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 35.

32. Czy w pozycji 43 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm1) Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich – dwa razy – 35,496 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 35.

33. Czy w pozycji 44 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm1) Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych – 68,904 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 35.

34. Czy w pozycji 45 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm1) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowe – 68,904 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 35.

35. Czy w pozycji 48 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm3) – Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem – jeden raz – 18,00 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 36.

36. Czy w pozycji 49 kosztorysu i przedmiaru nowego architektura i konstrukcja – pomieszczenia lp nie powinno być: (Sm3) – Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich – dwa razy – 18,00 m2? - Zgodnie z odpowiedzią z zestawu F Ad. 36.

Branża sanitarna





1. Zestaw pytań i odpowiedzi D

W nawiązaniu do odpowiedzi Ad. 16.3 prosimy o dodanie pozycji w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót „Instalacja wentylacji” na „montaż i dostawę hydroizolatorów SDD-2 – szt. 4”.

W nawiązaniu do odpowiedzi Ad. 16.3 prosimy o wyjaśnienie jaki króciec elastyczny należy wycenić: ST230 – szt. 2, czy króciec STS 630 – szt.1 występujący w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót „Instalacja wentylacji” a także prosimy o podanie ilości króćców 2 szt. czy 1 szt.?

W nawiązaniu do odpowiedzi Ad. 16.6 prosimy o potwierdzenie, iż w kosztorysie ofertowym „Instalacja wentylacji” w poz. 1.3.4 należy zmienić opis na „Płaszcz ochronny z blachy aluminiowej powierzchnie płaskie bez względu na wielkość” - 70 m², a także prosimy o informację czy należy dodać pozycję na izolację z wełny mineralnej gr. 50 mm pod płaszcz z blachy aluminiowej dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku w ilości 70 m².

2. Zestaw pytań i odpowiedzi G

W nawiązaniu do odpowiedzi Ad. 3 poz. 76 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót „Technologia SWC”: Kalkulacja wykonawcy: Instalowanie wymienników ciepła typu LSK 275-68, HL 2-114, HL 1-52, HL 2-114; czy zamiast HL 2-114 nie powinno być HL 1-52?

Czy w pozycji 50 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót „wewnętrzna instalacja wod-kan” nie powinno być: Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż wodomierzy do rozliczeń wewnętrznych D:20 mm zgodnie z odpowiedzią Ad.9?

Czy pozycja 17 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót „Wewn. Instalacja wodociągowa”, w której opis należy zmienić na „zawór antyskażeniowy EA Dn 50 mm” zgodnie z odpowiedzią Ad.10 nie jest zdublowana z pozycją 52?

Czy w pozycji 52 jednostką miary powinna być kpl czy szt.?

Czy pozycja 19 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót „Wewn. instalacja wodociągowa”, w której opis zgodnie z odpowiedzią Ad. 8 należy zmienić na „zestaw wodomierzowy wraz z konsolą – wodomierz sprzężony DN 50/20” nie jest zdublowana z pozycją 51?

Czy odpowiedź Ad. 19 poz. 18 kosztorysu ofertowego nie powinna dotyczyć sieci kanalizacji deszczowej?

3. Zestaw pytań i odpowiedzi N

Zewn. Podłączenia kanalizacji sanitarnej.

W nawiązaniu do odpowiedzi Ad. 1 informujemy, iż kosztorys ofertowy i przedmiar robót kończy się na pozycji 43. czy nie powinno być: należy dodać pozycję 44 zamiast poz. 54 „Kalkulacja własna – Wycena indywidualna – Ręczne zasypywanie rowów, szer. dna wykopu do 0,6 m gł. rowu do 0,4 m, kat. gruntu I-II (podsypka piaskowa pod rurociąg gr. 10 cm) – 24,5 m”?

4. Zestaw pytań i odpowiedzi L

W nawiązaniu do odpowiedzi Ad. 3 prosimy o dodanie pozycji obejmującej wykonanie i uszczelnienie otworów dla instalacji wentylacji z podaniem ich wielkości i ilości.

Branża elektryczna





- W nawiązaniu do odpowiedzi X Branża elektryczna Ad. 5 prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję: - poz. 9.15 – Kalkulacja własna – dostawa i montaż wraz z prefabrykacją tablicy TSO – ilość 1 kpl. W przedmiarach robót i formularzach kosztorysu ofertowego załączonych do odpowiedzi (zał. nr 7 i 8) nie uwzględniono tej pozycji.
- W nawiązaniu do odpowiedzi X Branża elektryczna Ad.8 prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję: - poz. 9.16 – Kalkulacja własna – dostawa i montaż Głównego Wyłącznika Pożarowego (1 szt.) wraz z okablowaniem (kable NKGs 2x1,5 mm²) 40 mb – ilość 1 kpl. W przedmiarach robót i formularzach kosztorysu ofertowego załączonych do odpowiedzi (zał. nr 7 i 8) nie uwzględniono tej pozycji.
- W nawiązaniu do odpowiedzi X Instalacja nagłośnieniowa Ad. 12 prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję: - poz. 9.1 – Kalkulacja własna – dostawa i montaż ekranu zwijanego elektrycznie wraz kasetą i systemem sterowania oraz wpustem zasilającym (wg PT) – ilość 1 kpl. W przedmiarach robót i formularzach kosztorysu ofertowego załączonych do odpowiedzi (zał. nr 7 i 8) nie uwzględniono tej pozycji.
- W nawiązaniu do odpowiedzi D Oświetlenie zewnętrzne Ad. 1.3 oraz H Ad. 6, w pozycjach które należy dodać do kosztorysu ofertowego występują inne nazwy jednostek miary niż w załączonych do odpowiedzi (zał. nr 7 i 8) przedmiarach robót i formularzach kosztorysu ofertowego. Prosimy o ujednoczenie jednostek miary.
- W nawiązaniu do odpowiedzi I Branża elektryczna Ad. 2 prosimy o wyjaśnienie w których pozycjach kosztorysu (CPV – 45312311-0 Instalowanie oświetlenia) jest ujęty niezbędny osprzęt instalacyjny np. gniazda, wtyczki do podłączenia reflektorów scenicznych.
- W nawiązaniu do odpowiedzi F Okablowanie strukturalne – centrale i aparaty telefoniczne Ad. 41 – prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w ofercie można zastosować system IP Office 500, który nie oferuje funkcji: wbudowany hub LAN 10/100, port USB, port WAN x.21.x35, jeżeli nie prosimy o podanie systemu zamiennego.
- W nawiązaniu do odpowiedzi M Ad. 7 prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć nie wyposażone puszkę Obo Bettermann RKS4VS20 lub inne o nie gorszych parametrach. W przedmiarach robót nie uwzględniono również kanałów podłogowych którymi będą doprowadzone przewody do tych puszek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- Dot. przedmiaru „Instalacje Nagłośnienia”

Występują następujące różnice pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót:

- a) przedmiar robót (poz. 1.9) załącza audio – 420 szt., projekt 520 szt.
- b) przedmiar robót (poz. 3.1) szafa Rack 10U – 1 szt., projekt – 4 szt.

F.

1. W odpowiedzi nr 11 z działu C widnieje zapis iż instalacja AKPiA jest ujęta





w kosztorysie instalacji elektrycznych wewnętrznych. W projekcie instalacji AKPiA umieszczone są przewody JZ500 4x2,5; JZ500 3x2,5; JZ500 4x1; JZ500 3x1; SY-JZ 4x1; czujniki, termostaty, łączniki, gniazda, lampy oświetleniowe i koryta kablowe których brak w kosztorysie instalacji elektrycznych. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

2. Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych tablica TSO będzie połączona z rozdzielnicą RG oraz z tablicami ROS kablami YKSY 37x1,5; YKSY 19x1,5; YKSY 14x1,5 których nie uwzględniono w kosztorysie instalacji elektrycznych. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

3. W projekcie instalacji elektrycznych występują rozbieżności pomiędzy ilościami opraw umieszczonych na schematach elektrycznych a przedmiarami. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

4. W kosztorysie instalacji elektrycznych nie umieszczono kabli: YKY 5x70 zasilających rozdzielnicę RG ze złącza kablowego ZK; KNGs 2x1,5 z rozdzielnicy RG do wyłącznika P.Poż.; YKY 5x25 z RG do zasilania tablic ROS; YKY 5x16 z RG do zasilania tablic ROS oraz tablicy windy (w kosztorysie umieszczony jest przewód YDY 5x16); YKY 5x50 z RG do zasilania tablic ROS 15; YDY 5x10 z RG do zasilania szafa centralnej baterii oraz central wentylacyjnych; HDGs 3x2,5 z RG do zasilania wentylatorów oddymiających; YKY 3x4 z RG do zasilania Tablicy TSO oraz szaf SD1 i SD2.

5. W pozycji d3.10 kosztorysu instalacji elektrycznych występuje montaż gniazd brytyjskich natomiast w dokumentacji brak jest tych gniazd, występują natomiast gniazda komputerowe których nie umieszczono w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

6. W kosztorysie instalacji elektrycznych nie jest umieszczony montaż Głównego Wyłącznika Pożarowego pokazanego na rysunku 2.1 – Schemat Uproszczony zasilania.

G.

1. Ad. 2 dział M oraz Ad. 4 dz. X – w odpowiedzi jest napisane, że należy dodać nowe pozycje od 771 do 777 na dostawę i montaż balustrad. Wg nas powinny to być pozycje o numerach od 791 do 797.

2. Ad. 4 dział M – w odpowiedzi jest napisane, że należy dokonać zmian w poz. od 386 do 392, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym ilości nie są zmienione.

3. Ad. 5 dział M – w odpowiedzi jest napisane, że należy dodać nową poz. nr 778 w ilości 4760,0 m², natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym jest ilość 4670,0 m².

4. Ad. 5 dział N – w odpowiedzi jest napisane, że należy dokonać zmian w poz. 71 i 72 „Inżynieria drogowa”, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym ilości nie są zmienione.

5. Ad. 1g dział O - w odpowiedzi jest napisane, że w poz. 478 powinno być 2,36 m², natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym jest 2,358 m².

6. Ad. 1m dział O – w odpowiedzi jest napisane, że w poz. 516 powinno być 2,99 m², natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym jest 2,860 m².

7. Ad. 7 dział Q – w odpowiedzi jest napisane, że w poz. 82 należy zmienić opis, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym opis nie jest zmieniony.





8. Ad. 14 dział Q – w odpowiedzi jest napisane, „należy dodać poz. nr 681”. Wg nas powinno być „należy dodać poz. nr 803”.

9. Ad. 2 dział T – w odpowiedzi jest napisane, „należy dodać poz. nr 778”. Wg nas powinno być „należy dodać poz. nr 798”.

10. Ad. 6 dział T – w odpowiedzi jest napisane, że należy dokonać zmiany w opisie n/ w pozycji: poz. 580, 595, 601, 607, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym opis nie jest zmieniony.

11. Ad. 5 dział Ż – w tej odpowiedzi jest napisane, że należy dokonać następujących zmian:

- w poz. 471 – ilość 29,52 m²,

- w poz. 472 – ilość 14,76 m²,

natomiast w Ad. 3 dział O jest napisane:

„nie należy wyceniać poz. 468-472 przedmiaru i kosztorysu ofertowego”.

W Ad. 24 dział B jest napisane:

„nie należy wyceniać poz. od 468 do 474”

W Ad. 16 dział Ż jest napisane, że należy dokonać następującej zmiany:

- w poz. 474 „(DT-01) ściana modularna gr. 8 cm akustyczna (49dB) rozkładana na szynach – według opisu PT = 12,528 m²”.

Która odpowiedź lub które odpowiedzi są prawidłowe?

12. Ad. 11 dział Ż – w odpowiedzi tej jest napisane, że należy dodać poz. 778 w ilości 4690 m². W Ad. 5 dz. M jest napisane, że należy dodać poz. 778 w ilości 4760 m², natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym poz. 778 wynosi 4670 m².

Która wersja jest prawidłowa?

13. W nowym przedmiarze i kosztorysie ofertowym „Architektura i konstrukcja” ilość w pozycjach 360, 367 i 373 - „Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych” zostały zmienione i wynoszą obecnie po 0,000 m².

W odpowiedziach z dn. 27.07.2009 r. nie ma żadnego punktu, informującego o tych zmianach.

H.

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 F prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości sztankietów i pulpitów sterowniczych. Pragniemy zauważyć, że 8 kpl sztankietów występuje w pozycji 104 przedmiaru i kosztorysu ofertowego „Architektura i konstrukcja” oraz 1 szt. sztankietów oświetleniowych i 1 szt. sztankietów dla dekoracji w zestawieniu elementów wystawienniczych przedmiaru i kosztorysu ofertowego „Wyposażenie”?

2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 A prosimy o wskazanie sposobu wykończenia podestów scenicznych oraz blendy?

3. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 B pragniemy zauważyć, że w związku z podaniem różnych rodzajów wykończenia posadzek (pierwotne oznaczenie g2/ a) w każdym z pomieszczeń wymienionych w pytaniu 4 B zmianie powinny ulec ilości wykończenia posadzek wykładziną pętelkową, płytkami gresowymi oraz dolomitem Morawicą. Prosimy o informację czy powyższa zmiana rodzaju wykończenia posadzek w pomieszczeniach wymienionych w pytaniu 4 B została uwzględniona przez Państwa w





ilości tych wykończeń w odpowiednich pozycjach przedmiaru i kosztorysu ofertowego?

4. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 5 B prosimy o informację w których pozycjach przedmiaru i kosztorysu ofertowego ujęto wymienione w ww. odpowiedzi wykończenie posadzek w pomieszczeniach 1.02, 1.25, 1.41 oraz 1.10?

5. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 B prosimy o informację w których pozycjach przedmiaru i kosztorysu ofertowego ujęto wymienione w ww. odpowiedzi wykończenie parkietem egzotycznym teak posadzek w pomieszczeniach 2.10 oraz 1.10 oraz panelami drewnianymi jesionowymi w pomieszczeniach 2.75, 2.78, 2.63, 2.62, 2.59, 2.58?

6. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 B prosimy o informację w których pozycjach przedmiaru i kosztorysu ofertowego ujęto wymienione w ww. odpowiedzi wykończenie kamieniem Dolomit Morawica posadzek w pomieszczeniach 2.53, 2.64, 2.76?

7. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 8 B prosimy o informację w których pozycjach przedmiaru i kosztorysu ofertowego ujęto wymienione w ww. odpowiedzi wykończenie posadzek w pomieszczeniach 3.02, 3.04, 3.13, 3.58?

8. W dokumentacji występują balustrady Bal 6. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy je wycenić oraz w jakiej ilości?

9. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie Ad12 Q prosimy o informację w której pozycji kosztorysowej ujęto wykończenie posadzki w pomieszczeniu 1.08 granitem Merlin Blue?

I.

1. W odpowiedzi 3.2 zestaw „D” jest informacja o pomyłce i zastąpieniu tablicy ROS01 na ROS25, natomiast w przedmiarach zamiennych poz. 5.19 „wewnętrzne instalacje elektryczne” niezmiennie jest tablica ROS01.

2. W odpowiedziach zestaw „H” od 9.7 do 9.11 w dopisanych uzupełniających pozycjach w jedn. miary są szt. natomiast w przedmiarze zamiennym kpl. (poz. 9.7 do 9.11 „wewnętrzne instalacje elektryczne”) - które jednostki są właściwe?

3. W odpowiedziach do zestawu „X” 6 i 8 jest informacja o dodatkowych pozycjach 9.15 i 9.16, natomiast w przedmiarze zamiennym „wewnętrzne instalacje elektryczne” te pozycje nie występują, prosimy o wyjaśnienie.

4. W odpowiedzi 12 do zestawu „X” jest informacja o dodatkowej pozycji 9.1. w załączonym przedmiarze zamiennym „instalacje nagłośnienia” ta pozycja nie występuje, prosimy o wyjaśnienie.

5. W odpowiedzi 1.9. zestaw „D” jest informacja o zmianie ilości przedmiarowych na 10 szt., natomiast w załączonym przedmiarze zamiennym „oświetlenie zewnętrzne” poz. 5.4 jest 12 szt., która ilość jest prawidłowa?

6. Ad. 24 dział B – w odpowiedziach jest napisane, że nie należy wyceniać poz. od 468 do 474, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym poz. 471, 472, 474 nie są wyzerowane.

7. Ad. 4 dział D – w odpowiedziach jest napisane, że należy uzupełnić poz. 63 „(Sm4) Ścianki działowe pełne grub. 2x1/4 ceg. z cegieł budowlanych” - 22 m², natomiast





w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym brak tej pozycji.

8. Ad. 5 dział D – w odpowiedziach jest napisane, że należy pominąć w rozdz. 1.10 pozycje 52d.1.10 – 55d.1.10, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym poz. 55d.1.10 nie jest wyzerowana.

9. Ad. 2 dział F – w odpowiedziach jest napisane „-w poz. 333”, a wg nas powinno być „-w poz. 332”, ponieważ pozycja 333 dotyczy podkładek z płyt gumowych.

10. Ad. 3 dział F – w odpowiedziach jest napisane, że w poz. 261 powinno być 86,05 m², natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym 51,700 m².

11. Ad. 5 dział F – w odpowiedziach jest napisane, że w poz. 684 powinno być 115,6 m, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym jest 115,200 m².

12. Ad. 25 dział G – w odpowiedziach jest napisane, że należy dodać poz. 88 - „Dostawa i montaż ogrodzenia klombowego – ilość = 25 m”, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym nie występuje taka pozycja.

13. Ad. 33 dział G – w odpowiedziach jest napisane, że w poz. 28 należy dokonać zmiany: - „ilość 16,8 m², natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym jest 18,900 m².

14. Ad. 34 dział G – w odpowiedziach jest napisane, że należy dokonać zmian przedmiaru w poz. od 35 do 39, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym ilości nie są zmienione.

15. Ad. 35 dział G – w odpowiedziach jest napisane, że należy dokonać zmian przedmiaru w poz. od 41 do 45, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym ilość nie są zmienione.

16. Ad. 36 dział G – w odpowiedziach jest napisane, że należy dokonać zmian przedmiaru w poz. 48 i 49, natomiast w przedmiarze i w kosztorysie ofertowym ilość nie są zmienione.

W odpowiedzi na pytania wyjaśniam:

A.

NR POZYCJI	JEST	WINNO BYĆ
Ad. pyt 1 - przedmiar i kosztorys ofertowy zewnętrzne podłączenie kanalizacji sanitarnej		
44	Brak pozycji	Wycena Indywidualna - Ręczne zasypywanie rowów, szer. dna wykopu do 0,6 m, gł. rowu do 0,4 m, kat. gruntu I-II (podsypka piaskowa pod rurociąg gr.10cm) ilość = 24,5 m.
Ad. pyt 2 – Zamawiający przedstawia niżej wykaz pozycji przedmiarowych, w których nie uwzględniono nowych rozwiązań wynikających z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. W wykazie pokazano w jaki sposób należy zmienić wymienione pozycje.		
Ad. pyt 3 - przedmiar i kosztorys ofertowy wewnętrzna technologia SWC		
75	Instalowanie pomp Grundfos typu: UPE 65-120F ilość 2	Instalowanie pomp Grundfos typu: UPE 65-120F ilość 1 szt.,





	szt., UPE 32-80 (B) ilość 2 szt., UPE 50-120F ilość 2 szt., TPE 80-180 ilość 2 szt.	UPE 32-80 (B) ilość 1 szt., UPE 50-120F ilość 1 szt., TPE 80-180 ilość 1 szt.
102	Wycenić zgodnie z przedmiarem dodatkowe pompy rezerwowe	
Ad. pyt 4 - przedmiar i kosztorys ofertowy zewnętrzne podłączenie kanalizacji deszczowej		
1	262,00 m ³	286,60 m ³
3	42 m ³	71,40 m ³
4	241,00 m ³	321,0 m ³
6	1131,00 m ²	1274,0 m ²
8	334,0 m ²	405,5 m ²
21	209,0 m ³	289 m ³
22	194,0 m ³	207,3 m ³
24	33,0 m ³	62,0 m ³
25	446 m ³	568,3 m ³
26	66,0 m ³	73,0 m ³
27	66,0 m ³	73,0 m ³

B.

W niżej wymienionych przedmiarach i kosztorysach ofertowych należy dokonać następujących zmian:

NR POZYCJI	JEST	WINNO BYĆ
I. BRANŻA BUDOWLANA		
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		
82	(Sz2) - Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa z płyt styrodurewych gr. 5 cm, pionowa na zaprawie	(Sz2) - Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm, pionowa na bitumiczno-kauczukowej masie uszczelniającej
261	(P1w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z	(P1w1) Posadzki z linoleum akustycznego, spawanego, z warstwą





	warstwą izolacyjną rulonowe ilość: 51,70m ²	izolacyjną, układanego z rulonu (np. Marmoleum Decibel kolor 312035 gr. 3,5 mm) ilość: 86,05 m ²
333	(P2w1) Wykonanie podkładek z płyt gumowych	Pozostawić bez zmian
386	3,273 m ²	5,12 m ²
387	1,637 m ³	2,56 m ³
388	32,73 m ²	51,20 m ²
389	32,73 m ²	51,20 m ²
390	32,73 m ²	51,20 m ²
391	32,73 m ²	51,20 m ²
392	(P3w6) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju 32,73 m ²	(P3w6) Posadzki z desek parkietowych, jesionowych o wym. 2,00x0,12x0,021 m układanych na kleju 51,20 m ²
471	29,52 m ²	29,52 m ²
472	14,76 m ²	14,76 m ²
474	12,528 m ²	12,53 m ²
478	2,358 m ²	2,36 m ²
479	2,67 m ²	Podana ilość w przedmiarze i kosztorysie ofertowym jest zgodna z udzieloną odpowiedzią.
580	(Sm2) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Unigrunt - jeden raz.	Należy wycenić element wg zamieszczonego w przedmiarze i kosztorysie ofertowym opisu
595	(Sm1) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Unigrunt - jeden raz.	Należy wycenić element wg zamieszczonego w przedmiarze i kosztorysie ofertowym opisu
601	(Sm3) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Unigrunt - jeden raz	Należy wycenić element wg zamieszczonego w przedmiarze i kosztorysie ofertowym opisu
607	(Sm4) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Unigrunt	Należy wycenić element wg zamieszczonego w przedmiarze i kosztorysie ofertowym opisu





	- jeden raz	
708	Rynny dachowe o przekroju prostokątnym (wg opisu PT)	Należy wycenić element wg zamieszczonego w przedmiarze i kosztorysie ofertowym opisu
765	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Tynk akustyczny ścian wg opisu PT typ Sonaspray Sonakustic	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Tynk akustyczny ścian wg opisu PT typ Sonakustic gr. 25 mm
767	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Tynk akustyczny sufitu wg opisu PT typ Sonaspray Sonakustic gr.25mm	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Tynk akustyczny sufitu wg opisu PT typ Sonaspray FC gr.25mm
681	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi Q pyt. 14 Zmiana dokonana w poz. 803	
771	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 791	
772	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 792	
773	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 793	
774	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 794	
775	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 795	
776	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M	





	pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 796	
777	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 797	
778	1. Ilość 4670 m ² 2. Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi D pyt. 4 Zmiana dokonana w poz. 802 3. Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi T pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 798	1. Należy wycenić przedstawioną w przedmiarze i kosztorysie ofertowym ilość tj.: 4670 m ²
ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
Odpowiedzi str 74 poz. 6 (pakiet R poz.6)	Odpowiedź zawiera szczegółowy opis sceny teatru. Scenę należy wycenić wg. poz 674 przedmiaru i kosztorysu ofertowego „Architektura i konstrukcja” stosując wymagania określone w odpowiedzi na str. 74 (pakiet R poz. 6)	
Odpowiedzi str 87 poz. 9 (pakiet Ż poz.9)	Zamawiający przedstawia w załączeniu nowy przedmiar i kosztorys ofertowy „Architektura wnętrz” uzupełniony o numery pozycji.	
BRANŻA SANITARNA		
Przedmiar i kosztorys ofertowy wewnętrzna instalacja wodociągowa		
19	1 kpl.	0 kpl.
51	Wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym	
Przedmiar i kosztorys ofertowy wewnętrzna instalacja wodociągowa		
Należy wprowadzić korektę w n/w pozycjach: - w poz. 28 jest: „ilość: 8 szt.”, winno być: „ilość: 5 szt.” - w poz. 29 jest: „ilość: 46szt.”, winno być: „ilość: 47 szt.” - w poz. 30 jest: „ilość: 38 szt.”, winno być: „ilość: 28 szt.” - w poz. 31 jest: „ilość: 12 szt.”, winno być: „ilość: 15 szt.”		





- w poz. 32 jest: „ilość: 11 szt.„, winno być: „ilość: 24 szt.“		
Przedmiar i kosztorys ofertowy wewnętrzna instalacja wodociągowa		
50	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż wodomierzy do rozliczeń wewnętrznych D:25 mm	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż wodomierzy do rozliczeń wewnętrznych D:20 mm
Przedmiar i kosztorys ofertowy wewnętrzna instalacja wodociągowa		
17	1 szt	0 szt
52	Wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym	
Przedmiar i kosztorys ofertowy zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej		
54	Brak pozycji	Wycena indywidualna – Dostawa i montaż trójników kanalizacyjnych T1- 1 kpl.
55	Brak pozycji	Wycena indywidualna – Dostawa i montaż trójników kanalizacyjnych T2- 1 kpl.
Przedmiar i kosztorys ofertowy zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej		
27	Ilość: 1 studnia	Ilość: 2 studnie
28	Ilość: -1(0.5 m stud.)	-2 (0.5 m stud.)
Przedmiar i kosztorys ofertowy zewnętrzne podłączenie kanalizacji sanitarnej		
21	Ilość: 206 m3	Ilość: 208m3
22	Ilość:16 m3	Ilość:160m3
23	Ilość:110 m3	Ilość:160m3
Przedmiar i kosztorys ofertowy zewnętrzne podłączenie kanalizacji sanitarnej		
44	Brak pozycji	Wycena Indywidualna - Ręczne zasypywanie rowów, szer. dna wykopu do 0,6 m, gł. rowu do 0,4 m, kat. gruntu I-II (podsypka piaskowa pod rurociąg gr.10cm) ilość = 24,5 m.
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Przedmiar i kosztorys ofertowy instalacja nagłośnienia		





9.1	Brak pozycji	Kalkulacja własna-wycena indywidualna-dostawa i montaż ekranu zwijanego elektrycznie wraz z kasetą i systemem sterowania oraz wypustem zasilającym (wg PT) ilość: 1 kpl.
Przedmiar i kosztorys ofertowy instalacja elektryczna		
9.15	Brak pozycji	Kalkulacja własna-wycena indywidualna - dostawa i montaż wraz z prefabrykacją tablicy TSO - ilość: 1 kpl.
9.16	Brak pozycji	Kalkulacja własna - wycena indywidualna - Dostawa i montaż Głównego Wyłącznika Pożarowego (1 szt) wraz z okablowaniem (kable NKGs 2x1,5 mm ²) 40mb - ilość: 1 kpl.

C.

Ad. pyt 1 – Za prawidłowe należy uznać przedmiary i kosztorysy ofertowe w wersji elektronicznej zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Przedmiar i kosztorys ofertowy nr 16 „wewnętrzne instalacje wodociągowe” zawiera 52 pozycje, natomiast przedmiar i kosztorys ofertowy nr 17 „instalacje wodociągowe i hydrantów” zawiera 23 pozycje. Niespójność przedmiotowych przedmiarów i kosztorysów ofertowych między wersją papierową i elektroniczną wynika z omyłkowego załączenia do wersji papierowej przedmiaru i kosztorysu nr 17 ostatniej strony z przedmiaru i kosztorysu nr 16.

Ad. pyt 2 – przedmiar i kosztorys ofertowy wewnętrzna instalacja wodociągowa		
Nr pozycji	JEST	WINNO BYĆ
19	1 kpl.	0 kpl.
51	Wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym	

Ad. pyt 3 - przedmiar i kosztorys ofertowy wewnętrzna instalacja wodociągowa		
Nr pozycji	JEST	WINNO BYĆ
17	1 szt	0 szt
52	Wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym	

D.





Ad. 1. W poz. 76 d.2 przedmiaru i kosztorysu ofertowego Technologia stacji wymienników ciepła należy dokonać następującej zmiany:

„Poz. 76 d.2 – Kalkulacja Wykonawcy Instalowanie wymienników ciepła typu:

- XG20H1-70 wraz z izolacją IG20-1-70 i kompletem śrubunków: mosiężnych 1-calowych (2 szt.) i spawanych 1-calowych (2 szt.);
- XB51H-1-60 wraz z izolacją IB51-1-60, podstawą PB51 i kompletem śrubunków spawanych 2-calowych (4 szt.);
- XB51H-1-120 wraz z izolacją IB51-1-120, podstawą PB51 i kompletem śrubunków spawanych 2-calowych (4 szt.);
- XB10-1-60 wraz z izolacją IB10-1-60 i kompletem śrubunków spawanych 1-calowych (4 szt.).

Jedn. miary – kpl, ilość 4”

E.

NR PYTANIA	NR POZYCJI	JEST	WINNO BYĆ
BRANŻA BUDOWLANA			
Architektura i konstrukcja			
Ad. 1	506	(Pc-04) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. nieotwieranej (malowanych proszkowo)	(Pc-04) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. drzwi otwierane, malowane proszkowo
Ad. 2	512	(Pc-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	(Pc-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki drewnianej p.poż.
	515	(Pc-13) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	(Pc-13) EI60/EI30 Dostawa stolarki drewnianej p.poż.
	516	(Pc-14) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	(Pc-14) EI60/EI30 Dostawa stolarki drewnianej p.poż.
Ad. 3	467	(Dc-14) Wrota otwierane (stalowe drzwi 1,35x2,3m)	(Dc-14) Wrota otwierane (drewniane drzwi 1,35x2,3m)
Ad. 4	471		29,52 m ²
	472		14,76 m ²
Ad. 5	474		12,528 m ²
Ad. 6	778	1. Ilość 4670 m ² 2. Nie należy wprowadzać	1. Należy wycenić przedstawioną w przedmiarze ilość tj.: 4670 m ²





		zmian opisanych w odpowiedzi D pyt. 4 Zmiana dokonana w poz. 802 3. Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi T pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 798	
Ad. 7	104	8 kpl.	0 kpl.
Ad. 8,9	333	(P2w1) Wykonanie podkładek z płyt gumowych	Pozostawić bez zmian
Ad.10	261	(P1w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe ilość: 51,70m ²	(P1w1) Posadzki z linoleum akustycznego, spawanego, z warstwą izolacyjną, układanego z rulonu (np. Marmoleum Decibel kolor 312035 gr. 3,5 mm) ilość: 86,05 m ²
Ad. 11	684	115,2 m	115,6 m
Ad.12	372	(P3w3) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe	(P3w3) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej – (W2, W2/a, W3, W3/a, W3/b)
Ad.13	771	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 791	
	772	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2. Zmiana dokonana w poz. 792	
	773	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 793	
	774	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 794	
	775	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 795	





	776	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 796	
	777	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 797	
	386		3,273 m ²
	387		1,637 m ³
	388		32,73 m ²
	389		32,73 m ²
	390		32,73 m ²
	391		32,73 m ²
Ad.14	392	(P3w6) Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	(P3w6) Posadzki z desek parkietowych, jesionowych o wym. 2,00x0,12x0,021 m układanych na kleju 51,20 m ²
Ad.15	516		2,86 m ²
Ad.16	468		0 m ²
	469		0 m ²
	470		0 m ²
	471		29,52 m ²
	472		14,76 m ²
	473		0 m ²
	474		12,528 m ²
	335		328,35 m ²
Ad.17	681	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi Q pyt. 14 Zmiana dokonana w poz. 803	
Ad.18	129, 130	Pytanie 18 dotyczy architektury wnętrz, wg nowego przedmiaru pozycji nr 129 i 130 (sztankiety dla oświetlenia i dekoracji) Odpowiedź R pyt. 1 zawiera szczegółowy opis sztankietów, które należy wycenić w poz 129, 130 przedmiaru „Architektura wnętrz” stosując wymagania określone w udzielonej odpowiedzi.	





Ad.19	789	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi Ż pyt. 11 Zmiana dokonana w poz. 780	
	338		114,20 m ²
Ad.20		W wymienionych w pytaniu pozycjach należy wycenić przedstawione w nowym przedmiarze ilości.(z wyjątkiem poz. 338)	0 m ²
Inżynieria drogowa			
Ad.21	71		2,00 szt.
Ad.22	72		3,00 szt.
Zagospodarowanie terenu			
Ad.23	88	Brak pozycji	Dostawa i montaż ogrodzenia klombowego Ilość: 25,00 m
Architektura i konstrukcja – pomieszczenia I piętra			
Ad.24	28		18,9 m ²
Ad.25	35		2,856 m ²
Ad.26	36		2,856 m ²
Ad.27	37		2,856 m ²
Ad.28	38		5,544 m ²
Ad.29	39		5,544 m ²
Ad.30	41		17,748 m ²
Ad.31	42		17,748 m ²
Ad.32	43		17,748 m ²
Ad.33	44		34,452 m ²
Ad.34	45		34,452 m ²
Ad.35	48		6,12 m ²
Ad.36	49		6,12 m ²
BRANŻA SANITARNA			
Instalacja wentylacji			
Ad.1	26.2.1	Wentylatory kanałowe VARD	Wentylatory kanałowe VARD 630/4





		630/4 Helios – 1 szt.	Helios- szt 1, Wibroizolator SDD-2 – szt.4 Ilość: 1 kpl.
	26.2.2	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 630 mm przepustnica RVM 630, króciec STS 630	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 630 mm przepustnica RVM 630 szt.1 wraz z króćcami STS 630 – szt 2 Ilość: 1 kpl.
	1.3.5	Brak pozycji	Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej z filią Alu o gr. 50 mm powierzchni płaskich – ilość 70 m2
Technologia stacji wymienników ciepła			
	Ad.2 76	Instalowanie wymienników ciepła typu: „LSK 275-68”; „HL 2-114”; „HL 1-52”; „HL 2-114”	Instalowanie wymienników ciepła typu: - XG20H1-70 wraz z izolacją IG20-1-70 i kompletem śrubunków: mosiężnych 1- calowych (2 szt.) i spawanych 1-calowych (2 szt.); - XB51H-1-60 wraz z izolacją IB51-1-60, podstawą PB51 i kompletem śrubunków spawanych 2-calowych (4 szt.); - XB51H-1-120 wraz z izolacją IB51-1- 120, podstawą PB51 i kompletem śrubunków spawanych 2-calowych (4 szt.); - XB10-1-60 wraz z izolacją IB10-1-60 i kompletem śrubunków spawanych 1- calowych (4 szt.). Jedn. miary – kpl, ilość 4”
Wewnętrzna instalacja wod-kan			
	50	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż wodomierzy do rozliczeń wewnętrznych D:25 mm	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż wodomierzy do rozliczeń wewnętrznych D:20 mm
	17	Zawór antyskażeniowy BA294, Dn 40 mm	Nie wyceniać
	52	Wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym	
	51	Wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym	
	19	Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 40 mm	Nie wyceniać





Odpowiedź Ad. 19 poz. 18 kosztorysu ofertowego dotyczy zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej			
Zewnętrzne podłączenie kanalizacji sanitarnej			
Ad. 3	44	Brak pozycji	Wycena Indywidualna - Ręczne zasypywanie rowów, szer. dna wykopu do 0,6 m, gł. rowu do 0,4 m, kat. gruntu I-II (podsypka piaskowa pod rurociąg gr.10cm) ilość = 24,5 m.
Ad. 4	Instalacja wentylacji		
	27.1.1	Brak pozycji	Kalkulacja własna-Przebicia przez ściany i stropy ceramiczne dla prowadzenia kanałów wentylacyjnych - ilość -1 kpl
	27.1.2	Brak pozycji	Kalkulacja własna-wywóz gruzu na odl. do 15 km wraz z opłatą za składowanie gruzu - ilość -1 kpl
	27.1.3	Brak pozycji	Kalkulacja własna-Zabezpieczenie przeciwpożarowe preparatami samopęczniającymi przebić przez ściany i stropy ceramiczne - ilość -1 kpl Np. ogniochronna pęczniąca masa uszczelniająca CP636 f. HILTI lub inna o niegorszych parametrach.
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Ad. 5	9.15	Brak pozycji w przedmiarze i kosztorysie ofertowym „Instalacje elektryczne”	Kalkulacja własna-wycena indywidualna-dostawa i montaż wraz z prefabrykacją tablicy TSO Ilość: 1 kpl.
Ad. 6	9.16	Brak pozycji w przedmiarze i kosztorysie ofertowym „Instalacje elektryczne”	Kalkulacja własna-wycena indywidualna-dostawa i montaż głównego wyłącznika pożarowego (1 szt) wraz z okablowaniem (kable NKGs 2x1,5 mm ²) 40mb – ilość 1 kpl.
Ad.7	9.1	Brak pozycji w przedmiarze i kosztorysie ofertowym „instalacja nagłośnienia”	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – dostawa i montaż ekranu zwijanego elektrycznie wraz z kasetą i systemem sterowania oraz wypustem zasilającym / w/g PT/ - ilość 1kpl
	9.17	W przedmiarze i kosztorysie ofertowym „instalacje elektryczne wewnętrzne -	W przedmiarze i kosztorysie ofertowym „instalacje elektryczne wewn. Kalkulacja własna – wycena indywidualna – dostawa





		kalkulacja własna- wycena indywidualna – dostawa i montaż ekranu zwijanego elektrycznie wraz z kasetą i systemem sterowania oraz wypustem zasilającym /w/g PT/ - ilość 1kpl	i montaż ekranu zwijanego elektrycznie wraz z kasetą i systemem sterowania oraz wypustem zasilającym / w/g PT/ - ilość 0 kpl. /Uwaga! - uwzględnione w instalacjach nagłośnienia pkt 9.1/
Ad. 8	W pozycjach, o których mowa w odpowiedziach D p.1.3 oraz H p. 6 należy zastosować do wyceny jednostki miar przedstawione w przedmiarach i kosztorysach ofertowych.		
Ad. 9	9.31	Brak pozycji w przedmiarze i kosztorysie ofertowym „instalacje elektryczne wewnętrzne”	Kalkulacja własna – wycena indywidualna- dostawa i montaż gniazda 16A/230V PCE typ 413-6F8 w puszcze 800-00s + wtyczka 16A/230V PCE typ 013-6 – ilość 110 kpl.
Ad.10	Można zastosować system IP Office 500, lecz uzupełniając centralę w sprzęt aktywny pozwalający na pełną zgodność systemową z centralą IP Office 406”		
Ad.11	3.12	Opis poz. 3.12 przedmiaru i kosztorysu ofertowego „instalacje elektryczne wewnętrzne”: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie -skrzynka podłogowa z wyposażeniem	Puszki Obo Bettermann RКСN4VS20 lub inne o niegorszych parametrach, wyposażone w gniazda zasilające 2xSKSF90 RW 3
	Doprowadzenie przewodów do puszek należy wykonać rurami ujętymi w poz 1.16		
Ad.12	1.9	W przedmiarze i kosztorysie ofertowym „instalacje nagłośnienia” jest ilość: 420 szt.	Winno być: ilość: 520 szt.
	3.1	W przedmiarze i kosztorysie ofertowym ”instalacje nagłośnienia,„ jest ilość: 1 szt.	Winno być: ilość: 4szt





F.

NR PYTANIA	NR POZYCJI	JEST	WINNO BYĆ
Ad. 1	9.18	Brak pozycji w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym „instalacje elektryczne”	Kalkulacja własna- wycena indywidualna- dostawa i montaż okablowania oraz elementów AKPiA w/g PT instalacji elektrycznej i automatyki wymiennikowni /lista kablowa, osprzęt sterowniczy i pomiarowy, tabliczki opisowe SE, szafa wraz wyposażeniem SE/ - 1kpl
Ad. 2	9.19	j.w	Kalkulacja własna -wycena indywidualna- dostawa i montaż okablowania sygnałowego YKSYżo 37x1,5mm2 dla sterowania oświetleniem TOS /w/g listy kablowej PT / - 40m
	9.20	j.w	Kalkulacja własna – wycena indywidualna- dostawa i montaż okablowania sygnałowego YKSYżo 19x1,5mm2 dla sterowania oświetleniem TOS / w/g listy kablowej PT/ - 40m
	9.21	j.w	Kalkulacja własna – wycena indywidualna-- dostawa i montaż okablowania sygnałowego YKSYżo 27x1,5mm2 dla sterowania oświetleniem TOS / w/g listy kablowej PT/ - 80m
	9.22	j.w	Kalkulacja własna –wycena indywidualna, dostawa i montaż okablowania sygnałowego YKSYżo 14x1,5mm2 dla sterowania oświetleniem TOS /w/g listy kablowej PT/ - 400m
Ad. 4	9.23	j.w	Kalkulacja własna – wycena indywidualna - dostawa i montaż kabla zasilającego YKY5x70mm2 od RG do ZK/1 / wg listy kablowej PT/ - 30m
	9.24	j.w	Kalkulacja własna – wycena indywidualna - dostawa i montaż kabla zasilającego YKY 5x70mm2 od RG do ZK/2 /w/g listy kablowej PT/ - 30m





	9.25	j.w	Kalkulacja własna – wycena indywidualna -dostawa i montaż kabla zasilającego YKY 5x50mm ² od RG do ROSxx / w/g listy kablowej PT/ - 170m
	9.26	j.w	Kalkulacja własna- wycena indywidualna- dostawa i montaż kabla zasilającego YKY 5x25mm ² od RG do ROSxx /w/g listy kablowej PT/ -500m
	9.27	j.w	Kalkulacja własna –wycena indywidualna- dostawa i montaż kabla zasilającego YKY5x16mm ² od RG do ROSxx /w/g listy kablowej PT/ - 590m
	9.28	j.w	Kalkulacja własna –wycena indywidualna- dostawa i montaż kabla zasilającego YKY5x10mm ² od RG do CBxx oraz NxWx /w/g listy kablowej PT/ - 900m
	9.29	j.w	Kalkulacja własna –wycena indywidualna dostawa i montaż kabla zasilającego HDGs 3x2,5mm ² od RG do wentylatorów oddymiających - 160m
	9.30	j.w	Kalkulacja własna – wycena indywidualna -dostawa i montaż kabla zasilającego YKY3x4mm ² od RG do TSO oraz SDx - 120m
Ad. 5	3.10	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2,5mm ² brytyjskie 2P+Z 10/16A – 225szt.	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2,5mm ² gniazda DATA 230V - 225szt
Ad. 6	9.16	Brak pozycji w przedmiarze robót instalacje elektryczne	Kalkulacja własna – wycena indywidualna-dostawa i montaż głównego wyłącznika pożarowego (1szt) wraz z okablowaniem (kable NKGs2x1,5mm ²) 40mb – ilość 1 kpl.

Ad. 3. Należy wycenić dostawę i montaż opraw oświetleniowych zgodnie z załączonym uaktualnionym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.





G.

NR PYTANIA	NR POZYCJI	JEST	WINNO BYĆ
Architektura i konstrukcja			
Ad. 1	771	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 791	
	772	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 792	
	773	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 793	
	774	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 794	
	775	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 795	
	776	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 796	
	777	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi M pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 797	
Ad. 2	386	3,273 m ²	5,12 m ²
	387	1,637 m ³	2,56 m ³
	388	32,73 m ²	51,20 m ²
	389	32,73 m ²	51,20 m ²





	390	32,73 m ²	51,20 m ²
	391	32,73 m ²	51,20 m ²
	392	(P3w6) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju 32,73 m ²	(P3w6) Posadzki z desek parkietowych, jesionowych o wym. 2,00x0,12x0,021 m układanych na kleju 51,20 m ²
Ad. 3	778	1. Ilość 4670 m ² 2. Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi D pyt. 4 Zmiana dokonana w poz. 802 3. Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi T pyt. 2 Zmiana dokonana w poz. 798	1. Należy wycenić przedstawioną w przedmiarze ilość tj.: 4670 m ²
Inżynieria Drogowa			
Ad. 4	71	2,00 szt.	4,00 szt.
	72	3,00 szt.	5,00 szt.
Architektura i konstrukcja			
Ad. 5	478	2,358 m ²	2,36 m ²
Ad. 6	516	2,86 m ²	2,99 m ²
Ad. 7	82	(Sz2) - Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa z płyt styrodurenych gr. 5 cm, pionowa na zaprawie	(Sz2) - Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm, pionowa na bitumiczno-kauczukowej masie uszczelniającej
Ad. 8	681	Nie należy wprowadzać zmian opisanych w odpowiedzi Q pyt. 14 Zmiana dokonana w poz. 803	
Ad. 9	778	Tak jak ad. pyt. 3	
Ad.10	580	(Sm2) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Unigrunt - jeden raz	Należy wycenić element wg zamieszczonego w przedmiarze opisu
	595	(Sm1) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Unigrunt - jeden raz	Należy wycenić element wg zamieszczonego w przedmiarze opisu





	601	(Sm3) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Unigrunt - jeden raz	Należy wycenić element wg zamieszczonego w przedmiarze opisu
	607	(Sm4) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Unigrunt - jeden raz	Należy wycenić element wg zamieszczonego w przedmiarze opisu
Ad. 11	468		0 m ²
	469		0 m ²
	470		0 m ²
	471		29,52 m ²
	472		14,76 m ²
	473		0 m ²
	474		12,528 m ²
12	778	Tak jak ad. pyt. 3	
13	Pozycji 360, 367, 373 w przedmiarze i kosztorysie ofertowym „architektura i konstrukcja” nie należy wyceniać. Ilość: 0 m ²		

H.

NR PYTANIA	NR POZYCJI	JEST	WINNO BYĆ
Ad. 1	Architektura i konstrukcja		
	104	8 kpl.	0 kpl.
	Architektura wnętrz		
	129	1 kpl.	2 kpl.
	130	1kpl.	6 kpl.
Ad. 2	Podesty sceniczne należy wykończyć podłogą z desek parkietowych egzotycznych teak o wym. 2,00x0,12x0,022 m. Podesty skrajne należy osłonić demontowalną blendą ze sklejki gr. 22 mm, forniowaną drewnem egzotycznym teak, analogicznym do wykończenia powierzchni podłogi.		
Ad. 3	Rodzaj posadzek w pomieszczeniach występujących z pytania nr 4 w pakiecie B należy uwzględnić w następujących pozycjach przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego „Architektura i konstrukcja”:		





	257	(P1p2) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	(P1p2) Posadzki z desek parkietowych, egzotycznych teak o wym. 2,0x0,12x0,022 m układanych na kleju. Pomieszczenie 1.10 (pod składaną widownią)
	261	(P1w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	(P1w1) Posadzki z linoleum akustycznego, spawanego, z warstwą izolacyjną, układanego z rulonu (np. Marmoleum Decibel kolor 312035 gr. 3,5 mm) ilość: 86,05 m ² Pomieszczenie 1.10 (podłoga na podestach składanych)
	230	(P1g2) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	(P1g2) Posadzka z płytek gresowych o wym. 30 x 60 cm (np. Loft Ivory Marca Korona) Pomieszczenia 1.28 – 1.31 (sanitariaty)
	193	(P1k3) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	(P1k3) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (dolomit Morawica) Pomieszczenie 1.63 (komunikacja)
Ad. 4	<p>Wykonanie posadzek w pomieszczeniach wymienionych w odpowiedzi nr 5 pakietu B uwzględnione zostało w następujących pozycjach przedmiaru i kosztorysu ofertowego „Architektura i konstrukcja”:</p> <p> pomieszczenie 1.02 - poz. 193 pomieszczenie 1.25 - poz. 208 pomieszczenie 1.41 - posadzka istniejąca przeznaczona do zachowania pomieszczenie 1.10 - poz. 257 (deski parkietowe teak) oraz poz. 261 (linoleum) </p>		
Ad. 5	<p>Wykonanie posadzek w pomieszczeniach wymienionych w odpowiedzi nr 6 pakietu B uwzględnione zostało w następujących pozycjach przedmiaru i kosztorysu ofertowego „Architektura i konstrukcja”:</p> <p> pomieszczenie 2.10 - poz. 324 pomieszczenie 1.10 - poz. 257 pomieszczenie 2.75 - poz. 336 pomieszczenie 2.78 - poz. 336 pomieszczenie 2.63 - poz. 332 pomieszczenie 2.62 - poz. 332 pomieszczenie 2.59 - poz. 332 pomieszczenie 2.58 - poz. 332 </p>		





Ad. 6	Wykonanie posadzek w pomieszczeniach wymienionych w odpowiedzi nr 7 pakietu B uwzględnione zostało w następujących pozycjach przedmiaru i kosztorysu ofertowego „Architektura i konstrukcja”: pomieszczenie 2.53 - poz. 280 pomieszczenie 2.64 - poz. 280 pomieszczenie 2.76 - poz. 280	
Ad. 7	Wykonanie posadzek w pomieszczeniach wymienionych w odpowiedzi nr 8 pakietu B uwzględnione zostało w następujących pozycjach przedmiaru i kosztorysu ofertowego „Architektura i konstrukcja”: pomieszczenie 3.02 - poz. 366 pomieszczenie 3.04 - poz. 366 pomieszczenie 3.13 - poz. 366 pomieszczenie 3.58 - poz. 366	
	366	(P3w2) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe
Ad. 8	Balustradę Bal 6 należy wycenić w kosztorysie ofertowym „architektura i konstrukcja” w poz. 97 w ilości 8,48 mb	
	97	Balustrada ze stali kwadratowej pokrępowana w przecinające się elipsy, górą i dołem ornament w formie łańcucha w kształcie rombu, elementy łączące romby wykonane jako obejmy (stal nierdzewna balustrady wewn. i zewn.na pochylni) Ilość: 0 m
Ad. 9	Posadzkę w pom. 1.08 wykończoną granitem Merlin Blue należy wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym „Architektura i konstrukcja” w poz. 172.	

I.

NR PYTANIA	NR POZYCJI	JEST	WINNO BYĆ
------------	------------	------	-----------

Instalacje elektryczne			
Ad. 1	5.19	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg tablica ROS 01	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg tablica ROS 25





Ad. 2	9.7		kpl.	szt.
	9.8		kpl.	szt.
	9.9		kpl.	szt.
	9.10		kpl.	szt.
	9.11		kpl.	szt.
Ad. 3	9.15	Brak pozycji	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż wraz z prefabrykacją tablicy TSO Ilość: 1 kpl.	
	9.16	Brak pozycji	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż Głównego Wyłącznika Pożarowego (1 szt.) wraz z okablowaniem (kable NKGs 2x1,5mm ²) 40m Ilość: 1 kpl.	
Instalacja nagłośnienia				
Ad. 4	9.1	Brak pozycji	Kalkulacja własna – wycena indywidualna-dostawa i montaż ekranu zwijanego elektrycznie wraz kasetą i systemem sterowania oraz wypustem zasilającym (wg PT) – ilość 1 kpl.	
Oświetlenie zewnętrzne				
Ad. 5	5.4		12 szt.	20 szt.
Architektura i konstrukcja				
Ad. 6	Tak jak ad. 11 w pakiecie G			
Architektura i konstrukcja I piętro				
Ad. 7	63	Brak pozycji	(Sm4) Ścianki zewnętrzne pełne o zmiennej grubości (44-85 cm) z cegły kratówki lub pustaków ceramicznych Ilość: 22,00 m ²	
Ad. 8	55		9 m ²	0 m ²
Architektura i konstrukcja				
Ad. 9	332	(P2w1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	(P2w1) Podłoga sportowa z nawierzchnią z paneli drewnianych jesionowych na legarach krzyżowych wg opisu w PT Architektura	
	333	(P2w1) Wykonanie podkładek z	Pozostawić bez zmian	





		płyt gumowych	
Ad.10	261	(P1w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe ilość: 51,70m ²	(P1w1) Posadzki z linoleum akustycznego, spawanego, z warstwą izolacyjną, układanego z rulonu (np. Marmoleum Decibel kolor 312035 gr. 3,5 mm) ilość: 86,05 m ²
Ad. 11	684	115,2 m	115,6 m
Zagospodarowanie terenu			
Ad.12	88	Brak pozycji	Dostawa i montaż ogrodzenia klombowego Ilość: 25,00 m
Architektura i konstrukcja I piętro			
Ad.13	28	18,9 m ²	16,8 m ²
Ad.14	35	2,856 m ²	5,712 m ²
	36	2,856 m ²	5,712 m ²
	37	2,856 m ²	5,712 m ²
	38	5,544 m ²	11,088 m ²
	39	5,544 m ²	11,088 m ²
Ad.15	41	17,748 m ²	35,496 m ²
	42	17,748 m ²	35,496 m ²
	43	17,748 m ²	35,496 m ²
	44	34,452 m ²	68,904 m ²
	45	34,452 m ²	68,904 m ²
Ad.16	48	6,12 m ²	18,00 m ²
	49	6,12 m ²	18,00 m ²

Ponadto w niżej wymienionych przedmiarach i kosztorysach ofertowych branży budowlanej należy wprowadzić następujące zmiany:

NR POZYCJI	JEST	WINNO BYĆ
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		
43	Wywiezienie ziemi samochodami, grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	Wywiezienie ziemi samochodami, grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km (do 20km) krotność: 38





	(do 20km)	
90	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbiernych (konstrukcja klatek schodowych, wejść do budynków)	Betonowanie betonem B-30 różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbiernych (konstrukcja klatek schodowych, wejść do budynków)
91	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m ³ (stopnie i spoczniki klatki w wizerdarzu średnim)	Układanie betonu B-30 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m ³ (stopnie i spoczniki klatki w wizerdarzu średnim)
203	(P1k4) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	(P1k4) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (płytki dolomitowe typu Antik)
208	(P1k5) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	(P1k5) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (np. dolomit Morawica)
243	(P1g3) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	(P1g3) Posadzka z płytek gresowych o wym. 30 x 60 cm (np. Loft Ivory Marca Korona)
253	(P1p1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	(P1p1) Posadzki z desek parkietowych, jesionowych o wym. 2,00x0,12x0,021 m układanych na kleju
316	(P2p1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju Ilość: 695,60 m ²	Ilość: 0,00 m ² Należy zastąpić poz. 316 pozycjami dodatkowymi 818, 819, 820
324	(P2p2) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	(P2p2) Posadzki z desek parkietowych, egzotycznych teak o wym. 2,0x0,12x0,022 m układanych na kleju
336	(P2w2) /z.VIII/ Posadzki z desek posadzkowych układane na klej	(P2w2) Podłoga sportowa z nawierzchnią z paneli drewnianych jesionowych na legarach krzyżowych wg opisu w PT Architektura





359	(P3w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe	(P3w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (np. Marmoleum Real kolor 3120)
378	(P3w4) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe	(P3w4) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (np. Smaragd Classc kolor 6614)
385	(P3w5) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	(P3w5) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (np. Smaragd Classc kolor 6614)
541	„(Opb-01) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0m ² ”	„(Opb01) EI60 Okna wewnętrzne, zespolone, stałe, w ślusarce stalowej systemowej malowane proszkowo wg wzornika RAL i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0 m ² ”
542	„(Opb-02) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0m ² ”	„(Opb02) EI60 Okna wewnętrzne, zespolone, stałe, w ślusarce stalowej systemowej malowane proszkowo wg wzornika RAL i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0m ² ”
543	„(Opb-03) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0m ² ”	„(Opb03) EI60 Okna wewnętrzne, zespolone, stałe, w ślusarce stalowej systemowej malowane proszkowo wg wzornika RAL i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0m ² ”
554	„(Opc-01) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0m ² ”	„(Opc01) EI60 Okna wewnętrzne, zespolone, stałe, w ślusarce stalowej systemowej malowane proszkowo wg palety RAL i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0m ² ”
555	„(Opc-02) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0m ² ”	„(Opc02) EI60 Okna wewnętrzne, zespolone, stałe, w ślusarce stalowej systemowej malowane proszkowo wg palety RAL i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2,0m ² ”
583	(Sm2) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	(Sm2) - Licowanie ścian płytkami gresowymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (np. Loft Ivory Marca Korona)





598	(Sm1) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	(Sm1) - Licowanie ścian płytkami gresowymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (np. Loft Ivory Marca Korona)
604	(Sm3) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	(Sm3) - Licowanie ścian płytkami gresowymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (np. Loft Ivory Marca Korona)
605	(Sm4) Ścianki zewnętrzne pełne grub. 44cm z cegły kratówki 2c	(Sm4) Ścianki zewnętrzne pełne o zmiennej grubości (44-85 cm) z cegły kratówki lub pustaków ceramicznych
623	(Sg3) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	(Sg3) Licowanie ścian płytkami gresowymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (np. Loft Ivory Marca Korona)
818	Brak pozycji	(P2p1) Posadzki z desek parkietowych, jesionowych o wym. 2,00x0,12x0,021 m układanych na kleju ilość: 252,10 m ²
819	Brak pozycji	(P2p1) Posadzki z klepek parkietowych, jesionowych o wym. 0,50x0,07x0,022 m układanych na kleju, układ jodełka ilość: 349,60 m ²
820	Brak pozycji	(P2p1) Posadzki z klepek parkietowych, jesionowych o wym. 0,50x0,07x0,022 m układanych na kleju, układ mozaika ilość: 93,90 m ²
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA I PIĘTRO		
55	9 m ²	0 m ²
63	Brak pozycji	(Sm4) Ścianki zewnętrzne pełne o zmiennej grubości (44-85 cm) z cegły kratówki lub pustaków ceramicznych ilość: 22,00 m ²
64	Brak pozycji	(Sm4) Tynk wewnętrzny o pow. ponad 5 m ² z zaprawy cem0wap kat III ilość: 44,00 m ²
65	Brak pozycji	(Sm1, Sm2) - Wyrównanie ścian pod płytki ceramiczne, obrzutka z zapr. cem.-wap. wyk. ręcznie ilość: 40,00 m ²





ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
44	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr. elem.do 0.06 m2	Montaż stopni prostych blokowych z granitu „płomieniowanego” obsadzonych jednostronnie o przekr. elem.do 0.06 m2
73	Kalk. Własna – Dostawa i montaż - Piaskownica z bali drewnianych 3x3 m	Piaskownica o wymiarach 3,00x3,00x0,30 m z bali drewnianych śr. min. 12 cm

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Wymienione w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych materiały, pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego (art. 29 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych).

Ze względu na ilość oraz charakter zmian, Zamawiający w załączeniu przekazuje nowy aktualny przedmiar i kosztorys ofertowy „Wewnętrzne instalacje elektryczne” oraz nowy aktualny przedmiar i kosztorys ofertowy „Architektura wnętrz” uzupełniony o numery pozycji.

Złożone w ofercie kosztorysy ofertowe w wersji pisemnej i elektronicznej Wykonawcy winni uaktualnić poprzez dokonanie zmian wskazanych w poszczególnych odpowiedziach na zapytania.

Jednocześnie informuję, iż w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez umieszczenie loga projektu na stronie tytułowej SIWZ oraz na załącznikach nr od 1 do 6 SIWZ, przekazując w załączeniu:

- zał. Nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- zał. Nr 2 – Wykaz robót budowlanych,
- zał. Nr 3 – Wykaz osób,
- zał. Nr 4 – Formularz ofertowy,





- zał. Nr 5 – Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
- zał. Nr 6 – Wzór umowy,
- strona tytułowa Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

