




PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. z o.o.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a
ZAKŁAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: 081 445 10 00, fax.: 081 746 43 33
e-mail: dystrybucja_ze1@lubzel.com.pl

Lublin, dn. 29.05.2009r.

Nr 42 / 4705 / K / TU / 2009



Urząd Miasta Lublin

Wydział Inwestycji

ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.05.2009r. określa się następujące warunki przebudowy sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spółka z o.o., kolidujących z projektowaną ul. Poniatowskiego (odcinek od ul. Popiełuszki do Al. Raclawickich) w Lublinie.

Informujemy, że warunki rozwiązania kolizji zostały wydane na podstawie przedstawionego planu. Po opracowaniu ostatecznego projektu zagospodarowania terenu należy zgłosić się do ZE Lublin – Miasto celem uzgodnienia urządzeń będących w kolizji.

Ponadto w przypadku:

- zmiany rzędnych wysokościowych terenu,
- zmiany geometrii jezdni,
- zmiany technologii wykonania jezdni

niniejsze warunki tracą swoją ważność.

1. Miejsce występującej kolizji: ul. Poniatowskiego w Lublinie.

2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną przebudową:

2a. **będące na majątku LUBZEL DYSTRYBUCJA Spółka z o.o.**

- linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ stacja transformatorowa K-976,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-8 ÷ złącze kablowe ZK Al. Raclawickie 9,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ złącze kablowe ZK Al. Raclawickie 9,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-9 ÷ stacja transformatorowa K-70,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ złącze kablowe ZK-3a ul. Dubois 1a,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ złącze kablowe ZK Nr I Al. Raclawickie 7,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ słup linii napowietrznej nN Nr 1 ul. Poniatowskiego,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 6,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm² relacji stacja transformatorowa K-976 ÷ złącze kablowe ZK-3a ul. Dubois 1a,

Sprawę prowadzi Wydział TU, inż. Słabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. (dawniej LUBZEL Dystrybucja Spółka z o.o.) z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000269891, NIP 701-00-49-218, REGON 140805360, Kapitał zakładowy: 1 571 239 500 zł w pełni opłacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A., Nr PL 31 1240 5497 1111 0000 5003 1588, www.lubzeldystrybucja.com.pl

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 6 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 8,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 8 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 10a,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 10a ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 10,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 10 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 12,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 12 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 14,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 14 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 16,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 16 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 18,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 18 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 20,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 20 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 22,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-100 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 22,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-100 ÷ złącze kablowe YK ul. Popiełuszki 6,
- linia napowietrzna nN typu Al relacji słup Nr 1 ÷ słup Nr 5 obw. z K-70,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4x25mm² relacji słup Nr 687 ÷ słup Nr 691, słup Nr 670 ÷ słup Nr 676 Al. Raclawickie,
- linia napowietrzna oświetlenia drogowego typu Al 2x25mm² relacji słup Nr 1 ÷ słup Nr 5 ul. Poniatowskiego,
- linia napowietrzna oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm² relacji słup Nr 1 ÷ słup Nr 2 ul. Dubois.

2b. sieci obce

- linia kablowa nN relacji tablica bezpiecznikowa ul. Poniatowskiego 20 ÷ sterownik sygnalizacji świetlnej.

3. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

- a) wykonać dokumentację projektową na wymaganą przebudowę łącznie z pozwoleniem na budowę,
- b) uzgodnić dokumentację projektową w Zakładzie Energetycznym Lublin – Miasto,
- c) dokonać przebudowy sieci elektroenergetycznych po trasach bezkolizyjnych, ogólnodostępnych.

4. Ważność warunków określa się na 2 lata licząc od daty ich wydania.

5. Od niniejszych warunków przebudowy służy prawo wniesienia odwołania do Zarządu PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Techniczne Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przebudowę nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano montażowych.

INŻYNIER

ds. Utrzymania Sieci Elektroenergetycznych

inż. Tomasz Słobuszewski

KIEROWNIK ds. TECHNICZNYCH

zatwierdził:

inż. Krzysztof Klempko

Zatwierdzam do wyda:

Wykonawcom