




podłoga antystatyczna 2 cm
wylewka samopoziomująca 2-3 cm
2x izolacja przeciwwilgociowa
podłoga właściwa



OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY

zmiana sposobu użytkowania z sala lekcyjna nr 1 na
Miejskie Centrum Przetwarzania Danych
Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji w Lublinie
przy Alejach Racławickich 5, Lublin, dz. nr 86/9, 86/10

INWESTOR:

Urząd Miasta Lublin, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Lublin 20-080, Plac Litewski 1

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Jerzy Filarowski

NR UPRAWNIENI:

60/88/UW

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

DETAL PODŁOGI
ZAIZOLOWANEJ

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Iwona Żuk

DATA

06.2010 r.

SKALA:

1:20

NR RYS.:

D-02

BRANŻA:

ARCHITEKTURA