180
120
180
120
195
Zmiana drzwi wejsciowych
na drzwi Ei 60 metalowe, pełne
szer 110 cm
h=324
A
A
DOR
hpod=46
0,56
hp=62
hp=153
208
114
209
hpod=38
0,65
hp=65
DOR
635
DOR
174
hpod=37
h=326
208
114
209
B
B
DOR
DOR
hpod=42
hp=63
rewizja
176
hpod=49
DOR
DOR
kanał wentylacyjny wywiewny okrągły
SPIRO o średnicy 200 mm
wykonany ze stali ocynkowanej
montaż pod sufitem
208
114
209
hpod=36.5
hp=59
kaloryfer 120x16 h=55
DOR
kanał wentylacyjny nawiewny podpodłogowy
o wymiarach 400x200 mm
montaż pod każdą z szaf tech.
0,40
DOR
179
h1=114
h2=233
hp=41
C
C
208
114
rewizja 25x25
6x16,7x33
DOR
GRANICA OPRACOWANIA
3x klimatyzator 120x38
0,04
przewody instalacji chłodniczej w otulinie
hp=136
0,10
wymienniki klimatyzatora

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY

zmiana sposobu użytkowania z sala lekcyjna nr 1 na
Miejskie Centrum Przetwarzania Danych
Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji w Lublinie

przy Alejach Racławickich 5, Lublin, dz nr 86/9, 86/10

INWESTOR: Urząd Miasta Lublin, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Lublin 20-080, Plac Litewski 1

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	TYTUŁ RYSUNKU:
mgr inż. Jerzy Filarowski	60/88/UW		RZUT PARTERU wentylacja
OPRACOWAŁ: mgr inż. Iwona Żuk			
DATA: 06.2010 r.	SKALA: 1:50	NR RYS.: T-04	BRANŻA: TELETECHNIKA