

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 przy ul. Róży Wiatrów 9 w Lublinie.**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie

1. W przedmiarze robót budowlanych pozycja 22 „Wymiana okien zespolonych z PCV na okna rozwierane i uchylno – rozwierane z kształtownika aluminiowego z wkładką izotermiczną, nawiązać do istniejących, wraz z obróbką obustronną gładzi, oblistwowaniem i malowaniem gładzi farbą emulsyjną lub olejną w istniejących kolorach ścian – podokienniki zewnętrzne z blach ocynkowanej powlekannej brązowej, podokienniki należy mocować pod oknami i silikonować, przed wykonaniem należy sprawdzić wymiary otworów okiennych. Na obwodzie okna należy zastosować poszerzenia systemowe szer. min 3 cm montowane fabrycznie. Kwatery okien dolne szklić szybą antywłamaniową obustronnie, trzy górne kwatery szklić 5-cio komorowym poliwęglanem przydymionym, atest na okna, szyby poliwęglan. Atest na wybór. Wszystkie okna ujęte w kosztorysie muszą mieć zamontowane nawiewniki higrosterowany dwustrumieniowy. Uwaga: skrzydła okien (zawiasy) sali gimnastycznej należy przystosować do otwierania na siłowniki. Z uwagi na wysokość okien należy zastosować belki aluminiowe konstrukcyjne wzmacniające stabilność okien. Stolarkę okienną i drzwiową wywozi wykonawca poza teren budowy w koszcie stolarki. Opis dotyczy wszystkie okna i drzwi występujące w kosztorysie”.

W opisie stolarki okiennej również projektuje się wymianę okien zespolonych z pcv na okna rozwierane i uchylno – rozwierane z kształtownika aluminiowego z wkładką izotermiczną, okna górne uchylne otwierane za pomocą siłowników okiennych elektrycznych. W zestawieniu stolarki do wymiany przyjęte są okna z profilu pięciokomorowego PCV, a górne okna uchylne wyposażać w otwieracz naświetli z dźwignią ręczną umieszczoną 2,0 m nad podłogą. Bardzo proszę o wyjaśnienia jaką stolarkę przyjąć do wyceny, oraz czy sterowanie za pomocą siłowników elektrycznych ujęte jest w przedmiarze instalacji elektrycznych.

W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam

**Ad. 1**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu budowlano – wykonawczego branża architektoniczno – budowlana w zakresie rys. Nr 4. Aktualny obowiązujący rysunek nr 4 w załączeniu.

W związku z powyższym do wyceny należy przyjąć stolarkę aluminiową z wkładką izotermiczną, kwatery górne otwierane przez siłowniki elektryczne zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym branża architektoniczno - budowlana rys. 4 (aktualnie obowiązujący) oraz przedmiarem robót i opisem stolarki okiennej. Sterowanie za pomocą siłowników elektrycznych ujęte jest w przedmiarze robót branży budowlanej poz.. 176 – 196, a schemat rysunkowy załączony jest do projektu budowlanego – rysunek 1a.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Janusz Bemniuk*  
Z-ca DYREKTORA  
Biura Zamówień Publicznych