

Treść zapytania wraz z odpowiedzią

Prezydent Miasta Lublin informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące następujących kwestii:

1. „Proszę o wyjaśnienie dotyczące instalacji wentylacji w/w przetargu dotyczące "Nawiewników okiennych dwusystemowych" - które wchodzi w skład systemu wentylacji, montowane są one z reguły w ramie nowych okien, jednak z opisów projektów wymiana okien nie jest przewidziana w zakresie tego przetargu. Proszę o informację czy w/w "Nawiewniki okienne dwusystemowe" są już może w istniejących oknach, a może trzeba wybrać wersje podokienną ? Powyższe braki uniemożliwiają wykonanie rzetelnej wyceny.”

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Ad. 1: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że zaprojektowane nawiewniki okienne dwusystemowe należy zamontować w istniejących oknach. Zamawiający nie przewiduje montowania nawiewników podokiennych. Kwestie dotyczące instalacji wentylacji, w tym dotyczące nawiewników, zostały opisane w zał. nr 9 do SIWZ - Projekt budowlano – wykonawczy -Instalacje sanitarne - opis pkt 8,2,2 – str.8, w którym podane są szczegółowe rozwiązania wentylacji pomieszczeń. Ponadto zamieszczony w w/w dokumentacji rys nr 5 podaje miejsca montażu.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Janusz Semeniuk
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych