

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia układu technologicznego kuchni i pralni w żłobku oraz urządzeń i wyposażenia układu technologicznego kuchni w przedszkolu przy ulicy Wolskiej 5 w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ:

- w punkcie 3.2.6.9. który otrzymuje brzmienie: „**Odbiorca dopuszcza zwiększenie + 5% w mocy urządzenia oraz zmniejszenie wydajności i pojemności - 5% pod warunkiem, że oferowane urządzenia mieszczą się w przewidzianych dla nich lokalizacjach wynikających z projektu zagospodarowania technologicznego**”

- w punkcie 3.2.6.10. który otrzymuje brzmienie: „**Podane w opisie przedmiotu zamówienia pojemności i wydajności są wartościami minimalnymi, a podane moce są wartościami maksymalnymi co oznacza, że Dostawca może zaoferować urządzenia o takiej samej lub większej pojemności i wydajności oraz o takiej samej lub mniejszej mocy, pod warunkiem, że zostaną one zainstalowane w przewidzianym na planie zagospodarowania miejscu i nie spowodują w nim zmian**”.

- w punkcie 3.2.6.11. który otrzymuje brzmienie: „**Zamawiający nie dopuszcza odstępstw w wymiarach mebli ze stali nierdzewnej. Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary urządzeń są wartościami orientacyjnymi, a Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń o innych wymiarach o ile będą się one mieścić w przewidzianych dla nich lokalizacjach wynikających z projektu zagospodarowania technologicznego i nie spowodują w nim zmian.**”

Ponadto Zamawiający zmienia i doszczegóławia treść odpowiedzi udzielonych w dniu 03.10.2012 tj.:

1. Czy w poz. basen poz.2.3, umywalki, zlewy jedno i dwukomorowe baterie zlewozmywakowe dostarcza i montuje zamawiający (brak informacji w SIWZ)

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zamawiający doszczegóławia treść odpowiedzi udzielonej w dniu 03.10.2012 na pytanie nr 2, które otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dostarcza i montuje wszystkie elementy składające się na komplet pozycji wyszczególnionych w wykazie. Na komplet pozycji składają się:

- „basen” składają się: baseny + stoły + baterie prysznicowe jednouchwytowe do zmywalni z wylewką + syfony odpływowe;

- „zlewozmywak” składają się: zlewozmywaki + stoły + baterie prysznicowe jednouchwytowe do zmywalni z wylewką lub baterie sztorcowe jednokolumnowe + syfony odpływowe;

- „umywalka” składają się: umywalki + baterie sztorcowe jednokolumnowe + syfony odpływowe.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zmienia treść wykazów wyposażenia poprzez doszczegółowienie poniższych pozycji:

Wykaz wyposażenia technologicznego kuchni i pralni żłobka:

ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH I MYCIE BUTELEK

- poz. 1.2. otrzymuje brzmienie: *Stół załadowniczy ze zlewem 2 komorowym, przystosowany do współpracy ze zmywarką-* „Baterie prysznicowe jednouchwytowe do zmywalni z wylewką muszą umożliwiać regulację temperatury i strumienia wody wypływającej z wylewki takiej baterii poprzez zmianę kąta ustawienia dźwigni (uchwyty) baterii w stosunku do osi wzdłużnej korpusu baterii. Ramie robocze winno umożliwiać pełną swobodę operacji nad basenem lub zlewozmywakiem”.

- poz. 1.3. otrzymuje brzmienie: *bateria prysznicowa* - „Baterie prysznicowe jednouchwytowe do zmywalni z wylewką muszą umożliwiać regulację temperatury i strumienia wody wypływającej z wylewki takiej baterii poprzez zmianę kąta ustawienia dźwigni (uchwyty) baterii w stosunku do osi wzdłużnej korpusu baterii. Ramie robocze winno umożliwiać pełną swobodę operacji nad basenem lub zlewozmywakiem”.

KUCHNIA

- poz. 10.7. otrzymuje brzmienie: *Basen jednokomorowy, h=400 mm* - „Baterie prysznicowe jednouchwytowe do zmywalni z wylewką muszą umożliwiać regulację temperatury i strumienia wody wypływającej z wylewki takiej baterii poprzez zmianę kąta ustawienia dźwigni (uchwyty) baterii w stosunku do osi wzdłużnej korpusu baterii. Ramie robocze winno umożliwiać pełną swobodę operacji nad basenem lub zlewozmywakiem”.

poz. 13.3. otrzymuje brzmienie: *Stół ze zlewem 2 komorowym z możliwością zainstalowania eliminatora odpadków, stół wydłużony do 1100 mm z 2 komorami zlewozmywakowymi, przystosowany do współpracy ze zmywarką* - „Baterie prysznicowe jednouchwytowe do zmywalni z wylewką muszą umożliwiać regulację temperatury i strumienia wody wypływającej z wylewki takiej baterii poprzez zmianę kąta ustawienia dźwigni (uchwyty) baterii w stosunku do osi wzdłużnej korpusu baterii. Ramie robocze winno umożliwiać pełną swobodę operacji nad basenem lub zlewozmywakiem”.

- poz. 13.5. otrzymuje brzmienie: *bateria prysznicowa* - „Baterie prysznicowe jednouchwytowe do zmywalni z wylewką muszą umożliwiać regulację temperatury i strumienia wody wypływającej z wylewki takiej baterii poprzez zmianę kąta ustawienia dźwigni (uchwyty) baterii w stosunku do osi wzdłużnej korpusu baterii. Ramie robocze winno umożliwiać pełną swobodę operacji nad basenem lub zlewozmywakiem”.

Wykaz wyposażenia technologicznego kuchni przedszkola:

KUCHNIA

- poz. 9.11. otrzymuje brzmienie: *Basen jednokomorowy, h=400*

- poz. 9.12. otrzymuje brzmienie: *Bateria prysznicowa*

ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

- poz. 10.4 - *Zlewozmywak 2 komorowy z możliwością wstawienia eliminatora i dodaje się poz. 10.4.a w następującym brzmieniu: bateria prysznicowa - baterie prysznicowe jednouchwytowe do zmywalni z wylewką muszą umożliwiać regulację temperatury i strumienia wody wypływającej z wylewki takiej baterii poprzez zmianę kąta ustawienia dźwigni (uchwyty) baterii w stosunku do osi wzdłużnej korpusu baterii. Ramie robocze winno umożliwiać pełną swobodę operacji nad basenem lub zlewozmywakiem”.*

Zastosowane syfony do basenów i zlewozmywaków muszą spełniać wymagania do kuchni przemysłowych odpornych na temperatury do 90 stopni Celsjusza i działanie środków chemicznych stosowanych w przemyśle spożywczym .

Wszystkie pozostałe stoły z basenami, zlewozmywakami oraz umywalki wyszczególnione w wykazach powinny być wyposażone w baterie sztorcowe jednokolumnowe. Baterie sztorcowe jednokolumnowe i syfony do umywalek – standard.

W baterie prysznicowe jednouchwytowe do zmywalni z wylewką muszą być wyposażone następujące stoły:

Żłobek:

ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH I MYCIE BUTELEK

poz. 1.2 - Stół załadowniczy ze zlewem 2 komorowym, przystosowany do współpracy ze zmywarką (poz. 1.3. bateria prysznicowa)

KUCHNIA

l.p. 10.7 - Basen jednokomorowy, h=400 mm (poz. 10.9. bateria prysznicowa).

ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

poz. 13.3. - Stół ze zlewem 2 komorowym z możliwością zainstalowania eliminatora odpadków, stół wydłużony do 1100 mm z 2 komorami zlewozmywakowymi, przystosowany do współpracy ze zmywarką (poz. 13.5. bateria prysznicowa)

Przedszkole:

KUCHNIA

poz. 9.11 - Basen jednokomorowy, h=400 (poz. 9.12. Bateria prysznicowa)

ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

poz. 10.4 - Zlewozmywak 2 komorowy z możliwością wstawienia eliminatora i dodaje się (poz. 10.4.a - bateria prysznicowa)

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi udzielonej w dniu 03.10.2012 na pytanie nr 20, które otrzymuje brzmienie:

20. Myjka szczotkowa do butelek – Lp. 1.9; 13.11 oraz płuczka do płukania butelek – Lp. 1.10; 13.12

Producent wyżej wymienionych urządzeń, firma Telmed zakończyła swoją działalność w związku z czym żaden z oferentów nie jest obecnie w stanie dostarczyć tych urządzeń. Działalność firmy Telmed będzie częściowo kontynuowana przez Spółdzielnię Mechaników SMS, ale jest to dopiero faza ustaleń oraz przejmowania technologii i na dzień dzisiejszy nie jest potwierdzone, czy myjka do butelek oraz płuczek do płukania butelek będą w dalszym ciągu produkowane. Nie ma również na rynku dostępnych zamienników o podobnych parametrach dla wyspecjalizowanych urządzeń. Czy w związku z powyższym Zamawiający nadal wymaga dostarczenia tych urządzeń w przetargu?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia tych urządzeń. Jednakże z zaistniałą sytuacją Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Wykazu wyposażenia technologicznego kuchni i pralni żłobka

poz. 1.9. i 13.11, które otrzymują brzmienie: Służy do mycia od wewnątrz butelek, Konstrukcja myjni pozwala na szybką wymianę szczotek o średnicy uchwytu od 2,5 – 5 mm. Obudowa myjni wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Myjnia wyposażona jest w komplet szczotek o różnych rozmiarach, umożliwiających mycie butelek o średnicach 40 – 100 mm.

1.10.i 13.12, które otrzymują brzmienie: Płuczka przeznaczona jest do płukania wodociągową butelek o pojemności 100, 250, 500 cm³. Płuczka dostosowana jest do współpracy z myjnią szczotkową. Mocowana nad zlewozmywakiem. Na korpusie umieszczony jest obrotowy talerz z gniazdami w które wkłada się butelki. W pierwsze gniazda wkłada się butelki do płukania, po uprzednim umyciu w myjni. Poprzez obrót talerza o 120° następuje wprowadzenie ich na stanowisko płukania. Kolejny obrót talerza o 120° przesuwają butelki na stanowisko, z którego są wyjmowane.

Zamawiający doszczegóławia treść odpowiedzi udzielonej w dniu 03.10.2012 na pytanie nr 26, które otrzymuje brzmienie:

26. Kuchnia, lp. 9.3 – szatkownica warzyw z zestawem 5 tarcz. Czy dopuszczają państwo Zaoferowanie szatkownicy o wym. 540X240x450 mm i mocy 0,55 kW przy zachowaniu pozostałych parametrów lub zaoferowaniu szatkownicy o wymiarach i mocy podanej w SIWZ, ale z następującym kompletem tarcz: plastry 2 i 4 mm, wiórki 3,6 i 9 mm?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Numer pozycji podanej w zapytaniu (Lp. 9.3) dotyczy „ Stołu ze zlewem 1 – komorowym”. Opisane w załączniku Nr 8 urządzenie „Szatkownica warzyw z zestawem 5 tarcz ” występuje pod numerem 9.10.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zaproponowanej przez Wykonawcę szatkownicy o wym. 540X240x450 mm i mocy 0,55 kW z uwagi na przekroczoną moc Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie mocy elektrycznej dla celów technologicznych kuchni i pralni w żłobku i przedszkolu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Wykazu wyposażenia technologicznego kuchni przedszkola. Pkt. 9.10. otrzymuje brzmienie: Urządzenie przeznaczone do łatwego krojenia dużych ilości warzyw, w komplecie 5 tarcz dających różne efekty krojenia: plastry 2 i 4 mm, wiórki **3 mm do max 9 mm**. Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw, mały otwór do wkładania mniejszych warzyw, obudowa wykonana z aluminium.

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi udzielonej w dniu 03.10.2012 na pytanie nr 30, które otrzymuje brzmienie:

30. Czy w związku z przesunięciem terminu składania ofert zostanie też wydłużony termin realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym dostawy i montażu urządzeń i wyposażenia układu technologicznego kuchni i pralni w żłobku, który został określony w SIWZ do dnia 10 października 2012, co biorąc pod uwagę czas potrzebny na weryfikację ofert oraz podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą jest terminem bardzo krótkim, zwłaszcza, że przewidywany czas dostawy na niektóre urządzenia opisane w SIWZ to nawet o 6 tygodni.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi udzielonej w dniu 03.10.2012 na pytanie nr 30, które otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść pkt 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

- w zakresie dotyczącym dostawy i montażu urządzeń i wyposażenia układu technologicznego kuchni i pralni w żłobku – 5 tygodni od dnia zawarcia umowy
- w zakresie dotyczącym dostawy i montażu urządzeń i wyposażenia układu technologicznego kuchni w przedszkolu – do dnia 15 lutego 2013 r.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść załącznika nr 7. Wykaz wyposażenia technologicznego kuchni i pralni żłobka i załącznika nr 8. Wykaz wyposażenia technologicznego kuchni przedszkola do SIWZ. W załączeniu aktualnie obowiązujące załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zup. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych