

ERRATA			
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Budowa Zajezdni Trolejbusowej przy ulicy Antoniny Grygowej w Lublinie			
Obiekt:		BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z DYSPOZYTORNIĄ	
Adres Inwestycji:		20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej nr ewid. dz. 1/27; 1/28; 1/144 obręb 12	
Inwestor:		Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	
Branża:		Sanitarna	
Lp.	Nr. projektu / Tytuł projektu	Jest	Winno być
1	EP9-2101/5/PW/2010 / Tom 3. Instalacje sanitarne wod- kan Opis techniczny str. 4 pkt. 2.2. Instalacja p-poz. wiersz 4	Hydranty umieścić w typowych szafkach hydrantowych zawieszonych na ścianie.	Hydranty umieścić w typowych szafkach hydrantowych, wnękowych.



mgr inż. MIROSŁAW KAROL

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności:  
instalacje i urządzenia sanitarne  
nr ewid. Gdańsk 246/68