

ERRATA

Do Projektu Wykonawczego dla zadania inwestycyjnego
na budowę Zajezdni Trolejbusowej przy ulicy Grygowej w Lublinie

nr arch. projektu	EP9-2101/7/PW/2010
Obiekt	WIATA NR 42–NAD STANOWISKAMI POSTOJOWYMI
nr arch. projektu	EP9-2101/6/PW/2010
Obiekt	WIATA NR 48–NAD STANOWISKAMI POSTOJOWYMI
nr arch. projektu	EP9-2101/8/PW/2010
Obiekt	WIATA WJAZDOWA DO HALI O-N
Tom 2	Konstrukcje budowlane
Projektant	mgr inż. Przemysław Napiórkowski upr.nr KUP/0091/POOK/05

L.p.	Opis techniczny / pkt	Winno być / otrzymuje brzmienie /uzupełnia się
1.	Zapisy pkt.9 dotyczące odbiorów i dopuszczenia do użytkowania	Uzupełnia się o dodatkowe zapisy : a) należy przyjmować następujące kategorie korozyjności: * elementy stalowe występujące wewnątrz budynków – kategoria C2, * elementy stalowe narażone na warunki zewnętrzne – kategoria C3. b) zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normą PN-EN ISO 12944-2.

Gdańsk 11.04.2013r

mgr inż. Przemysław Napiórkowski
uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń
nr KUP/0091/POOK/05

