

Treść zapytań wraz z odpowiedziami

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu na: „Przebudowa umożliwiająca dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów „A”, „B”, „D” i „G” z instalacją 3 wind wewnętrznych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 w Lublinie, przy ul. Radości 13” wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

„Pytanie 1: Czy istnieje rezerwa mocy elektrycznej w rozdzielni głównej obiektu na zasilanie?”

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że zapytanie Wykonawcy nie dotyczy treści SIWZ, a informacja dotycząca rezerwy mocy elektrycznej w rozdzielni głównej obiektu na zasilanie nie jest związana z zakresem zamówienia oraz nie jest potrzebna do skalkulowania ceny oferty przez Wykonawców.

Pytanie 2: Czy wykonawca powinien przewidzieć rozbudowę rozdzielni głównej budynku pod kątem WLZ do zasilania wind?”

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że rozbudowa rozdzielni głównej budynku pod kątem WLZ do zasilania wind nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3: Czy wykonawca powinien przewidzieć konieczność modernizacji lub przebudowę rozdzielni głównej z powodu zwiększenia obciążenia urządzeń rozdzielni?”

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że modernizacja lub przebudowa rozdzielni głównej nie jest objęta zakresem zamówienia.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych