

**Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przetargu na wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną zasilania i sterowania klimatyzacją oraz robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14 wpłynęły następujące zapytania:**

1. Prosimy o podanie typu i producenta istniejącego systemu klimatyzacji, do którego należy włączyć urządzenia przewidziane dla III piętra. Informacja ta jest bardzo istotna dla doboru i wyceny urządzeń. Automatyka i oprogramowanie sterujące systemem klimatyzacji poszczególnych producentów nie jest ze sobą kompatybilne, co oznacza, że nie można włączyć do istniejącego układu jednostek wewnętrznych innego producenta. Z uwagi na powyższe jednostki wewnętrzne dla III piętra muszą pochodzić od tego samego producenta co układ istniejący.

**Ad. 1** Istniejący system klimatyzacji I piętra budynku UM przy ul. Wieniawskiej 14, do którego projektowane jest przyłączenie instalacji klimatyzacji części pomieszczeń III piętra – system VRV firmy Daikin ( współpracujące jednostki zewnętrzne DAIKIN Europe NV RXYQ12P7W1B – 1 szt ( rok prod.2007) i DAIKIN Europe NV RXYQ10P7W1B(rok prod.2007) – 1 szt oraz jednostki wewnętrzne).

2. W projekcie Budowlanym, Specyfikacji techniczne i przedmiarach robót występują urządzenia opisane jako „urządzenia przewidziane do montażu po uzgodnieniu z Inwestorem”. Prosimy o:

- wyjaśnienie tego zapisu i informację czego dotyczyć będą ww. uzgodnienia z Inwestorem
- jednoznaczną informację czy w ofercie należy ująć dostawę i montaż tych urządzeń, czy tylko dostawę (a montaż będzie objęty oddzielnym postępowaniem).

**Ad 2.** Wyjaśnienie zapisu „urządzenia przewidziane do montażu po uzgodnieniu z Inwestorem”

Zapis powyższy dotyczy instalacji i urządzeń w części pomieszczeń budynku UM przy ul. Wieniawskiej 14 wykorzystywanych obecnie jako archiwum. Inwestor przewiduje montaż urządzeń, których dotyczy zapis „urządzenia przewidziane do montażu po uzgodnieniu z Inwestorem” .

W ofercie należy ująć dostawę i montaż urządzeń opisanych jako „urządzenia przewidziane do montażu po uzgodnieniu z Inwestorem”

3. Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów wraz z podstawami kalkulacji.

**Ad. 3** Przedmiary jako materiał pomocniczy zamieszczone są na stronie Zamawiającego : [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu) w zakładce Zamówienia Publiczne/Ogłoszone/Roboty budowlane przetargu na „Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną zasilania i sterowania klimatyzacją oraz robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14” w SIWZ w pliku Klimatyzacja Pomieszczeń Budynek UM przy ul. Wieniawskiej 14 - załącznik nr1.zip

4. Jakiego producenta zamontowana jest istniejąca instalacja, dla którego trzeba dostarczyć oraz włączyć dodatkowe jednostki wewnętrzne?

**Ad 4.** Istniejący system klimatyzacji I piętra budynku UM przy ul. Wieniawskiej 14, do którego projektowane jest przyłączenie instalacji klimatyzacji części pomieszczeń III piętra – system VRV firmy Daikin ( współpracujące jednostki zewnętrzne DAIKIN Europe NV RXYQ12P7W1B – 1 szt ( rok prod.2007) i DAIKIN Europe NV RXYQ10P7W1B(rok prod.2007) – 1 szt oraz jednostki wewnętrzne).

5. W opisie jednostki wewnętrzne wymienione w zestawieniu „Urządzenia dla III piętra przewidziane do włączenia do istniejącego systemu klimatyzacji” są wszystkie typy ściennego natomiast w przedmiarze jednostki wewnętrzne o mocy chłodniczej 3,6 KW oraz 4,5 kW są typu kasetonowego, jakiego typu urządzenia mają zostać dostarczone?

**Ad.5** Jednostki wewnętrzne przyjęte w projekcie dla III piętra z włączeniem w istniejący układ I piętra są typu ściennego.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów przedmiaru robót. Ponadto zgodnie z pkt 3.3 SIWZ Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Daszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych