

ZAŁĄCZNIK KORYGUJĄCY ZAPISY SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

INSTALACJE SANITARNE

Rodzaj robót: Instalacja klimatyzacji pomieszczeń na piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, jedenastym i dwunastym piętrze budynku biurowego

Adres inwestycji: Urząd Miejski w Lublinie
Lublin, ul. Wieniawska 14,

Inwestor: Gmina Lublin
Lublin, Plac Łokietka 1

Projektował: mgr inż. Łukasz Garbał
Nr. upr. bud. LUB/0006/POOS/11

Opracował: mgr inż. Tomasz Kulnianin 

mgr inż. ŁUKASZ GARBAŁ
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej
w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. LUB/0006/POOS/11

W podpunktach pozycji nr. 5 każdej specyfikacji, opisującej parametry jednostek wewnętrznych dla pięter V – XII zmianie ulega zapis określający wymiary jednostek wewnętrznych oraz opis sterowników przewodowych.

Piętro V:

5.1.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.2.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.3.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.4.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.6.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

Piętro VI:

5.1.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.2.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”

- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.3.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.4.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.5.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.7.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.8.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

Piętro VII:

5.1.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.2.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.3.

mgr inż. LUKASZ GARBAL
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie elektryczności, gazowej,
ciepłoty, wentylacyjnych, głazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. LUB/0006/POOS/11

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.4.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami

5.5.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

Piętro VIII:

5.1.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.2.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.3.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.4.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami

Piętro IX:

5.1.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”

- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.2.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.3.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.4.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami

5.5.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.6.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

Piętro X:

5.1.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.2.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.3.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”

mgr inż. ŁUKASZ GARBAL

Uprawnienia budowlane do wykonania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji urządzeń
ciepłotowych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. LUB/0006/POOS/11

- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.4.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”

„klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami

5.5.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”

- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.7.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”

- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

Piętro XI:

5.1.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”

- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.2.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”

- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.3.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”

- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.4.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”

„klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami

5.5.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”

- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

mgr inż. ŁUKASZ GARBAL

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. LUB/0006/P/005/11

5.6.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

Piętro XII:

5.1.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.2.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.3.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.4.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 275x790x215mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.5.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

5.6.

- „wymiary jednostki nie większe niż w. x s. x g. = 320x998x228mm”
- „klimatyzator wyposażony w sterownik przewodowy z dotykowym ekranem z funkcjami”

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

mgr inż. ŁUKASZ GARBAL

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyficznych instalacjach
w zakresie: mechanicznych i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. LUB/0006/M/0005/11