

ERRATA

do projektu budowlano-wykonawczego dla zadania inwestycyjnego

termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Lublin

Inwestycja	Termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego Urzędu Miasta Lublin
Nazwa dokumentacji	Opis techniczny do projekt budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku biurowo-administracyjnego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3A - część architektoniczna
Nazwa dokumentacji	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3A - część architektoniczna
Nazwa dokumentacji	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3A – obiekt: ogrodzenie
Inwestor	Gmina Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Adres inwestycji	Lublin ul. Podwale 3A, działka nr 45/2, 45/5,
Branża	architektoniczno - konstrukcyjna
Projektant	mgr inż. arch. Maciej Uszyński upr. 1772/Lb/82

Lp.	Opis techniczny / pkt	Otrzymał brzmienie
1	Kolor krat Opis techniczny ,pkt 9 ,str.27 tabelka jest - <i>kolor brązowy RAL 5015</i>	Winno być: kolor brązowym RAL 8016
2	Elewacje rys. 2-5 , opis oznaczeń do elewacji str. 31-34 jest - <i>obróbki blach, ślusarka drzwi w kol. RAL 515 lub zbliżonym</i>	Winno być: obróbki blach, ślusarka drzwi w kol. RAL 8016 lub zbliżonym
3	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Ogrodzenia pkt 1.9 str. 29 jest - <i>słupki z rur stalowych 60x60x2mm</i>	Winno być: słupki z rur stalowych 60x40x2mm