

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż pomostu wypływającego głębokość skrajnego toru basenu przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wpłynęło następujące zapytanie Wykonawcy :

Pytanie nr 1

W SIWZ oraz Opisie technicznym pomostu wypływającego Zamawiający określił wymagane wymiary pomostu wypływającego : długość 25,00 m, szerokość 2,08 m. Natomiast w opisie technicznym wymagana jest zgodność wykonania konstrukcji pomostu z zaleceniami Polskiego Związku Pływackiego zawartymi wytycznych w do projektowania pomostu wypływającego wydanego przez p. Sokołowskiego (stanowiące załącznik do SIWZ), zgodnie z którymi szerokość toru powinna wynosić 3,00 m lub 2,25 m. W związku z tym prosimy o skorygowanie wymaganych parametrów pomostu wypływającego przez ujednoczenie wymagań, czyli poprawienie wymaganej szerokości pomostu zamiast 2,08 m na 2,25 m.

W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż:

1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r Nr 907 z późn.zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez zmianę szerokości pomostu wypływającego.
Pkt. 3.2.1. SIWZ oraz pkt 2 zał. nr 1 do SIWZ i wzoru umowy- Opis techniczny pomostu wypływającego, otrzymują następujące brzmienie:

a/ pkt. 3.2.1. SIWZ:

" Podstawowe wymiary basenu i pomostu wypływającego

1) basen:

- a) długość toru basenu: **25,00 m**
- b) szerokość basenu: **12,50 m**
- c) wymiary głębokości niecki basenowej: **1,20 m – 1,80 m (+0,30 m)**

2) pomost wypływający:

- a) długość: **25,00 m**
- b) szerokość: **2,25 m**
- c) głębokość wypłylenia (głębokość basenu po wypłyleniu): **0,90 m. "**

b/ pkt. 2 zał. nr 1 do SIWZ i wzoru umowy:

" Podstawowe wymiary basenu i pomostu wypływającego

3) basen:

- a) długość toru basenu: **25,00 m**
- b) szerokość basenu: **12,50 m**
- c) wymiary głębokości niecki basenowej: **1,20 m – 1,80 m (+0,30 m)**

4) pomost wypływający:

- a) długość: **25,00 m**
- b) szerokość: **2,25 m**
- c) głębokość wypłylenia (głębokość basenu po wypłyleniu): **0,90 m. "**

2. Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 11 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

" 11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 06.11.2013 r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 8 dnia 06.11.2013 r. o godzinie 13:00. "

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zap. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Dieńska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych