

**Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie ciągu pieszego i oświetlenia od ul. Białostockiej do Al. Jana Pawła II w Lublinie wpłynęły następujące zapytania**

### **skan zapytania w załączeniu**

W odpowiedzi na pytania wyjaśniam

**Pyt.** Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupów oświetleniowych z kompozytu produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN – EN 40 – 7 o unikalnych cechach i właściwościach oraz 10 – cio letnim okresem gwarancji dla słupów wkopywanych w grunt?

**Odp.** W ocenie merytorycznej w/w zapytanie nie stanowi zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ w świetle art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na powyższe zapytanie.

**Pyt.** W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie obiektywnych potrzeb zamawiającego związanych z ograniczeniem konkurencji.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z zapisami SIWZ. Parametry słupów zostały określone w pkt 3.3. opisu technicznego dokumentacji projektowej branża elektryczna.

W oparciu o ocenę merytoryczną Zamawiający informuje, że stosowanie słupów aluminiowych anodowanych wynika z warunków wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów, który przejmuje wybudowane oświetlenie na swój majątek. W swoich warunkach ZDiM określa, że chce słupy aluminiowe anodowane (takie są w całym mieście). Wskazanie słupów aluminiowych anodowanych nie ogranicza konkurencji. Na rynku jest kilku producentów słupów aluminiowych, między innymi Wykonawca zadający pytanie w przedmiotowym postępowaniu.

Ocena merytoryczna potwierdza, że występuje konieczność rozwiązań przyjętych w konstrukcji metalowej słupa.

Jednocześnie zgodnie z wyrokiem KIO 2758/11z dnia 09.01.2012 r. (LEX nr 1103433) : „Należy przyznać Zamawiającemu uprawnienia do takiego ukształtowania postępowania, które będzie czynić zadość jego uzasadnionym potrzebom. Celem postępowania jest bowiem nabycie przez Zamawiającego określonych rzeczy lub usług, nie zaś sprzedaż przez Wykonawców posiadanego asortymentu” oraz KIO 2434/11 z dnia 23.11.2011 r. (LEX nr 1102608) : „ Opis przedmiotu zamówienia i cechy, jakie przedmiot zamówienia ma spełniać, służą umożliwieniu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego a nie umożliwienia wzięcia udziału w postępowaniu jak najszerszemu kręgowi Wykonawców”

**Pyt.** W przypadku dopuszczenia zastosowania rozwiązań równoważnych prosimy o dokładne określenie poniższych właściwości słupów oświetleniowych (zgodnych z m.in. z normą PN-EN 40)

**Odp.** W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

- klasa sztywności słupa oświetleniowego: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
- kategoria terenu gdzie będą eksploatowane słupy: 2
- przewidywana powierzchnia oprawy oświetleniowej: max. 0,4m<sup>2</sup>
- na słupie nie jest przewidywana ekspozycja reklamy
- eksploatacja słupa przewidziana jest w warunkach zawilgocenia i w obszarze narażenia

na m.in. urynę zwierząt (ciąg pieszy)

- klasa IP min. 3X

- klasa IK min. 08

**Pyt.** W związku z brakiem informacji w tym zakresie w SIWZ prosimy o podanie oczekiwanych wartości klasy IP oraz klasy IK dla słupów oświetleniowych.

**Odp.** Zgodnie z zapisem w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej ST-E: "Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie budowlano - wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów", klasa IP oraz IK ma być zgodna z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN 40 - IP min. 3X, IK min. 08.

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Dączyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych