

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści siwz

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie pola do gry w minigolfa dla „Akademii Golfa” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki** wpłynęły następujące zapytania:

„1. Proszę o określenie specyfikacji sztucznej trawy do wyłożenia torów do minigolfa. Wg. ogólnych stosowanych warunków i doświadczenia w tej działalności, sztuczna trawa do tego typu torów powinna charakteryzować się minimum następującymi wartościami:

Włókno: PE taśma monofilowa (texturowana)

Kolor: zielony

Dtex [dtex] 10.400/8 ± 5%

Szerokość włókna [mm] 1 ± 10%

Grubość włókna [µm] 180 ± 10%

Waga włókna [g/m²] 929 ± 10%

Ilość ściągów na 10 cm [-/ 10 cm] 16 ± 1

Ilość pęczków / m² [-/m²] 33.596 ± 5%

Ilość włókien / m² [-/m²] 537.536 ± 5%

Wysokość włókna [mm] 10 ± 10%

Waga osnowy [g/m²] 172 ± 10%

Waga latexu [g/m²] 800 ± 10%

Waga całkowita [g/m²] 1.901 ± 10%

2. Proszę o określenie koloru panela do ogrodzenia terenu

3. Ze względu na dużą ilość elementów betonowych (torów) do wykonania, oraz procesu 4 tygodniowego sezonowania betonu, zasadne wydaje się przedłużenie terminu wykonania zamówienia na dzień 31 lipiec 2014 roku.”

W odpowiedzi na zapytania informuję:

ad 1 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści w projekcie zamiennym rozdział II a – opis prac do wykonania (str 2) dopisuje się „ parametry sztucznej trawy:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



WŁÓKNO: PE taśma monofilowa (texturowana)

SKŁAD OSNOWA: 100% PP

WZMOCNIENIE OSNOWY: SBR Latex

ROZSTAW IGIEŁ: 3/16"

KOLOR: zielony

Dtex [dtex] 10.400/8 ± 5%

Szerokość włókna [mm] 1 ± 10%

Grubość włókna [µm] 180 ± 10%

Waga włókna [g/m²] 929 ± 10%

Ilość ściągów na 10 cm [-/ 10 cm] 16 ± 1

Ilość pęczków / m² [-/m²] 33.596 ± 5%

Ilość włókien / m² [-/m²] 537.536 ± 5%

Wysokość włókna [mm] 10 ± 10%

Waga osnowy [g/m²] 172 ± 10%

Waga latexu [g/m²] 800 ± 10%

Waga całkowita [g/m²] 1.901 ± 10%

Wskaźnik zamocowania włókna [N] > 30

UV wytrzymałość [h] 3.000

Wytrzymałość do światła-skala szara Stopień ≥ 4

Szerokość standartowa rolki [m] 4,00

Zalecany zasyp: bez zasypu"

ad 2 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści w projekcie zamiennym rozdział II a – projekt zagospodarowania – minigolfa (str. 2) jest: „*teren minigolfa został przygotowany pod ogrodzenie panelowe w postaci zamontowanych słupów o wysokości 155 cm*”

a powinno być: „ *teren minigolfa został przygotowany pod ogrodzenie panelowe (w kolorze zielonym) w postaci zamontowanych słupów o wysokości 155 cm*”

ad 3 Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia. Wykonawca powinien dysponować gotowymi elementami (prefabrykatami) betonowymi do wykonania torów, a jeżeli nie, to 4 – tygodnie terminu sezonowania betonu nie wstrzymuje możliwości wykonywania innych elementów.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) dokonuje się zmiany pkt 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 28.04.2014 r. do godz. 09:30 na adres wskazany w pkt



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 28.04.2014 r. o godzinie 10:00.

Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.

W załączeniu errata do dokumentacji.

Prez. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DIREKTORA
Biura Zamówień Publicznych



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

