

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  
Zmiana treści SIWZ. Zmiana terminów składania i otwarcia ofert**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu na adaptację boiska do piłki nożnej na boisko do rugby z piłkochwytem przy Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Magnoliowej w Lublinie wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. „Proszę o sprecyzowanie wymiarów słupków ogłoszeniowych, ponieważ dokumentacja przetargowa zawiera rozbieżne informacje. W kosztorysie jest mowa, że przy wysokości ogrodzenia 9 m profil słupka ogrodzeniowego ma wymiary 140 x 140 x 4 mm, a dla ogrodzenia 6 m profil słupka ogrodzeniowego ma wymiary 120 x 120 x 4 mm. W dokumentacji projektowej (na schematach rysunkowych) dla ogrodzenia 9 m profil słupka ogrodzeniowego podany jest 160 x 160 x 4 mm, a dla ogrodzenia 6 m profil słupka ogrodzeniowego jest 120 x 120 x 4 mm natomiast w opisie technicznym dla ogrodzenia 9 m profil kwadratowy słupka ogrodzeniowego podany jest 160 x 160 mm, a dla ogrodzenia 6 m profil kwadratowy słupka ogrodzeniowego jest 100 x 100 mm. Czy dopuszczalne są słupki dla ogrodzenia wysokości 6 m i 9 m z profilu 100 x 100 x 4 mm, gdyż podane profile są zawyżone.”

**Ad. 1. W odpowiedzi wyjaśniam:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisów, które otrzymują brzmienie:

- 1) rysunek nr 4 - zał. nr 1 – Projekt budowlano-wykonawczy: „Słupy 140 x 140 x 4 mm”
- 2) rysunek nr 5 - zał. nr 1 – Projekt budowlano-wykonawczy: „Słupy 140 x 140 x 4 mm (h=9m), 100x100x4 mm (h=6m)
- 3) poz. 28 – zał. nr 1- Przedmiar robót: „Wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych z profilu 140x140x4mm do wys. ogrodzenia 9,0 m (L=9,8m)”
- 4) poz. 29 – zał. nr 1- Przedmiar robót: „Wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych z profilu 100 x 100 x 4 mm do wys. ogrodzenia 6,05 m (L=6,8)

W załączeniu errata do Projektu budowlano-wykonawczego – zał. nr 1 oraz aktualnie obowiązujący przedmiar robót.”

2. „Czy są akceptowane wymiary oczka siatki piłkochwytu 45 x45”

**Ad. 2. W odpowiedzi wyjaśniam:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że wymiary oczka siatki piłkochwytu winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.

Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

" 11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 20.10.2014r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 20.10.2014r. o godzinie 13:00. "

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. M. TA LUBLIN

  
*Elżbieta Liszczyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych