

**DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 w Lublinie przy ulicy Podzamcze 9**

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Zapytanie nr 1**

Proszę o podanie więcej informacji na temat typu i modelu montowanych przy istniejących zlewozmywakach baterii zlewozmywakowych ściennych jednouchwytowych z ruchomą i wyciąganą głowicą wylewki, które pozwolą na określenie ich producenta.

Czy możliwa będzie zamiana opisanej baterii na model stojący z ruchomą i wyciąganą głowicą wylewki?

**W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:**

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz 907 ze zm) Zamawiający zmienia dokumentację projektową poprzez doszczegółowienie opisu technicznego pkt 8.2. materiały do wykonania instalacji wod-kan podpunkt g) wyposażenie sanitarne str 9 i pkt 9, zestawienia materiałów instalacji wod-kan pkt. 9.1. instalacja wodociągowa lp 7 str 12 oraz na rys nr; 3,4,6 tabela urządzenia sanitarne wiersz B1

*„Dla istniejących zlewozmywaków dwukomorowych należy zastosować baterie ścienne kolumnowe z wylewką teleskopową, spryskiwaczem regulowanym przepływie ograniczeniem przepływu do 10 l/min i wspornikiem.*

*Dla istniejących zlewozmywaków jednokomorowych baterie ścienne, zlewozmywakowe jednouchwytowe z ruchomą wylewką do długości dostosowanej do wielkości komory”*

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę baterii zlewozmywakowych na stojące, istniejące zlewozmywaki nie są dostosowane do montażu baterii stojących.

**Zapytanie nr 2**

Prosimy o określenie kolorystyki niżej podanych materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykończeniowych:

płytek gresowych

płytek ściennych

tapety natryskowej

systemowych ścianek sanitariatów z HPL.

**W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:**

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz 907 ze zm) Zamawiający zmienia dokumentację projektową poprzez doszczegółowienie w rozdz. 7 Roboty wykończeniowe pkt. 7.1. Materiały do wbudowania lit c) podłogi, d) okładziny ścienne i h) kabiny WC.

Przeznaczone do remontu sanitariaty znajdują się na trzech kondygnacjach Na każdej kondygnacji będą układane inne kolory płytek ściennych i pytek gresowych. Parter - płytki ściennie w dwóch kolorach beżowym i brązowym, płytki gresowe w kolorze brązowym. I piętro - płytki ściennie w dwóch kolorach jasno zielonym i ciemno zielone, płytki gresowe w kolorze ciemno zielonym. II piętro - płytki ściennie w dwóch kolorach jasno niebieskim i ciemno niebieskim, płytki gresowe w kolorze ciemno niebieskim, tapeta natryskowa w kolorze beżowym, systemowe ścianki sanitariatów z HPL w kolorze beżowym

W załączeniu: errata do dokumentacji projektowej – branża sanitarna i errata do dokumentacji projektowej branża budowlana

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
  
Jolanta Bielska  
Z-ca DYREKTORA  
Biura Zamówień Publicznych

*rb*

## PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie przy ul. Podzamcze 9

### ERRATA

Wprowadza się następujące zmiany:

Opis techniczny Pkt 7 Roboty wykończeniowe Pkt 7.1 Materiały do wbudowania

#### c) Podłogi

W pomieszczeniach płytki podłogowe stosować ceramiczne w IV klasie ścieralności, o klasie antypoślizgowości R 10 o powierzchni półmatowej i o wymiarach 40x40x1 cm. Wykonawca winien przekazać zarządcy budynku po min. 3 całe płytki każdego użytego koloru

#### d) okładziny ścienne

Płytki ścienne zastosować o nawierzchni półmatowej o wymiarach 25x35 cm lub zbliżonych oraz ogr. 0,8 cm.

Wykonawca winien przekazać zarządcy budynku po min. 5 całe płytki każdego użytego koloru

#### h) kabiny WC

cabiny WC zaprojektowano jako konstrukcję z profili aluminiowych z wypełnieniem płytami HPL. Konstrukcję ściany przedniej winny stanowić profile aluminiowe typ A 4858 ( 20x40 ) lakierowane lakierem poliesterowym w kolorze wg palety RAL. Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe A 4858 ( 20x40 ) lakierowane proszkowo. Konstrukcja ściany bocznej - profil aluminiowy typ A 4858 w kolorze RAL. Wypełnienie ścian przednich , bocznych i drzwi stanowić będzie płyta HPL ( z termoutwardzonego tworzywa warstwowego, łatwego do utrzymania w czystości , wodoodpornego, wandaloodpornego i trudnopalnego) gr. 8 mm dwustronnie laminowanego w kolorach wg wzornika producenta. Drzw wyposażyć w dwa komplety zawias samodomykających oraz w zamek zapadkowy z sygnalizacją "otwarte/zamknięte" z możliwością awaryjnego otwarcia oraz w gałkę fi 50 z wgłębieniem na palec wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary kabin: głębokość -120 cm, szerokość - 100 cm, wysokość 185 cm + 15 cm przestrzeni nad podłogą.

#### 7.5 Powłoki malarskie ścian i sufitów

W korytarzach na całych ścianach przyległych do remontowanych pomieszczeń na wysokości 1,5 . wykonać tapetę natryskową ( farba + dwa kolory nakrapiane). Tapetę natryskową pomalować dwukrotnie bezbarwnym lakierem lateksowym. Ponad tapetą natryskową wykonać nową powłokę malarską.

### Treść zmiany

c) W remontowanych pomieszczeniach płytki podłogowe stosować ceramiczne w IV klasie ścieralności, o klasie antypoślizgowości R 10 o powierzchni półmatowej i o wymiarach 40x40x1 cm.

Przeznaczone do remontu sanitariaty znajdują się na trzech kondygnacjach

Na każdej kondygnacji będą układane inne kolory płytek gresowych

parter płytki gresowe w kolorze brązowym

I piętro płytki gresowe w kolorze ciemno zielonym

II piętro płytki gresowe ciemno niebieskim.

Wykonawca winien przekazać zarządcy budynku po min. 3 całe płytki każdego użytego koloru

#### d) okładziny ścienne

Płytki ścienne zastosować o nawierzchni półmatowej o wymiarach 25x35 cm lub zbliżonych oraz o gr. 0,8 cm.

Przeznaczone do remontu sanitariaty znajdują się na trzech kondygnacjach

Na każdej kondygnacji będą układane inne kolory płytek ściennych

parter płytki ścienne w dwóch kolorach beżowym i brązowym

I piętro płytki ścienne w dwóch kolorach jasno zielonym i ciemno zielone

II piętro płytki ścienne w dwóch kolorach jasno niebieskim i ciemno niebieskim

Wykonawca winien przekazać zarządcy budynku po min. 5 całe płytki każdego użytego koloru

#### h) kabiny WC

kabiny WC zaprojektowano jako konstrukcję z profili aluminiowych z wypełnieniem płytami HPL. Konstrukcję ściany przedniej winny stanowić profile aluminiowe typ A 4858 ( 20x40 ) lakierowane lakierem poliestrowym w kolorze beżowym wg palety RAL. Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe A 4858 ( 20x40 ) lakierowane proszkowo w kolorze beżowym. Konstrukcja ściany bocznej - profil aluminiowy typ A 4858 w kolorze beżowym wg palety RAL. Wypełnienie ścian przednich, bocznych i drzwi stanowić będzie płyta HPL (z termoutwardzonego tworzywa warstwowego, łatwego do utrzymania w czystości, wodoodpornego, wandaloodpornego i trudnopalnego) gr. 8 mm dwustronnie laminowanego w kolorach beżowych wg wzornika producenta. Drzwi wyposażać w dwa komplety zawias samodomykających oraz w zamek zapadkowy z sygnalizacją "otwarte/zamknięte" z możliwością awaryjnego otwarcia oraz w gałkę fi 50 z wgłębieniem na palec wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary kabin: głębokość -120 cm, szerokość - 100 cm, wysokość 185 cm + 15 cm przestrzeni nad podłogą.

#### 7.5 Powłoki malarskie ścian i sufitów

W korytarzach na całych ścianach przyległych do remontowanych pomieszczeń na wysokości 1,5 . wykonać tapetę natryskową ( farba + dwa kolory nakrapiane). Podkład biały natrysk beżowy. Tapetę natryskową pomalować dwukrotnie bezbarwnym lakierem lateksowym. Ponad tapetą natryskową wykonać nową powłokę malarską.

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*[Handwritten Signature]*  
Miasto Lublin  
ul. Łąkowa 171-200/58  
LUBLIN 20-04002

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**  
Remont sanitariatów budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie przy ul Podzamecze 9  
**ERRATA**

Wprowadza się następujące zmiany:

Opis techniczny pkt 8.2. materiały do wykonania instalacji wod-kan podpunkt g) wyposażenie sanitarne str 9 i pkt 9, zestawienia materiałów instalacji wod-kan pkt. 9.1. instalacja wodociągowa lp 7 str 12 oraz na rys nr, 3,4,6 tabela urządzenia sanitarne wiersz B1

**Treść zmiany:**

*„Dla istniejących zlewozmywaków dwukomorowych należy zastosować baterie ścienne kolumnowe z wylewką teleskopową, spryskiwaczem regulowanym przepływie ograniczeniem wypływu do 10 l/min i wspornikiem.*

*Dla istniejących zlewozmywaków jednokomorowych baterie ścienne, zlewozmywakowe jednouchwytowe z ruchomą wylewką do długości dostosowanej do wielkości komory”*

*Zbigniew Selez*