

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie nieograniczonego na **remont sanitariatów wraz z przebudową współużytkowanych instalacji w budynku IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Struga 6 w Lublinie (dz. Nr 6, obręb 21)** wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE:

W przedmiarze robót budowlanych: poz. 41 opisana jako sufity podwieszane z wełny mineralnej 60x60 cm (czyli standardowe płytki) natomiast w dokumentacji cz. 1 Roboty budowlano-wykończeniowe str. 5 jest opis, że sufity kasetonowe z wełny mineralnej pokrytej malowaną włókniną dekoracyjną. Uprzejmie prosimy o odpowiedź jaki rodzaj płytek przyjąć w ofercie?

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż należy wycenić i wbudować materiały zgodnie z dokumentacją: płyty sufitowe kasetonowe 60x60x1,5cm niepalne (A1) z wełny mineralnej pokrytej malowaną włókniną dekoracyjną, ruszty stalowe ocynkowane z lakierowaną stopką. Zgodnie z pkt. 3.2.2 SIWZ zakres prac do wykonania określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią przedmiaru robót a zakresem objętym projektem ofertę należy przygotować w oparciu o zakres określony projektem.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych