

# ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej 156 w Lublinie.**

**I. Prezydent Miasta Lublin informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:**

**Pytanie 1:**

„Prosimy o wskazanie równoważnej technologii wykonania płyty boiska, gdyż wskazane w dokumentacji projektowej rozwiązanie nakierowane na specyficzną technologię, której producentem i wykonawcą są jedynie dwie firmy w Polsce, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych i zasadami uczciwej konkurencji”.

**Ad 1:**

Zamawiający informuje, że wymogi dot. zamawianej nawierzchni (poliuretanowej) określone zostały w projekcie budowlanym w pozycji 4.1. Zgodnie z dokumentacją projektową opartą o wytyczne budowy boisk, nawierzchnia boiska sportowego winna być wykonana jako nawierzchnia syntetyczna tj. nawierzchnia poliuretanowa w technologii typu natrysk. Jest to nawierzchnia typowa dla wielofunkcyjnych boisk szklonych, w związku z czym uzasadniona jest realizacja przedmiotu zamówienia wg dokumentacji projektowej. Jest to typowa nawierzchnia, której realizacja nie ogranicza udziału w realizacji zamówienia szerokiemu kręgu wykonawców. Zamawiający nie narusza ustawy Prawo zamówień publicznych i zasad uczciwej konkurencji.

**Pytanie 2:**

„Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać nawierzchnię, o której mowa w pozycji 28 przedmiaru robót o poniższych parametrach wymienionych w projekcie budowlanym:  
2.1.Nawierzchnia typu natrysk – boisko.

ZP-P-I.271.1.49.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 1 z 3
----------------------	--	--------------

Nawierzchnia winna posiadać:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008
2. Karta Techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
5. Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez akredytowaną jednostkę IAAF

Wymagania techniczne:

- grubość całkowita – na boisku wielofunkcyjnym – gr. ok. 44 mm
- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,7 MPa
- wydłużenie względne przy rozciąganiu – min. 50 %
- wytrzymałość na rozdzieranie – min. 100 N,
- ścieralność – max. 0,09
- odporność na uderzenia: powierzchnia odcisku kulki – max 600 mm<sup>2</sup>.

5.1. Nawierzchni sportowa typu natrysk.

Nawierzchnię układać na przygotowanym podłożu.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 15) zainstalować przepuszczalną dla wody stabilizującą warstwę typu ET o grubości 30 mm, następnie 10-11 mm granulatu SBR, potem warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm. Podczas prac należy zachować reżim technologiczny i zalecenia wybranego producenta systemu nawierzchni sportowej. Na wykonanej nawierzchni należy nanieść linie wg wskazań Inwestora i Użytkownika."

**Ad 2:**

Zamawiający potwierdza ww. parametry

**Pytanie 3**

„Dokumentacja projektowa wskazuje, że boisko wielofunkcyjne należy wykonać z nawierzchni poliuretanowej na warstwie stabilizującej ET. Zapisy siwz mówią, iż do oferty należy załączyć dokumenty nawierzchni kauczukowej. Proszę zatem o ujednoczenie zapisów i zmianę w SIWZ rodzaju nawierzchni jakiej dokumenty trzeba dołączyć do oferty.”

**Ad 3:**

Zamawiający potwierdza że boisko wielofunkcyjne należy wykonać z nawierzchni poliuretanowej na warstwie stabilizującej ET. Należy załączyć dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej.

Zamawiający informuje, że w związku z omyłką pisarską zmianie ulega zapis pkt. 10.5.3.3. oraz pkt. 10.5.3.4 siwz.

Pkt.10.5.3.3. otrzymuje brzmienie:

„10.5.3.3 Jako dokumenty, o których mowa w pkt. 10.5.3.1 należy złożyć:

10.5.3.3.1. dokument dotyczący nawierzchni poliuretanowej;

ZP-P-I.271.1.49.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 2 z 3
----------------------	--	--------------

a) kartę techniczną oferowanej nawierzchni poliuretanowej potwierdzającą wymagane parametry, potwierdzoną przez jej producenta,”

Pkt. 10.5.3.4. otrzymuje brzmienie:

„10.5.3.4 Jako dokumenty, o których mowa w pkt. 10.5.3.2 należy złożyć:

10.5.3.4.1. dokument dotyczący nawierzchni poliuretanowej:

a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008

b) Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni wydane przez akredytowaną jednostkę IAAF

c) Atest higieniczny PZH”

#### Pytanie 4

„Załączony przez Zamawiającego przedmiar jest bez podstaw norm (KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych), co znacznie utrudnia wycenę. Mianowicie prosimy o załączenie przedmiarów w wersji pdf, wraz z podstawami norm lub w wersji ath/kst”

#### Ad 4

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.3. siwz przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ponadto Zamawiający udostępnił za stronie bip UM Lublin wersję przedmiaru w formacie PDF.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2 w. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Daszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych

ZP-P-I.271.1.49.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 3 z 3
----------------------	--	--------------

gm

