

Prezydent Miasta Lublin informuje, że **w postępowaniu na dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół nr 12 ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie – VII części** wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy zamawiający wymaga aby ławki korytarzowe (zał. 1d, poz. 1) posiadały atest potwierdzający spełnianie norm PN-EN 12727:2004 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa? Dzięki temu zamawiający będzie miał pewność iż produkt jest wysokiej jakości i spełnia polskie normy (gdy zamawiający tego nie wymaga dostawca może dostarczyć produkt chiński który nie posiada wymaganych atestów i jest słaby jakościowo).
2. Czy Zamawiający wymaga aby krzesła – siedziska (zał nr 1 d poz. 2) krzesła z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki (zał. nr 1d, poz. 15,16,17), oraz krzesła (zał nr 1d, poz 11) posiadały atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN 16139:2013 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa? Dzięki temu Zamawiający będzie miał pewność iż produkt jest wysokiej jakości i spełnia europejskie normy.
3. Czy Zamawiający zmieni zapisy w SIWZ wymagając aby atesty były załączone do oferty? Dzięki temu Zamawiający będzie miał pewność wysokiej jakości produktów już an poziomie składania ofert, a nie dopiero po wyborze najkorzystniejszej z nich.
4. Czy Zamawiający dopuści atesty wydane przez jednostkę badawczą Laboratorium GS (www.Remodex.pl)?
5. Czy Zamawiający, w związku ze stale zmienianymi i aktualizowanymi normami, jak również ze zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga aby załączone do oferty Atesty były nie starsze niż 1 rok lub 2 lata?
6. Część IV – meble korytarzowe, biurowe do przedszkola i stołówki poz. 18 szafki do szatni. Proszę o podanie ilości szatni 6 – segmentowej oraz szatni 3 segmentowej?


W odpowiedzi na pytania wyjaśniam:

Ad. 1

Zamawiający wymaga aby ławki korytarzowe (zał. 1d, poz. 1) posiadały atest potwierdzający spełnianie norm PN-EN 12727:2004 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał zmian zapisów poz. 1 zał 1d do SIWZ oraz załącznika nr 1 – dotyczy części IV do wzoru umowy która otrzymuje następujące brzmienie:

„Ławka korytarzowa 3- osobowa na stelażu z rury stalowej ϕ 25 mm, malowanym farbą proszkową w kolorze chrom. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 9 mm. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Stopki antypoślizgowe z tworzywa sztucznego. Szerokość siedziska 445 mm, głębokość siedziska: 455 mm, wysokość ławki 820 mm, szerokość 520 mm, długość ławki 1450 mm. Produkt ma posiadać atest potwierdzający spełnienie normy PN-EN 12727:2004




W załączeniu aktualny załącznik nr 1d do SIWZ i nr 1 – dotyczy części IV do wzoru umowy

Ad. 2 Zamawiający wymaga aby krzesła – siedziska (zał nr 1 d poz. 2), posiadały atest potwierdzający spełnianie norm PN-EN 16139:2013 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał zmian zapisów załącznika 1d do siwz oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy – dotyczy części IV

a) poz. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Krzesło-siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki w kolorze białym (30), pomarańczowym (30), zielonym (30), buk (10), rama stalowa fi 22 mm, malowana proszkowo w kolorze chrom, możliwość łączenia krzeseł w rzędy, przy pomocy zamontowanych na stałe zaczepów w wersji click, możliwość składania w stosie, wymiary: wys. 82 mm/ szer. 500 mm/ gł. 520 mm. Produkt ma posiadać atest potwierdzający spełnienie normy PN-EN 16139:2013



b) poz. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

Krzesła z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 8 mm. Stelaż z rury okrągłe o śr. 22 mm malowanej proszkowo w kolorze fioletowym. Wyprofilowane siedzisko. Szeroko rozstawione tylne nogi. Zatyczki z tworzywa na nogach. Możliwość stawiania krzesła jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, lub PN-EN 16139:2013 rozmiar 2



c) poz 16 otrzymuje następujące brzmienie:

Krzeseł z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 8 mm. Stelaż z rury okrągłe o śr. 22 mm malowanej proszkowo w kolorze brązowym. Wyprofilowane siedzisko. Szeroko rozstawione tylne nogi. Zatyczki z tworzywa na nogach. Możliwość stawiania krzesła jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007 lub PN-EN 16139:2013, rozmiar 7



d) poz.17 otrzymuje następujące brzmienie:

Krzeseł z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 8 mm. Stelaż z rury okrągłe o śr. 22 mm malowanej proszkowo w kolorze zielonym. Wyprofilowane siedzisko. Szeroko rozstawione tylne nogi. Zatyczki z tworzywa na nogach. Możliwość stawiania krzesła jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007 lub PN-EN 16139:2013 , rozmiar 5



e) poz 11 oraz załącznika nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Krzeseł wykonane zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007 lub PN-EN 16139:2013. Krzesło zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające Protokół Oceny Ergonomicznej instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera lub równoważny lub równoważny. Krzesło powinno posiadać Atest Higieniczny Narodowego Instytutu zdrowia Publicznego- Państwowego zakładu Higieny lub równoważny. Siedzisko oraz oparcie wykonano z tworzywa sztucznego: POLIETYLEN WYSOKOCIŚNIENIOWY. Stelaż krzesła wykonany z profilu metalowego polakierowanego farbą proszkową. Stelaż typ "C" umożliwiający zawieszenie krzesła na blacie. Kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami. W tylnej części siedziska krzesła miejsce do chwytu oraz miejsce do oznakowania. Krzesło powinno niwelować skutki długotrwałego siedzenia. Konstrukcja powinna pozwalać na prawidłowe ułożenie kręgosłupa poprzez wklęsło-wypukłą formę. Elastyczność krzesła ma powodować efekt „dynamicznego siadu”. Krawędź przednia siedziska, a także jego przednia część zaokrąglone w płaszczyźnie środkowej. Produkt ma nadawać się do ponownego przetwarzania (recyklingu). Krzesło rozmiar 3 żółte- 50% (wzrost 119-142), krzesło rozmiar 4 czerwone- 50 % (wzrost 133 - 159)



W załączeniu aktualny załącznik nr 1d do SIWZ i nr 1 – dotyczy części IV do wzoru umowy

Ad. 3 Zamawiający nie wymaga aby atesty były dołączone do oferty. Zgodnie z zapisem § 3 załącznika nr 7 wzór umowy, przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym normom dotyczącym wyposażenia wymienionego w wykazie, a materiały i surowce użyte przy ich produkcji winny posiadać wymagane atesty natomiast w § 5 wzoru umowy zamawiający wskazał, że odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy, i nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, po uprzednim sprawdzeniu ilości i jakości wyposażenia **i przedłożeniu Zamawiającemu wymaganych deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów** i dokumentów gwarancyjnych.

Ad. 4 Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z dokonany opisem przedmiotu zamówienia wymaga aby dostarczone towary posiadały atesty np Higieniczny Narodowego Instytutu zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny **lub równoważne**. Jednocześnie zgodnie z zapisem § 5 wzoru umowy Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy, i nastąpi w miejscu wskazanym przez **Zamawiającego**, po uprzednim sprawdzeniu ilości i jakości wyposażenia oraz jego prawidłowego zainstalowania i przedłożeniu **Zamawiającemu** wymaganych deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych.

Ad. 5 Zamawiający nie określa terminów wystawienia atestów. Atesty powinny posiadać aktualny termin swojej ważności. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga aby atesty były dołączone do oferty.

Ad. 6

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem załącznika 1d do SIWZ poz. 18 szafki do szatni: 6- segmentowej (o wym. 161/154/500 cm) szt. 4 oraz 3 - segmentowej (o wym. 81/154/50 cm) szt.12.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1,

pokój nr 3.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 15-07-2015 r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 15-07-2015 r. o godz. 13:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PRYZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

