



U06	TK (komputery itp) w pom.: 32	4,5 kW
U05	TW (nasady wentylacyjne) w pom.: 32	0,08 kW
U04	wentylator w pom.: 5	0,01 kW
U03	centrala wentylacyjna w pom.: 19	13,0 kW
U02	klimatyzator w pom.: 16	1,0 kW
U01	wentylator WAM w pom.: 16,18,26,27	0,12 kW
G06	gniazda wtyczk. w pom. nr: 32	3,6 kW
G05	gniazda wtyczk. w pom. nr: 30,31	3,6 kW
G04	gniazda wtyczk. w pom. nr: 2,3	3,6 kW
G03	gniazda wtyczk. w pom. nr: 19,21,22,23,24	3,6 kW
G02	gniazda wtyczk. w pom. nr: 4,5,6	3,6 kW
G01	gniazda wtyczk. w pom. nr: 13,14,16,27,28	3,6 kW
	rezerwa	-
L07	oświetlenie pomieszczeń nr: 15,16,17,18,19,20	1,0 kW
L06	oświetlenie pomieszczeń nr: 21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31	1,8 kW
L05	oświetlenie pomieszczeń nr: 7,8,9,10,11,12,13,14	1,6 kW
L04	oświetlenie pomieszczeń nr: 2,3,4,5,6	1,6 kW
L03	oświetlenie zewnętrzne	0,2 kW
	znaki bezpieczeństwa	
L02	oświetlenie pomieszczenia nr: 1,32	0,6 kW
L01	oświetlenie pomieszczenia nr: 1,32	0,7 kW
	sygnalizacja napiecia	
	ochrona przeciwprzepięciowa	
	zasilanie	48 kW
	główny pożarowy wyładowacz prądu	
nr obwodu	opis odbioru (-ów)	Pi

- rozdzielnica i wyposażenie - istniejące
- 3F4 wymienić na 3P
- QG wyposażony w wyłącznik prądowy dla wyłącznika pożarowego
- w/z wymienić na 3xLgY50+LgY25
- zabezpieczenie w/z wymienić na rozłącznik bezpiecznikowy 125A

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INWESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.O.

Investor:	GINNA LUBLIN PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1. 20-109 LUBLIN	Data opracowania:	03. 2015
Nazwa i adres inwestycji:	ADAPTACJA LOKALI UŻYTKOWYCH BUDYNKU KMP W LUBLINIE PRZY UL. PÓLNOCNEJ NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB W STANIE NIETRZEŹWOŚCI	Nazwa i skala rysunku:	SHEMAT INSTALACJI TABLICA T24
Rodzaj opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INSTALACIE ELEKTRYCZNE	Podpis	- - -
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Numer uprawnień	Izba zawodowa
Projektant:	inż. MAREK MARCINIAK	907/Lb/89	LUB/IE/1413/01
Sprawdzający:	mgr inż. TOMASZ DOBROWOLSKI	2333/Lb/85	LUB/IE/1741/01
			Numer rysunku: 3E