Symbol	Description
PE1	– zestaw gniazd do montażu na ścianie złożony z: 2x 230V – gniazda typu "data" zasilane z sieci dedykowanej, 2x RJ45 – gniazda sieci logicznej
PE1 (w ramce podwójnej)	– zestaw gniazd do montażu na ścianie złożony z: 2x 230V – gniazda typu "data" zasilane z sieci dedykowanej, 2x RJ45 – gniazda sieci logicznej montowany we wnęce zamykanej drzwiczkami stalowymi, gr. blachy min. 3mm.
PE2	– zestaw gniazd do montażu na ścianie złożony z: 2x 230V – gniazda typu "data" zasilane z sieci dedykowanej, 4x RJ45 – gniazda sieci logicznej
PE2 (w ramce podwójnej)	– zestaw gniazd do montażu na ścianie złożony z: 2x 230V – gniazda typu "data" zasilane z sieci dedykowanej, 4x RJ45 – gniazda sieci logicznej montowany we wnęce zamykanej drzwiczkami stalowymi, gr. blachy min. 3mm.
	– kamera 70st
	– kamera 90st
MIC	– kamera z mikrofonem wandaloodporna 90st
	– czujka dymu
	– ROP – ręczny ostrzegacz pożarowy
CSSP	– centrala systemu sygnalizacji pożaru
	– sygnalizator optyczno akustyczny 100 dB
RIM	– moduł sterujacy ze stykiem bezpotencjałowym
	– przycisk przywoławczy (istn.)
	– jednostka wejścia (istn.)
	– kasownik (istn.)
	– wskaźnik (istn.)
PRZYW	– centrala systemu przywoławczego (istn.)
	– domofon – panel zewnętrzny (istn.)
U	– domofon – unifon (istn.)
CSAW	– centrala systemu alarmu napadowego (istn.)
	– przycisk systemu alarmu napadowego (istn.)
	– odbiornik sygnałów (z przycisków przenośnych) alarmu napadowego (istn.)

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT–PARTNER 6 SP. Z O.O.

Inwestor:	GMINA LUBLIN PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1. 20–109 LUBLIN				Data opracowania: 03. 2015
Nazwa i adres inwestycji:	ADAPTACJA LOKALI UŻYTKOWYCH BUDYNKU KMP W LUBLINIE PRZY UL. PÓŁNOCNEJ NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB W STANIE NIETRZEŹWOŚCI				Nazwa i skala rysunku: RZUT PARTERU 1:50
Rodzaj opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTR. (SŁABOPRĄDOWE)				
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Numer uprawnień	Izba zawodowa	Podpis	
Projektant:	inż. MAREK MARCINIAK	907/Lb/89	LUB/IE/ 1413/01		Numer rysunku: 2E
Sprawdzający:	mgr inż. TOMASZ DOBROWOLSKI	2333/Lb/85	LUB/IE/ 1741/01		