

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

1. Powołując się na pytanie nr 159 z dnia 4.02.2016 w których Zamawiający odpowiada, że wymaga dołączenia do oferty dokumentu w postaci kompletnego raportu z badania reakcji na ogień nawierzchni potwierdzającego wymaganą klasyfikację ogniową produktu zgodnie z PN – EN 13501 (wymagana kl. B1 oraz wydzielania dymu S1), ogranicza w ten sposób udział Wykonawców w przetargu, a tym samym narusza art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 o utrudnianiu dostępu do rynku.

Ponadto zapis treści SIWZ oraz odpowiedź na w.w pytanie nr 159 wymusza na Generalnym Wykonawcy zakup towaru u konkretnego producenta naruszając w ten sposób art. 15 ust. 1 p. 5 oraz art. 15 ust. 2, a co za tym idzie, po rozpoznaniu rynku, Producenci wskazanych przez Zamawiającego nawierzchni mają ograniczoną grupę odbiorców, która ze względu na politykę firmy jest katalogiem zamkniętym.

W nawiązaniu do powyższego prosimy o wyłączenie z zakresu przetargu robót związanych z dostawą i montażem nawierzchni sportowej oraz o możliwość składania ofert częściowych, a co za tym idzie modyfikację treści SIWZ.

**Ad. 1.**

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w zakresie wnioskowanym przez pytającego.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu w postaci kompletnego raportu z badania reakcji na ogień nawierzchni potwierdzającego wymaganą klasyfikację ogniową produktu zgodnie z PN – EN 13501 (wymagana kl. B1 oraz wydzielania dymu S1), gdyż wymóg ten wynika bezpośrednio z dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wymóg ten nie narusza art. 3 ust. 2 ani też art. 15 ust. 1 p. 5 oraz art. 15 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993, gdyż każdy Wykonawca oferujący jakikolwiek produkt, co do którego wymagana jest odpowiednia klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, w przypadku, gdy wymagają tego przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, musi wykonać stosowne badania, aby jego produkt mógł być dopuszczony do wbudowania.

Postawiony przez Zamawiającego wymóg dotyczący załączenia do oferty badania niezależnej jednostki upoważnionej do badań na podstawie akredytacji potwierdzające uzyskanie przez nawierzchnię klasyfikacji reakcji na ogień: Bfl-s1 zgodnie z normą PN EN 13501, nie wymusza na Wykonawcy zakup towaru u konkretnego producenta, a jedynie wymusza, na skutek wymagań postawionych przez rzeczoznawcę p.poż., przedłożenie dokumentu z badań. Każdy z

Wykonawców może uzyskać takie badanie na swój produkt w każdej niezależnej i upoważnionej na mocy akredytacji do tego typu badań jednostce.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Duszyńska*

DYREKTOR

Biura Zamówień Publicznych