
Pprzyt = 240,0 kW
YKYżo 4x240 L=20m
Zasilanie podstawowe stadionu
Wyłącznik p-poż budynku DPX-630
Wyłącznik główny budynku 630 A
Wyłącznik p-poż agregatu DPX-250
Wyłącznik główny agregatu 250 A
YAKYżo 4x10 L=70m
Zasilanie węzła cieplnego LPEC
Wyłącznik p-poż węzła
Tablica węzła cieplnego LPEC w projektowanym budynku
Pprzyt = 109,0 kW
LZ 240
Wyłącznik agregatu 250 A
YKSYżo 3x2,5 L=75m
Agregat prądotwórczy przewoźny używany w czasie dużych imprez sportowych wymagających oświetlenia 500 lx moc min: 135 kW
Złącze kablowe do podłączenia agregatu prądotwórczego projektowane na granicy działki (dokładne miejsce i sposób wbicia) trzeba
YAKYżo 4x120 L=75m
Zasilanie części oświetlenia z agregatu zewnętrznego
Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego stadionu zasilanego z agregatu prądotwórczego zewnętrznego
YAKY 4x95
YAKY 4x95
YKY 5x35
YKY 5x35
10-ciu-biegunowe złącze kablowe z agregatu
10-ciu-biegunowe złącze kablowe z agregatu
Noc oświetlenie z agregatu 135 kW
HLGS 3 x 2,5
Wyłącznik p-poż na ścianie budynku
Rozdzielnica główna budynku RG w projektowanym budynku pom. 35
Bateria kondensatorów – kompensacja mocy biernej
Rezerwa 3 x MC 125-16/N/PE
Rezerwa 1 x MC 125-16/N/PE
UPS ośw. ewakuacyjne 10 kWA, 400V
UPS dla gniazd komputerowych, kamer zewnętrznych, centrali spoz. 15 kWA, 400V
Sterowanie sekcjami oświetlenia stadionu
Sekcja 1 – 100x 12 kW
Sekcja 2 – 200x 12 kW
Sekcja 3 – 300x 12 kW
YAKYżo 4x120
YAKYżo 4x70
YAKYżo 4x16
YAKYżo 4x10
YAKYżo 4x4
YAKYżo 4x1,5
YDYżo 5x10
YKY 4x35
YDYżo 4x1,5
YDYżo 5x2,5
YKY 4x120
YAKYżo 4x70
YAKYżo 4x16
YAKYżo 10x1,5
YAKYżo 4x6
YAKYżo 4x10
YKSYżo 4x1,5
YAKYżo 4x10
YKSYżo 24x2,5
YKSYżo 7x1,5
Budynek istniejący
Pzap = 40,0 kW
Tablica główna budynku istniejącego
Rozdzielnica główna RG w obudowie metalowej
Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego stadionu zasilanego z agregatu prądotwórczego zewnętrznego
WC
Wył. p-poż
Ośw. awar.
ZAŁĄCZNIK E-09
UWAGI:
PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY I MIEJSCA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO "ARCENA" SP. Z O.O.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
34-400 Lubień
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM
ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 34-400 Lubień
ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG RYSUNEK ZAMIENNY
E-05