

## Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, przy ul. Głowackiego 26**

Prezydent Miasta Lublin informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

### Pytanie 1.

Czy w starym systemie sygnalizacji pożaru, który należy zdemontować są zainstalowane jonizacyjne czujki dymu? Jeżeli tak proszę podać ich ilość.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze zmianą SIWZ dokonaną dn. 25.04.2016r. ilość jonizacyjnych czujek dymu została wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ - opis Projektu Budowlano-Wykonawczego - pkt. 6.

„6. Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu (z utylizacją):

- jonizacyjna czujka dymu - 215 szt.
- ręczny ostrzegacz pożarowy - 35 szt.
- sygnalizator optyczno-akustyczny - 25 szt.
- centrala sygnalizacji pożaru - 1 szt.
- okablowanie systemu - 4000 m
- listwy n.t. - 2000 m
- oprawy oświetlenia awaryjnego żarowe - 75 szt.
- bateria akumulatorów z tablicą zasilającą - 1 kpl.”

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

PREZIDENTA MIASTA LUBLIN  
*Jolanta Elciska*  
Z-ca DYREKTORA  
Biura Zamówień Publicznych

ZP-P-I.271.1.31.2016	Odpowiedzi na zapytanie	s. 1 z 1
----------------------	-------------------------	----------