

Treść zapytania wraz z odpowiedzią

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu na **wykonanie boiska sztucznego - sport na każdą pogodę przy Zespole Szkół nr 9 w Lublinie** wpłynęło zapytanie dotyczące następującej kwestii:

1. „ W nawiązaniu do SIWZ prosimy o uściślenie przeznaczenia boiska sportowego i ze względu na jego przeznaczenie doprecyzowanie parametrów nawierzchni zgodnie z zastosowaniem.

Jeżeli to boisko typowo do piłki nożnej prosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni o poniższych parametrach:

wysokość włókna min. 60 mm

wypełnienie piasek kwarcowy i granulat gumowy

typ włókna: monofil

rodzaj włókna: 100 % polietylen

dtex min 100.000/m²

Jeżeli będzie to boisko typowo do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, prosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni o poniższych parametrach:

wysokość włókna min 20 mm (20 mm jest optymalna wysokość do gier zespołowych, 25 mm jest odpowiednie do hokeja na trawie)

wypełnienie piasek kwarcowy

typ włókna: monofil

rodzaj włókna: 100 % polietylen

dtex min 8.800

ilość włókien min. 300.000/m²”

Ad. 1: W odpowiedzi wyjaśniam, że przeznaczenie boiska zostało ściśle określone w pkt. 3.2. lit. a) SIWZ jako boiska do piłki nożnej. Jednocześnie w zapisach SIWZ zostały doprecyzowane parametry nawierzchni zgodnie z zastosowaniem, tj.:

- w pkt. 3.2. SIWZ,

-w zał. nr 1 do SIWZ -Projekt budowlano-wykonawczy - pkt. 4.1 Boisko do piłki nożnej- Nawierzchnia syntetyczna- Sztuczna trawa wielofunkcyjna,

- w zał. nr 1 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - pkt. 6. B 12.00 00 -Posadzki i nawierzchnie sportowe ppkt. 2.1 – Nawierzchnia ze sztucznej trawy.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie nawierzchni o zaproponowanych parametrach.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zarządzeń Publicznych