

## Treść zapytania wraz z odpowiedziami Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej z zagospodarowaniem terenu przy ul. Siemiradzkiego w Lublinie, inwestycji realizowanej w ramach projektu obywatelskiego na 2016 r. pod nazwą „Zielone boisko – czyli strzał w Dziesiątkę”** wpłynęły zapytanie dotyczące następującej kwestii:

1. „ W związku z rozbieżnościami w opisach wykonania nawierzchni poliuretanowej (STWOiRB – roboty nawierzchniowe SST 2.5.12. nawierzchnia poliuretanowa) prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni typu Sandwich (pkt 2.1) czy nawierzchni typu Natrysk (pkt 5.3).”

Ad. 1: W odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. Z 2015 r. Poz. 2164) Zamawiający dokonał zmiany w zapisach SIWZ:

- STWOiRB - SST 2.5.12. nawierzchnia poliuretanowa w pkt 5.3 roboty nawierzchniowe, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5.3 Wykonanie warstwy użytkowej

Nawierzchnia typu sandwicz składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego SBR, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy min. 9 mm

Górna warstwa składa się z granulatu EPDM, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy min. 4 mm. Całkowita grubość systemu min. 13 mm.”

Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164) Zamawiający dokonał zmiany pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 18.08.2016r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 18.08.2016r. o godzinie 13:00 ”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Daszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych