

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Energetycznych – budynek dydaktyczny i warsztatowy przy ul. Długiej 6 w Lublinie

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej stolarki okiennej i drzwiowej. Od początku bieżącego roku obowiązują nowe wytyczne dla stolarki: tj. Dla okien/witryn $U_{kmin} = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ a dla drzwi $U_{kmin} = 1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Tymczasem w dokumentacji są podane następujące wymagania: dla okien/witryn $U_k = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$, a dla drzwi $U_k = 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Wymagania dotyczące współczynników zawarte w pkt 4.8 *Prace termomodernizacyjne ścian nadziemia w budynku dydaktycznym i budynku warsztatów* (Projekt Wykonawczy str.11 część budowlana) oraz w wykazie stolarki okiennej (rys. str.28) i w wykazie stolarki drzwiowej (część rysunkowa str.29), tj. dla okien $U = 1,3$ i dla drzwi $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ obowiązujące od 2014r. są prawidłowe, zgodne z audytem energetycznym i umową o dofinansowanie. W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że wymagania dotyczące izolacyjności termicznej stolarki okiennej i drzwiowej są wiążące.


Pytanie nr 2

W pozycji nr 67 przedmiaru robót branży budowlanej dla budynku dydaktycznego „Przygotowanie podłoża pod ocieplenie oczyszczenie i zmycie” przyjęto $3244,50 \text{ m}^2$, tymczasem wg. naszych obliczeń ilość robót powinna wynosić $3543,18 \text{ m}^2$. Prosimy o modyfikacje przedmiaru w ww. pozycji, oraz w następnych pozycjach w których ilości robót wynikają z pozycji nr 67, tj. poz. 68, 72, 76, 79.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych