

Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu na **budowę boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Czy w zakresie nawierzchni poliuretanowej wykonawca musi dostosowywać do wymaganej technologii wykonania nawierzchni, zastosowanych komponentów oraz minimalnych bądź maksymalnych wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawcy często powołując się na rozwiązania równoważne oferują nawierzchnie, które znacząco odbiegają od założonych zarówno pod względem technologicznym i jakościowo gorszym produktem.

Ad. 1:

W zakresie nawierzchni poliuretanowej wykonawca musi dostosować się do wymaganej technologii wykonania nawierzchni, zastosowanych komponentów oraz minimalnych bądź maksymalnych wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż wymagany w SIWZ pkt 10.8.2, Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN EN 14 877:2014, ma potwierdzać zgodność z wymaganiami normy w zakresie pozostałych niewyszczególnionych w projekcie parametrów?

Ad. 2 :

Zamawiający potwierdza, iż raport z badania na zgodność z PN EN 14 877:2014, ma potwierdzać zgodność z wymaganiami normy.

3. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania nie jest wykonanie instalacji sanitarnych w tym odwodnienia terenu i boisk.

Ad. 3:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że wykonanie instalacji sanitarnych w tym odwodnienia terenu i boisk nie jest objęte zakresem zamówienia.

4. Prosimy o podanie docelowej kolorystyki nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni. W opisie technicznym punkt 3.10 mowa jest o uzgodnieniu kolorystyki z Inwestorem przed ułożeniem. Taka informacja uniemożliwia prawidłową wycenę na etapie przetargu.

Ad. 4:

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że nawierzchnia poliuretanowa bieżni i boiska ma być w kolorze standardowym ceglastym.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.9 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :

Ułożenie nawierzchni poliuretanowej:

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego w kolorze standardowym ceglastym. Warstwy systemowej podbudowy i warstwy amortyzującej należy ułożyć bezspoinowo specjalną układarką mas. Boisko wyznaczone będzie liniami malowanymi farbą poliuretanową w kolorze wg załączonych rysunków. Na boisku do siatkówki i bieżni linie o szerokości 5 cm.

Dokładny układ kolorów i odcieni uzgodnić z Inwestorem przed przystąpieniem do

ułożenia nawierzchni.

5. Prosimy o podanie kolorystyki betonowej kostki brukowej wokół boiska.

Ad. 5:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że kostka brukowa wokół boiska ma być w kolorze szarym.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.10 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :
3.10. Nawierzchnia wokół boiska.

Opaska boiska wielofunkcyjnego szerokości 1,3 ÷ 3,9 m z kostki chodnikowe w kolorze szarym. Projektowana konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm
- piasek stabilizowany cementem $R_m = 2,5$ MPa, mieszany mechanicznie gr. 10 cm

6. W projekcie i SIWZ na boisku naturalnym do piłki nożnej przewidziane są bramki 7,32x2,44 (2 szt). W przedmiarze natomiast są dwie bramki 5x2 m. Prosimy o informację, który rozmiar bramek jest prawidłowy.

Ad. 6:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 sztuk bramek o wymiarach 7,32x2,44 m.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3 SST - WYPOSAŻENIE otrzymał brzmienie :

„Bramki do piłki nożnej 732x244 z siatkami (zakup, dostawa, montaż)”,

- pkt. 8 poz. 60 - WYPOSAŻENIE – Przedmiar robót otrzymał brzmienie: „Bramki do piłki nożnej o wymiarach 732x244 cm wraz z siatkami (zakup, dostawa i montaż) 2”

- pkt. 3.12 lit. a) opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :

„3.12. Elementy wyposażenia boisk do piłki nożnej i boisk wielofunkcyjnych:

a) bramki do piłki nożnej (boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej) 7,32 m x 2,44 m – 2 szt”

7. Słupy ogrodzeniowe (dł 4 m) w przedmiarze są o wymiarach 60x60x6 mm, a w projekcie i SIWZ 60x60x2 mm. Pręty od dołu w projekcie są o wymiarach 25x25x1, a w przedmiarze 25x25x2 mm. Prosimy o informację, jakie wymiary słupków i prętów są prawidłowe.

Ad. 7:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że przewiduje się zastosowanie rozwiązania systemowego: słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypełnienie panelami z siatki z prętów \varnothing 5mm o oczkach 5 x 20cm. Rozstaw słupków ok. 2,5m . Słupy min 80x60x1,25. Wysokość ogrodzenia 4,0m

Fundamenty punktowe pod słupki należy wykonać z betonu klasy C 20/25.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.11 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :

Ogrodzenie:

Jako konstrukcję nośną ogrodzenia przyjęto zastosowanie rozwiązania systemowego: słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypełnienie panelami z siatki z prętów \varnothing 5mm o oczkach 5 x 20cm. Rozstaw słupków ok. 2,5m . Słupy min 80x60x1,25. Wysokość ogrodzenia 4,0m

Fundamenty punktowe pod słupki należy wykonać z betonu klasy C 20/25,

- pkt. 6 poz. 50 - OGRODZENIE PRZY BOISKACH - Przedmiar robót otrzymał brzmienie:

„Ogrodzenie wys. 4 m- słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypełnienie panelami z siatki z prętów \varnothing 5 mm o oczkach 5x20 cm. Rozstaw słupków ok. 2,5 m. Słupki min. 80 x 60 x 1,25 mm”

8. W SIWZ w wyposażeniu jest 6 kpl słupków z siatką do siatkówki, natomiast w przedmiarze i projekcie są 2 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości zestawów do siatkówki (2 słupy + siatka). Proszę również o korektę ilości osadzeń tulei pod słupki w przedmiarze.

Ad. 8:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 zestawów do siatkówki. Na jeden zestaw składają się 2 słupki i siatka do siatkówki. Należy uwzględnić 8 sztuk osadzeń tulei pod słupki boiska do siatkówki.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.2.1. pkt. WYPOSAŻENIE SPRTOWE drugi tiret otrzymał brzmienie: „4 zestawy do siatkówki. Na jeden zestaw składają się 2 słupki i siatka do siatkówki. Należy uwzględnić 8 sztuk osadzeń tulei pod słupki boiska do siatkówki.”

- zał nr 5 do SIWZ- Wzór umowy § 2 ust. 2 pkt. WYPOSAŻENIE SPORTOWE drugi tiret otrzymał brzmienie: „4 zestawy do siatkówki. Na jeden zestaw składają się 2 słupki i siatka do siatkówki. Należy uwzględnić 8 sztuk osadzeń tulei pod słupki boiska do siatkówki.”

- pkt. 3.12 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :

3.12. Elementy wyposażenia boisk do piłki nożnej i boisk wielofunkcyjnych:

a) bramki do piłki nożnej (boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej) 7,32 m x 2,44 m – 2 szt

b) słupki z siatką do siatkówki – 4 kpl (Na jeden zestaw składają się 2 słupki i siatka do siatkówki. Należy uwzględnić 8 sztuk osadzeń tulei pod słupki boiska do siatkówki)

c) bramki do piłki ręcznej – 2 szt

d) tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowana o wymiarach 105x180cm - 1 kpl

e) mechanizm regulacji wysokości - 1 kpl

f) konstrukcje do mocowania tablic do koszykówki - 1 kpl

9. W SIWZ są opisane 2 boksy dla zawodników rezerwowych o dł 6,2 m, natomiast w projekcie brak informacji na ten temat. Brak też jest informacji ile siedzisk jest przewidzianych w boksie, jakiego typu i koloru. Prosimy o informację czy boksy są w zakresie i jeżeli tak, to ile siedzisk jakiego typu ma się w nich znajdować.

Ad. 9:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia jest dostawa 2 sztuk boksów dla zawodników rezerwowych o długości 6,12 m krytych poliwęglanem komorowym z bokami z poliwęglanu litego, siedziska z wyższym oparciem (36 cm),

komplet kół jezdnych, podest z blachy aluminiowej (bez trawy), kolor siedzisk zielony.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.2.1. otrzymał brzmienie:

„3.2.1. Boisko z nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 54 x 100 m. Wzdłuż jego wschodniego obrzeża strefy bezpieczeństwa, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m (22 x 44 m ze strefami bezpieczeństwa) z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę.

Wzdłuż ogrodzenia od strony południowej w odległości 2,7 m należy wykonać bieżnię prostą na 100 m o szerokości 5,13 m czterotorową z rozbiegiem długości 3 m oraz strefą wyhamowania długości 2 m. Bieżnia stanowić będzie rozbieg do skoku w dal (belka do odbicia w odległości 1,0 m). Zeskocznia od strony zachodniej o wymiarach 8,2 x 7,2 m wydzielona obrzeżami gumowymi z wypełnieniem piaskiem.

Płyta dużego boiska do piłki nożnej ogrodzona do wysokości 4 m na całości od strony południowej. Od strony północnej pozostanie otwarta przestrzeń wolna od ogrodzenia stanowiąca wejście na płytę boiska. Zaprojektowano dwa boksy dla zawodników rezerwowych o długości 6,12 m krytych poliwęglanem komorowym z bokami z poliwęglanu litego, siedziska z wyższym oparciem (36 cm), komplet kół jezdnych, podest z blachy aluminiowej (bez trawy), kolor siedzisk zielony. Poza boiskiem w strefach bezpieczeństwa przy krótszych jego bokach projektuje się dwa piłkochwyty o wysokości 6 m i na długości 36 m, pozostałą część tej długości stanowić będzie ogrodzenie o wysokości 4 m. Wzdłuż ogrodzenia boiska od strony południowej należy wykonać trybuny naziemne dla widzów przeznaczone na 195 miejsc.

Chodniki stanowiące dojście do boisk - szerokości 2,0 m jako utwardzone betonową kostką brukową (...)

- zał nr 5 do SIWZ- Wzór umowy § 2 ust. 2 otrzymał brzmienie:

„2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

Boisko z nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 54 x 100 m. Wzdłuż jego wschodniego obrzeża strefy bezpieczeństwa, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m (22 x 44 m ze strefami bezpieczeństwa) z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę.

Wzdłuż ogrodzenia od strony południowej w odległości 2,7 m należy wykonać bieżnię prostą na 100 m o szerokości 5,13 m czterotorową z rozbiegiem długości 3 m oraz strefą wyhamowania długości 2 m. Bieżnia stanowić będzie rozbieg do skoku w dal (belka do odbicia w odległości 1,0 m). Zeskocznia od strony zachodniej o wymiarach 8,2 x 7,2 m wydzielona obrzeżami gumowymi z wypełnieniem piaskiem.

Płyta dużego boiska do piłki nożnej ogrodzona do wysokości 4 m na całości od strony południowej. Od strony północnej pozostanie otwarta przestrzeń wolna od ogrodzenia stanowiąca wejście na płytę boiska. Zaprojektowano dwa boksy dla zawodników rezerwowych o długości 6,12 m krytych poliwęglanem komorowym z bokami z poliwęglanu litego, siedziska z wyższym oparciem (36 cm), komplet kół jezdnych, podest z blachy aluminiowej (bez trawy), kolor siedzisk zielony. Poza boiskiem w strefach bezpieczeństwa przy krótszych jego bokach projektuje się dwa piłkochwyty o wysokości 6 m i na długości 36 m, pozostałą część tej długości stanowić będzie ogrodzenie o wysokości 4 m. Wzdłuż ogrodzenia boiska od strony południowej należy wykonać trybuny naziemne dla widzów przeznaczone na 195 miejsc.

Chodniki stanowiące dojście do boisk - szerokości 2,0 m jako utwardzone

betonową kostką brukową (...).

- pkt. 3.4 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie inwestycji w miejscu istniejącego boiska do gry w piłkę nożną zaprojektowano duże boisko o tej samej funkcji z nawierzchnią z trawy naturalnej o wymiarach 54 x 100 m. Wzdłuż jego wschodniego obrzeża strefy bezpieczeństwa zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m (22 x 44 m ze strefami bezpieczeństwa) z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. (...)

Płyta dużego boiska do piłki nożnej ogrodzona będzie do wysokości 4 m na całości od strony południowej. Od strony północnej pozostanie otwarta przestrzeń wolna od ogrodzenia stanowiąca wejście na płytę boiska. Zaprojektowano tam dwa boksy dla zawodników rezerwowych o długości 6,12 m, krytych poliwęglanem komorowym z bokami z poliwęglanu litego, siedziska z wyższym oparciem (36 cm), komplet kół jezdnych, podest z blachy aluminiowej (bez trawy), kolor siedzisk zielony (...).

10. W linii ogrodzenia za trybunami znajdują się drzewa. W projekcie i SIWZ brak jest o nich informacji. Blisko boiska wielofunkcyjnego jest podobnie. Prosimy o informację czy są do wycinki. Jeżeli tak to które i czy jest na to pozwolenie.

Ad. 10:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że wycinka drzew nie wchodzi w zakres zamówienia.

11. W wyposażeniu boiska do koszykówki w projekcie znajduje się: tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowana o wymiarach 105x180 cm – 1 kpl; mechanizm regulacji wysokości- 1 kpl; konstrukcje do mocowania tablic do koszykówki- 1 kpl. Prosimy o informację ile sztuk poszczególnych elementów wyposażenia składa się na 1 kpl.

Ad. 11:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że na 1 komplet do koszykówki składają się 2 tablice wraz z mechanizmem regulacji i konstrukcją do mocowania tablic.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.12 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :

3.12. Elementy wyposażenia boisk do piłki nożnej i boisk wielofunkcyjnych:

a) bramki do piłki nożnej (boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej) 7,32 m x 2,44 m – 2 szt

b) słupki z siatką do siatkówki – 4 kpl (Na jeden zestaw składają się 2 słupki i siatka do siatkówki. Należy uwzględnić 8 sztuk osadzeń tulei pod słupki boiska do siatkówki)

c) bramki do piłki ręcznej – 2 szt

d) 2 tablice do koszykówki profesjonalne, epoksydowane o wymiarach 105x180cm wraz z mechanizmem regulacji i konstrukcją do mocowania tablic - 1 kpl

12. W projekcie górne przęsło ogrodzenia ma być wykonane z siatki stalowej powlekanej PVC mocowanej do ramy z kątowników. Rozwiązanie z siatką stalową powlekaną PVC jest w starej technologii, której już się produkuje. Na rysunku jednak opisana jest siatka ocynkowa powlekana zgrzewalna. Prosimy o potwierdzenie, który rodzaj siatki należy zastosować.

Ad. 12:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że przewiduje się zastosowanie rozwiązania systemowego: słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypełnienie panelami z siatki z prętów Ø 5mm o oczkach 5 x 20cm. Siatka ogrodzenia ocynkowana malowana proszkowo.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.11 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :

Ogrodzenie:

Jako konstrukcję nośną ogrodzenia przyjęto zastosowanie rozwiązania systemowego: słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypełnienie panelami z siatki z prętów Ø 5mm o oczkach 5 x 20cm. Siatka ogrodzenia ocynkowana malowana proszkowo. Rozstaw słupków ok. 2,5m . Słupy min 80x60x1,25. Wysokość ogrodzenia 4,0m Fundamenty punktowe pod słupki należy wykonać z betonu klasy C 20/25.

Przy zastosowaniu rozwiązań innych producentów należy każdorazowo zastosować się do wytycznych producenta i adoptować ogrodzenie do istniejących warunków gruntowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ogrodzenia – poprzez zabezpieczenie środkiem

13. Piłkochwyty zaprojektowano z siatki polipropylenowej, jednak rysunki i opis wskazują na siatkę plecioną. Prosimy o potwierdzenie, jaki rodzaj siatki jest w zakresie.

Ad. 13:

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia, że piłkochwyty należy wykonać z siatki polipropylenowej, rysunek jest rysunkiem połudowym i zawiera opis i zestawienie materiałowe, które jednoznacznie określa ją jako siatkę polipropylenową.

14. Brak w projekcie informacji, parametrów, opisu siedzisk na trybunach. Prosimy o podanie wymaganych wymiarów i materiału.

Ad. 14:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że siedziska na trybunach mają być wykonane z polipropylenu, odporne na działanie promieni UV, montowane do podłoża przy użyciu dwóch kołków lub śrub, z tabliczkami z numerem, atestowane.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.4 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

(...)

Płyta dużego boiska do piłki nożnej ogrodzona będzie do wysokości 4 m na całości od strony południowej. Od strony północnej pozostanie otwarta przestrzeń wolna od ogrodzenia stanowiąca wejście na płytę boiska. Zaprojektowano tam dwa boksy dla zawodników rezerwowych o długości 6,2 m. Poza boiskiem w strefach bezpieczeństwa przy krótszych jego bokach projektuje się dwa piłkochwyty o wysokości 6 m i na długości 36 m, pozostałą część tej długości stanowić będzie ogrodzenie o wysokości 4 m. Wzdłuż ogrodzenia boiska od strony południowej zaprojektowano trybuny naziemne dla widzów przeznaczone na 195 miejsc. Siedziska na trybunach mają być wykonane z polipropylenu w kolorze zielonym, odporne na działanie promieni UV, montowane do podłoża przy użyciu dwóch kołków lub śrub, z tabliczkami z numerem, atestowane.

15. Prosimy o podanie kolorystyki siedzisk, z podaniem poszczególnych ilości, w przypadku różnych kolorów.

Ad. 15:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że siedziska mają być w kolorze zielonym.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.4 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymał brzmienie :

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

(...)

Płyta dużego boiska do piłki nożnej ogrodzona będzie do wysokości 4 m na całości od strony południowej. Od strony północnej pozostanie otwarta przestrzeń wolna od ogrodzenia stanowiąca wejście na płytę boiska. Zaprojektowano tam dwa boksy dla zawodników rezerwowych o długości 6,2 m. Poza boiskiem w strefach bezpieczeństwa przy krótszych jego bokach projektuje się dwa piłkochwyty o wysokości 6 m i na długości 36 m, pozostałą część tej długości stanowić będzie ogrodzenie o wysokości 4 m. Wzdłuż ogrodzenia boiska od strony południowej zaprojektowano trybuny naziemne dla widzów przeznaczone na 195 miejsc. Siedziska na trybunach mają być wykonane z polipropylenu w kolorze zielonym, odporne na działanie promieni UV, montowane do podłoża przy użyciu dwóch kołków lub śrub, z tabliczkami z numerem, atestowane.

16. Czy boisko do piłki nożnej ma być wyposażone oprócz bramek także w chorągiewki? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości.

Ad. 16:

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że boisko ma być wyposażone w chorągiewki – 4 szt.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pkt. 3.2.1. pkt. WYPOSAŻENIE SPRTOWE pierwszy tiret otrzymał brzmienie: „- Bramki do piłki nożnej (boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej) aluminiowe pełnowymiarowe (7,32x2,44m), montowane w tulejach, kompletem siatek – 2 szt., chorągiewki – 4 szt.”

- zał nr 5 do SIWZ- Wzór umowy § 2 ust. 2 „WYPOSAŻENIE SPRTOWE pierwszy tiret otrzymał brzmienie: „- Bramki do piłki nożnej (boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej) aluminiowe pełnowymiarowe (7,32x2,44m), montowane w tulejach, kompletem siatek – 2 szt., chorągiewki – 4 szt.””

17. W SIWZ i dokumentacji jest zapis dotyczący boiska do piłki nożnej: „Projektuje się duże boisko do piłki nożnej o wymiarach 54x100 m (z pasem bezpieczeństwa 60 x 11 m) o nawierzchni z trawy naturalnej. Istniejące boisko do piłki nożnej (w miejscu projektowanego) przeznaczone zostanie w całości do renowacji”. Jest to jedyny opis prac jakie należy wykonać na boisku do piłki nożnej (prócz montażu wyposażenia). Proszę o precyzyjny opis jakie prace należy wykonać na w/w boisku.

Ad. 17:

Renowacja boiska polegać ma na wykonaniu:

-nowych obrzeży o wymiarach 8x30x100 na ławie po obwodzie boiska – obrzeża z

nakładką typu sportowego ,

-zdjęcie darni

- wyrównaniu terenu i wykonaniu spadków

- nawiezenie humusu skład 33,3 % piasku i 66,6 % ziemi

- zasianie trawy zdolnej do regeneracji przy intensywnym deptaniu oraz odpornej na niskie koszenie (mieszanka dwóch traw: życica trwała (Lolium perenne, nazwa handlowa rajgras angielski), wiechlina łąkowa (Poa pratensis)

- pielęgnacji trawy 3 koszenia

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- punkt 3.7.2 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymuje brzmienie :

„3.7.2. Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

Boisko do piłki nożnej z trawą naturalną 54 x 100 m – 1 szt

(oznaczone na Projekcie zagospodarowania nr 1)

Projektuje się duże boisko do piłki nożnej o wymiarach 54 x 100m (z pasem bezpieczeństwa 60 x 111 m) o nawierzchni z trawy naturalnej. Istniejące boisko do piłki nożnej (w miejscu projektowanego) przeznaczone zostanie w całości do renowacji.

Renowacja boiska polegać ma na wykonaniu:

- nowych obrzeży o wymiarach 8x30x100 na ławie po obwodzie boiska – obrzeża z nakładką typu sportowego ,

- zdjęcie darni

- wyrównaniu terenu i wykonaniu spadków

- nawiezenie humusu – skład 33,3 % piasku i 66,6 % ziemi

- zasianie trawy zdolnej do regeneracji przy intensywnym deptaniu oraz odpornej na niskie koszenie (mieszanka dwóch traw: życica trwała (Lolium perenne, nazwa handlowa rajgras angielski), wiechlina łąkowa (Poa pratensis).

- pielęgnacji trawy 3 koszenia”

18. Prosimy o potwierdzenie, że rysunek nr A/6 nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu, ponieważ przetarg nie obejmuje żadnych prac sanitarnych a przekrój przez nawierzchnię jest bez zwymiarowania i w swym przekroju ma warstwy nie opisane w dokumentacji (warstwa wzmocniona nawierzchni trawiastej; warstwa wyrównawcza-systemowa).

Ad. 18:

Rysunek A/6 jest rysunkiem poglądowym i nie należy uwzględniać tego rysunku do wyceny.

W załączeniu:

- errata do Dokumentacji Projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branży budowlanej,

- przedmiar robót

- aktualnie obowiązujący zał. nr 5 do SIWZ- Wzór umowy

Ponadto Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.) dokonał zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z nw treścią:

"11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 13.07.2017 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 13.07.2017 r. o godzinie 12:00."

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Elżbieta Kaszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych

