



Przykładowa lokalizacja kłapy dymowej-
dokładna lokalizacja będzie określona
w momencie prac budowlanych.
Pow. czynna oddymiania = min. 1,96 m²

Przykładowa lokalizacja kłapy dymowej-
dokładna lokalizacja będzie określona
w momencie prac budowlanych.
Pow. czynna oddymiania = 1,96 m²

UWAGA:
- przed wykonaniem kłap dymowych, obróbek blacharskich wykonać
obmiary z natury,
- wymiary podane są w rzucie poziomym.

<div><div></div><div>ARCHIKON</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>mgr inż. JANUSZ PIETRZAK</div><div>ul. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 30c I piętro, 20-147 LUBLIN tel/fax 81/443 95 45</div></div>		
INWESTOR:	Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. A. J. VETTERÓW dz. nr 18/2 obr. 34 przy ul. BERNARDYŃSKIEJ 14 w LUBLINIE	
TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Pietrzak	
DATA:	11.2018	SKALA: 1:100
		NR KRS: AW-8