

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI- Remont obiektów sportowych SP16.

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie regeneracji nawierzchni bieżni lekkoatletycznej wykonanej w technologii typu Natrysk, poprzez wykonanie natrysku o grubości 2,3 mm wraz z malowaniem linii na istniejącej podbudowie. (warstwa ET 30 mm, dywanik SBR 10 mm) .
2. Proszę o podanie w metrach bieżących ilość obrzeży bieżni lekkoatletycznej wymagających wyprostowania poprzez ponowne osadzenie na ławie fundamentowej.

W odpowiedzi na pytania wyjaśniam:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza wykonanie regeneracji nawierzchni bieżni lekkoatletycznej w technologii natrysku nowej warstwy użytkowej EPDM+PU gr. 2-3 mm na istniejącej bieżni wykonanej w technologii natrysk.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę punktu nr 6 opisu technicznego Projektu wykonawczego oraz pkt nr 1.3 strona nr 3 i pkt. nr 5 STWiORB – errata z dnia 13.03.2020 r w załączeniu .

Ad. 2.

Ilość obrzeży wymagających wyprostowania to 80 mb zgodnie z załączoną erratą z dnia 13.03.2020 r.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę punktu nr 6 opisu technicznego Projektu wykonawczego – errata z dnia 13.03.2020 r. w załączeniu.

W związku powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ze zmianami) zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

	Odpowiedzi na pytania	Strona 1 z 2
ZP-P-I.271.14.2020		

Nr dokumentu mdok 37827/03/2020

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 23.03.2020 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 23.03. 2020 r. o godzinie 12:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

	Odpowiedzi na pytania	Strona 2 z 2
ZP-P-I.271.14.2020		

Nr dokumentu mdok 37827/03/2020