

Errata

do Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin - Przebudowa istniejącego Deptaka"

1. Projekt wykonawczy - branża drogi - opis techniczny - wykreśla się pkt. II. Obliczenia powierzchni nawierzchni utwardzonych.

2. Projekt wykonawczy - branża architektura - opis techniczny - nagłówek "Deptak" po 3 akapicie dodaje się zdanie:

"Listwy prowadzące dla osób niedowidzących i niewidomych należy wykonać jako wypukłe listwy ze stali AISI 316 o szerokości 30 mm i wysokości 5 mm wklejane w nawierzchnię granitową na kotwy żywiczne z wierzchnia krawędzią antypoślizgową nacinaną w formie kratki."

3. Projekt wykonawczy - branża architektura - opis techniczny - nagłówek "Deptak" po 4 akapicie dodaje się zdanie:

"Kraty żeliwne wokół drzew należy dokładnie oczyścić ze starej farby poprzez piaskowanie lub szczotkowanie a następnie pomalować farbą antykorozyjną i wykończyć proszkową farbą do metalu w kolorze czarnym matowym lub półmatowym."

4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - branża drogi - SST nr 18 Układanie nawierzchni kamiennych w systemie wodoszczelnym pod średnie i duże obciążenie ruchem pieszym i kołowym - dodaje się pkt.2.6

2.6. Tabela równoważności

Zamawiający dopuszcza materiały równoważne w stosunku do opisanych w dokumentacji w zakresie zaprawy podkładowej, materiału szczepnego oraz zaprawy do fugowania.

Jako równoważne zostaną uznane materiały które będą posiadały parametry:

Zaprawa podkładowa:	
wytrzymałość na ściskanie	≥40MPa
mrozoodporność	≥F150
certyfikaty	aprobata IBDiM lub innej akredytowanej jednostki badawczej
wytrzymałość na odrywanie	≥1,5MPa
Materiał szczepny:	
wytrzymałość na odrywanie	≥1,5MPa
mrozoodporność	≥F150
certyfikaty	aprobata IBDiM lub innej akredytowanej jednostki badawczej
Zaprawa do fugowania:	
wytrzymałość na ściskanie	≥40MPa
mrozoodporność	≥F150
certyfikaty	aprobata IBDiM lub innej akredytowanej jednostki badawczej
czas zachowania właściwości roboczych	≥15min.

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Zastępca Dyrektora

Wydziału Inwestycji i Remontów

inż. bud. Małżena Szczepańska

mgr inż. architekt
JACEK CIEPLIŃSKI
sept. bud. 2692/Lb/05

JACEK CIEPLIŃSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE "IDEA" s.c.
20-432 Lublin, ul. Remontowa 12, tel./fax 7444320
NIP 946 12 57 80 P. REGON 1430297010