

Zapytanie wraz z odpowiedzią

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Lublinie - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.**

Prezydent Miasta Lublin informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

1) W oknach O11 i O12 należy zastosować przeszklenie - poliwęglan komorowy lub pakiety szybowe z szybą bezpieczną obustronną (czyli obustronna szyba 33.1) natomiast w pozostałej stolarce okiennej jaka ma być zastosowana szyba: zwykła (4/ramka/4/ramka/4) czy również pakiety szybowe z szybą bezpieczną 33.1 (jeżeli tak to czy jednostronnie czy obustronnie).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 10.4. str 29 opisu projektu wykonawczego w pozostałej stolarce okiennej winna być zastosowana szyba zespolona dwukomorowa o współczynniku przenikania ciepła dla okna jako całości $U = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Jolanta Bielska
Zast. DYREKTORA
Zamówień Publicznych



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZP-P-I.271.4.2018	Zapytanie wraz z odpowiedzią	s. 1 z 1
-------------------	------------------------------	----------